

<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">記入例</div>		改善計画・報告書	
		○○年○○月○○日	
(宛先) 瀬戸市消防長			
住所		瀬戸市○○町○○番地	
氏名		株式会社 ○○○○	
		代表取締役 ○○ ○○	
電話		○○○○-○○-○○○○	
○○年○○月○○日に交付を受けた立入検査結果通知書・指導書による不備事項の改善の計画・結果は、次のとおりです。(全1枚)			
対象物	所在地	瀬戸市○○町○○番地	検査番号 ○○第○○号
	名称	株式会社 ○○○○	
不備事項		改善の予定・完了年月日	
		改善措置の内容	
1 防火管理者が定められていない。		<input checked="" type="checkbox"/> 予定 <input type="checkbox"/> 完了 ○○年○○月○○日 ○○月に○○市の防火管理講習を受講予定です。	
2 消防訓練（消火、通報及び避難の訓練）が実施されていない。		<input checked="" type="checkbox"/> 予定 <input type="checkbox"/> 完了 ○○年○○月○○日 ○○月○○日に実施予定です。 自衛消防訓練実施通知書を提出します。	
3 消防用設備等（消火器）の点検が実施されていない。		<input checked="" type="checkbox"/> 予定 <input type="checkbox"/> 完了 ○○年○○月○○日 業者に点検を依頼しました。	
4 消火器を設置した箇所に、標識が設けられていない。		<input type="checkbox"/> 予定 <input checked="" type="checkbox"/> 完了 ○○年○○月○○日 標識を設置しました。	
※ 受付欄		※ 経過欄	

立入検査結果通知書又は指導書の交付年月日を記載してください。

立入検査結果通知書又は指導書の名宛人と同じにしてください。  
※ 押印は不要です。

該当しない方を二重線で抹消してください。

当該改善計画・報告書が、何枚で構成されているか記載してください。

立入検査結果通知書又は指導書に記載された対象物の所在地、名称及び検査番号を記載してください。

立入検査結果通知書又は指導書から不備事項を転記してください。

自分で点検を実施する場合  
記入例「点検し、消火器点検アプリで報告書を作成します。」  
→ 延べ面積1000㎡未満で、蓄圧式消火器の製造から5年以内のものに限ります。

備考 1 改善の予定・完了年月日の欄は、該当する項目の□にレ印と、年月日を記入すること。  
2 改善措置の内容の欄は、措置内容を具体的に記入すること。  
3 ※印の欄は記入しないこと。