

## 既設排水設備(汚水)利用チェックリスト (記入例)

排水設備設置場所

瀬戸市

項目 (利用する設備に <input checked="" type="checkbox"/> )	基準値	既設排水設備の状況		不適合個所の対応 (いずれかに <input checked="" type="checkbox"/> )
		(いずれかに <input checked="" type="checkbox"/> )	(確認できれば <input checked="" type="checkbox"/> )	
<input checked="" type="checkbox"/> 排水管	排水管内径	φ 100mm以上	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input checked="" type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input checked="" type="checkbox"/> 汚物のつまりがない <input checked="" type="checkbox"/> 管内閉塞がない <input type="checkbox"/> 改良工事 <input checked="" type="checkbox"/> 利用可能
	排水管勾配	1/100以上	<input checked="" type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 汚水の滞留がない <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用可能
	土被り	20cm以上	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input checked="" type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input checked="" type="checkbox"/> 損傷の恐れがない (例: 車両の通行がない) <input type="checkbox"/> 改良工事 <input checked="" type="checkbox"/> 利用可能
	その他	雨水混入がない 損傷がない	<input checked="" type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 雨水混入がない <input type="checkbox"/> 損傷がない <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用可能
<input checked="" type="checkbox"/> ます	ます間距離	管径の120倍以下	<input checked="" type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 管理・清掃等が容易 (閉塞時に掘削して管を 割る必要がない。) <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用可能
	ますの口径	15cm以上	<input checked="" type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 管理・清掃等が容易 (口径15cm未満のそうじ 口等がある。) <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用可能
	ます底部構造	インバート	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input checked="" type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input checked="" type="checkbox"/> 汚物のつまりがない <input type="checkbox"/> 改良工事 <input checked="" type="checkbox"/> 利用可能
	ます設置箇所	合流点・屈曲点	<input checked="" type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 管理・清掃等が容易 (近くのますから管理・清 掃が可能) <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用可能
	ますの蓋	密閉蓋	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input checked="" type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 臭気漏れがない <input checked="" type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用可能
	その他	雨水混入がない 損傷がない 臭気漏れがない	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input checked="" type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 雨水混入がない <input checked="" type="checkbox"/> 損傷がない <input checked="" type="checkbox"/> 臭気漏れがない <input checked="" type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用可能

既設排水設備の状況及び不適合個所の状況については、以上のとおり確認いたしました。

年 月 日

責任技術者

指定工事店名

責任技術者

排水設備工事の実施にあたり、基準に適合していないことを了承の上、既設排水設備を利用します。

年 月 日

申請者

住所

氏名

5  
基準に不適合個所がある既設排水設備を  
利用する場合のみ記入

## チェックの書き方の流れ

- 1 利用する設備にチェックを入れる
- 2 利用する設備が基準値に適合しているか確認する  
すべて適合する      すべて適合にチェックする(チェック終了 これ以上先には進まない)
- 3 不適合の設備の状態を確認する  
利用することに支障がない      確認した結果でチェックを入れ、 4 に進む  
利用することに支障がある      チェックを入れなくて、 4 に進む
- 4 3で確認した内容で不適合の設備の対応方法を確認する。  
利用できる      利用可能にチェックを入れる  
利用できない      改良工事にチェックを入れる