

ブ ロ ッ ク 塀 等 の 点 検 票

[補強コンクリートブロック造]

調 査 日	年 月 日	
点 検 場 所	瀬戸市	
所 有 者 等 氏 名		
建 物 用 途		
長 さ	m	
点 検 項 目	点 検 結 果	
高 さ (m)	適	不適 [2.2m超]
厚 さ (c m)	適	不適 [10 c m以下 (高さ2m超えは15 c m以下)]
控え壁 (あり・なし)	適	不適 [たかさ1.2m超の場合必要]
ピッチ (m)	適	不適 [3.4m以上]
長 さ (c m)	適	不適 [高さの1/5未満]
配 筋	適	不適 [不明又は配筋が入っていない。]
傾 斜	適	不適 [視認できる大きな傾きあり]
ひび割れ・破損	適	不適 [ひび割れ・破損あり]

※点検結果のチェック項目で一つでも「不適」となるブロック塀等は安全性に欠けると考えられるため、改善等を行う必要があります。