

# ブ ロ ッ ク 塀 等 の 点 検 票

[組積造]

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 調 査 日                            | 年            月            日 |
| 点 検 場 所                          | 瀬戸市                         |
| 所 有 者 等 氏 名                      |                             |
| 建 物 用 途                          |                             |
| 長            さ                   | m                           |
| 点 検 項 目                          | 点 検 結 果                     |
| 塀の種類                             | れんが積み・石積み・その他（            ） |
| 高 さ            （            m）   | 適    不適 [1.2m超]             |
| 厚 さ            （            c m） | 適    不適 [壁頂までの 1/10 未満]     |
| 控え壁            （あり・なし）           | 適    不適 [控え壁なし]             |
| ピッチ            （            m）   | 適    不適 [4m超]               |
| 長 さ            （            c m） | 適    不適 [壁の厚さ 1.5 倍未満]      |
| 傾斜                               | 適    不適 [視認できる大きな傾きあり]      |
| ひび割れ・破損                          | 適    不適 [ひび割れ・破損あり]         |

※点検結果のチェック項目で一つでも「不適」となるブロック塀等は安全性に欠けると考えられるため、改善等を行う必要があります。