

質疑回答書

令和 7 年 6 月 2 6 日

入札参加者 様

瀬戸市長 川本 雅之

馬ヶ城浄水場管理棟耐震改修工事（週休 2 日）において、下記のとおり質疑がありましたので回答します。

番号	図面	【質問事項】	【回答】
1	30	基礎立上り部：連続繊維シート補強の設計強度を指示お願いします。	繊維シート(アラミド)の強度は、 引張強度：2,000N/mm ² 以上 ヤング係数：90,000N/mm ² 以上 としてください。

質問事項は原文のままです。なお、設計変更に関しても瀬戸市工事施行規則が適用されます。