

## 質疑回答書

令和7年6月12日

入札参加者 様

瀬戸市長 川本 雅之

幡山西小学校屋内運動場トイレ改修(建築)工事において、下記のとおり質疑がありましたので回答します。

番号	図面	【質問事項】	【回答】
1	内訳書 P18	差筋アンカー D10 は拡張型アンカーでよろしいでしょうか。 若しくは樹脂アンカーでしょうか。	差筋アンカー D10 は、拡張型アンカーです。

質問事項は原文のままです。なお、設計変更に関しても瀬戸市工事施行規則が適用されます。