

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
西部_No.1粗目スクリーン	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_沈砂池1	稼動	15	2019/03/20	ﾊﾞｰｽｸﾘｰﾝ(二床式)	水路寸法:1500W×4000H×2池	(株)ﾌｳｼﾞ
西部_No.2粗目スクリーン	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_沈砂池1	稼動	15	2019/03/20	ﾊﾞｰｽｸﾘｰﾝ(二床式)	水路寸法:1500W×4000H×2池	(株)ﾌｳｼﾞ
西部_No.2自動除塵機	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1Fｶﾀﾞ1F_沈砂池2	稼動	15	2019/03/20	ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｬｰｼﾞ式前面かき揚げ形	水路寸法:1500W×4400H×1池	(株)ﾌｳｼﾞ
西部_No.1し渣コンベヤ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ	φ400×9400mmL	(株)ﾌｳｼﾞ
西部_No.2し渣コンベヤ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ	φ400×7900mmL	(株)ﾌｳｼﾞ
西部_No.3し渣コンベヤ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ	φ400×5450mmL	(株)ﾌｳｼﾞ
西部_No.4し渣コンベヤ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ	φ500×12300mmL	(株)ﾌｳｼﾞ
西部_し渣洗浄機	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	機械攪式		(株)旭機械製作所
西部_し渣脱水機	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	二軸対向ｽｸﾘｭｰ式		ｺﾐｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ(株)
西部_No.2揚砂ホﾞﾝﾌﾞ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1Fｶﾀﾞ1F_沈砂池2	稼動	15	2019/03/20	水中汚泥ホﾞﾝﾌﾞ	φ100	新明和工業(株)
西部_沈砂分離機	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1Fｶﾀﾞ1F_沈砂池2	稼動	15	2019/03/20	サイクロン型		日立造船(株)
西部_No.1沈砂池流入ゲート	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1Fｶﾀﾞ1F_流入ゲート室	稼動	15	2019/03/20	電動外ねじ式鑄鉄製ゲート	700W×1200H	前澤工業(株)
西部_No.2沈砂池流入ゲート	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1Fｶﾀﾞ1F_流入ゲート室	稼動	15	2019/03/20	電動外ねじ式鑄鉄製ゲート	700W×1200H	前澤工業(株)
西部_ホﾞﾝﾌﾞ井連絡ゲート	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1Fｶﾀﾞ1F_ホﾞﾝﾌﾞ井1	稼動	25	1990/03/15	角形ゲート	1000W×1000H	(株)ｽﾙﾀ
西部_ｺﾝﾁﾅ吊上用ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	20	2019/03/20	電動ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ		象印ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ(株)
西部_し渣投入用ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	20	1990/03/15	ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛﾘ付電動ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ		象印ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ(株)
西部_ｷｯﾊﾟ室吊上装置	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	2F_ｷｯﾊﾟ室	稼動	20	1990/03/15	手動ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ		象印ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ(株)
西部_沈砂ホﾞﾝﾌﾞ吊上用ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	20	1990/03/15	ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛﾘ付電動ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ		象印ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ(株)
西部_沈砂池活性炭吸着塔	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	10	1990/03/15	立型ｶｰﾄﾘｯｼﾞ式		北炭化成工業(株)
西部_沈砂池脱臭ファン	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	10	1990/03/15	ﾀｰﾎﾞﾌｧﾝ		ｾｲﾕｰ化工機(株)
西部_No.1汚水ホﾞﾝﾌﾞ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ホﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1990/03/15	立軸渦巻斜流ホﾞﾝﾌﾞ	φ350	三菱重工(株)
西部_No.3汚水ホﾞﾝﾌﾞ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ホﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	2000/03/17	立軸渦巻斜流ホﾞﾝﾌﾞ	φ350	三菱重工(株)
西部_No.2汚水ホﾞﾝﾌﾞ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ホﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1990/03/15	立軸渦巻斜流ホﾞﾝﾌﾞ	φ350	三菱重工(株)
西部_No.1汚水ホﾞﾝﾌﾞ用電動機	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ホﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1990/03/15	立軸防滴保護かご形電動機		三菱重工(株)
西部_No.3汚水ホﾞﾝﾌﾞ用電動機	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ホﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	2000/03/17	立軸防滴保護かご形電動機		三菱重工(株)
西部_No.2汚水ホﾞﾝﾌﾞ用電動機	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ホﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1990/03/15	立軸防滴保護かご形電動機		三菱重工(株)
西部_No.1汚水ホﾞﾝﾌﾞ用吐出弁	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ホﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1990/03/15	電動仕切弁	φ350	(株)清水鐵工所
西部_No.3汚水ホﾞﾝﾌﾞ用吐出弁	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ホﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	2000/03/17	電動仕切弁	φ350	(株)清水鐵工所
西部_No.2汚水ホﾞﾝﾌﾞ用吐出弁	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ホﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1990/03/15	電動仕切弁	φ350	(株)清水鐵工所
西部_天井走行ｸﾚｰﾝ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ホﾞﾝﾌﾞ室	稼動	20	1990/03/15	ｽｽﾞﾊﾞﾝｼｮﾝ形	ｽﾊﾞﾝ4.5m	象印ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ(株)
西部_汚水管増設弁	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ホﾞﾝﾌﾞ室	稼動	30	1990/03/15	手動仕切弁	φ600	(株)清水鐵工所
西部_No.1ホﾞﾝﾌﾞ室床排水ホﾞﾝﾌﾞ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ホﾞﾝﾌﾞ室	稼動	10	1990/03/15	水中汚水ホﾞﾝﾌﾞ	φ65	三菱重工(株)
西部_No.2ホﾞﾝﾌﾞ室床排水ホﾞﾝﾌﾞ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ホﾞﾝﾌﾞ室	稼動	10	1990/03/15	水中汚水ホﾞﾝﾌﾞ	φ65	三菱重工(株)
西部_2系No.3初沈汚泥掻寄機	2系列-2-1最初沈殿池	B1Fｶﾀﾞ1F_2系列-2-1最初沈殿池内部	稼動	15	1999/02/26	ﾁｬｰｼﾞﾗｲﾄ式	池巾5750mm×池深3000mm×掻寄長9600mm	日本碍子(株)
西部_2系No.4初沈汚泥掻寄機	2系列-2-2最初沈殿池	B1Fｶﾀﾞ1F_2系列-2-2最初沈殿池内部	稼動	15	2000/03/17	ﾁｬｰｼﾞﾗｲﾄ式	池巾5750mm×池深3000mm×掻寄長9600mm	日本碍子(株)
西部_1系No.1-1初沈ﾊﾞｲﾌﾞｽｷｰﾏｰ	1系列水処理施設初沈～ｴｱﾀﾝ	1系列-1最初沈殿池全	稼動	15	1970/03/31		池幅3.6m	
西部_1系No.1-1初沈汚泥かき寄せ機	1系列水処理施設初沈～ｴｱﾀﾝ	1系列-1最初沈殿池全	稼動	15	1970/03/31	ﾁｬｰｼﾞﾗｲﾄ式	池幅3.6m×池深3.0m	
西部_1系No.1-2初沈ﾊﾞｲﾌﾞｽｷｰﾏｰ	1系列水処理施設初沈～ｴｱﾀﾝ	1系列-1最初沈殿池全	稼動	15	1970/03/31		池幅3.6m	
西部_1系No.1-2初沈汚泥かき寄せ機	1系列水処理施設初沈～ｴｱﾀﾝ	1系列-1最初沈殿池全	稼動	15	1970/03/31	ﾁｬｰｼﾞﾗｲﾄ式	池幅3.6m×池深3.0m	
西部_1系No.2-1初沈ﾊﾞｲﾌﾞｽｷｰﾏｰ	1系列水処理施設初沈～ｴｱﾀﾝ	1系列-2最初沈殿池全	稼動	15	1974/03/20		池幅3.6m×φ250mm	
西部_1系No.2-1初沈汚泥かき寄せ機	1系列水処理施設初沈～ｴｱﾀﾝ	1系列-2最初沈殿池全	稼動	15	1974/03/20	ﾁｬｰｼﾞﾗｲﾄ式	池幅3.6m×池深3.0m	
西部_1系No.2-2初沈ﾊﾞｲﾌﾞｽｷｰﾏｰ	1系列水処理施設初沈～ｴｱﾀﾝ	1系列-2最初沈殿池全	稼動	15	1974/03/20		池幅3.6m×φ200mm	
西部_1系No.2-2初沈汚泥かき寄せ機	1系列水処理施設初沈～ｴｱﾀﾝ	1系列-2最初沈殿池全	稼動	15	1974/03/20	ﾁｬｰｼﾞﾗｲﾄ式	池幅3.6m×池深3.0m	
西部_3系No.1初沈汚泥掻寄機	3系列-最初沈殿池	1F_No.1最初沈殿池上部	稼動	15	2014/09/12	中央駆動式懸垂型	φ12500×3000H	ﾏｸｳｵｰﾀｰ(株)
西部_3系No.2初沈汚泥掻寄機	3系列-最初沈殿池	1F_No.2最初沈殿池上部	稼動	15	2014/09/12	中央駆動式懸垂型	φ12500×3000H	ﾏｸｳｵｰﾀｰ(株)
西部_2系No.3初沈ｽｶﾙｽｷｰﾏｰ	2系列-2-1最初沈殿池	B1F_2系列-2-1最初沈殿池内部	稼動	15	1999/02/26	無動力式ﾊﾞｲﾌﾞｽｷｰﾏｰ	φ300×ｽﾊﾞﾝ5750mm	日立機電工業(株)
西部_2系No.4初沈ｽｶﾙｽｷｰﾏｰ	2系列-2-2最初沈殿池	B1F_2系列-2-2最初沈殿池内部	稼動	15	1999/02/26	無動力式ﾊﾞｲﾌﾞｽｷｰﾏｰ	φ300×ｽﾊﾞﾝ5750mm	日立機電工業(株)
西部_3系ｽｶﾙｶｺﾞｺﾝﾃﾅ	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2014/09/12	SUS製ｺﾝﾁﾅ	0.5m3	扶桑産業(株)
西部_3系初沈ｽｶﾙ移送ホﾞﾝﾌﾞ	3系列-最初沈殿池	B1F_初沈ｽｶﾙﾋﾞｯﾄ2	稼動	15	2014/09/12	吸込ｽｸﾘｭｰ付水中汚水ホﾞﾝﾌﾞ	φ100	(株)鶴見製作所

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
西部_1系No.1初沈汚泥引抜ポンプ	1系列水処理施設初沈～エアタンク	B1F_1系列最初沈殿池管廊	稼動	15	1972/08/20		φ150	
西部_1系No.2初沈汚泥引抜ポンプ	1系列水処理施設初沈～エアタンク	B1F_1系列最初沈殿池管廊	稼動	15	1972/08/20		φ150	
西部_3系No.1初沈汚泥引抜ポンプ	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	15	2014/09/12	横軸無閉塞型汚泥ポンプ	φ100	古河産機システムズ(株)
西部_3系No.2初沈汚泥引抜ポンプ	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	15	2014/09/12	横軸無閉塞型汚泥ポンプ	φ100	古河産機システムズ(株)
西部_3系池排水ポンプ	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/12	横軸吸込スクルー付汚泥ポンプ	φ150	古河産機システムズ(株)
西部_3系1号送風機	3系列水処理施設	1F_ブロー室	稼動	20	2014/09/16	高速軸浮上式ターボブロー	110kVA	住友重機械エンバロメント(株)
西部_3系2号送風機	3系列水処理施設	1F_ブロー室	稼動	20	2014/09/16	高速軸浮上式ターボブロー	110kVA	住友重機械エンバロメント(株)
西部_3系1号送風機吐出弁	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	15	2014/09/16	電動式外ねじ形仕切弁	φ200	前澤工業(株)
西部_3系2号送風機吐出弁	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	15	2014/09/16	電動式外ねじ形仕切弁	φ200	前澤工業(株)
西部_3系1号乾式ろ過器	3系列水処理施設	1F_フィルター室	稼動	15	2014/09/16	自動巻取式空気ろ過器		日本エアフィルター(株)
西部_3系1号湿式ろ過器	3系列水処理施設	1F_フィルター室	稼動	15	2014/09/16	自動油膜式空気ろ過器		日本エアフィルター(株)
西部_3系No.1-1攪拌装置	3系列-No.1反応タンク	1F_No.1-2反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	上下羽軸流式攪拌機	6mW×5.95mL×11.3mH	(株)日立プラントテクノロジーズ
西部_3系No.2-1攪拌装置	3系列-No.2反応タンク	1F_No.2-1反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	上下羽軸流式攪拌機	6mW×5.95mL×11.3mH	(株)日立プラントテクノロジーズ
西部_3系No.1-2攪拌装置	3系列-No.1反応タンク	1F_No.1-1反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	上下羽軸流式攪拌機	6mW×8.2mL×11.3mH	(株)日立プラントテクノロジーズ
西部_3系No.2-2攪拌装置	3系列-No.2反応タンク	B2F_No.2-2反応タンク	稼動	15	2014/09/12	上下羽軸流式攪拌機	6mW×8.2mL×11.3mH	(株)日立プラントテクノロジーズ
西部_3系No.1-3攪拌装置	3系列-No.1反応タンク	1F_No.1-2反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	上下羽軸流式攪拌機	6mW×10.65mL×11.3mH	(株)日立プラントテクノロジーズ
西部_3系No.2-3攪拌装置	3系列-No.2反応タンク	1F_No.2-1反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	上下羽軸流式攪拌機	6mW×10.65mL×11.3mH	(株)日立プラントテクノロジーズ
西部_1系No.1-1エアレーションタンク散気装置	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-1エアレーションタンク全	稼動	10	1974/03/20	スینگ散気装置		(株)西原環境
西部_1系No.1-2エアレーションタンク散気装置	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-1エアレーションタンク全	稼動	10	1974/03/20	スینگ散気装置		(株)西原環境
西部_1系No.1-3エアレーションタンク散気装置	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-1エアレーションタンク全	稼動	10	1974/03/20	スینگ散気装置		(株)西原環境
西部_1系No.1循環ポンプ	1系列水処理施設最終沈殿池	その他	稼動	10	1991/03/25	斜流渦巻ポンプ	250mm	古河産機システムズ(株)
西部_1系No.2-1エアレーションタンク散気装置	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-2エアレーションタンク全	稼動	10	1974/03/20	スینگ散気装置		(株)西原環境
西部_1系No.2-2エアレーションタンク散気装置	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-2エアレーションタンク全	稼動	10	1974/03/20	スینگ散気装置		(株)西原環境
西部_1系No.2-3エアレーションタンク散気装置	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-2エアレーションタンク全	稼動	10	1974/03/20	スینگ散気装置	14000L×12450W	(株)西原環境
西部_1系No.2循環ポンプ	1系列水処理施設最終沈殿池	その他	稼動	10	1991/03/25	斜流渦巻ポンプ	250mm	古河産機システムズ(株)
西部_1系No.3循環ポンプ	1系列水処理施設最終沈殿池	その他	稼動	10	1991/03/25	斜流渦巻ポンプ	250mm	古河産機システムズ(株)
西部_1系ブリアレーションタンク散気装置	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列ブリアレーションタンク全	稼動	10	1970/03/31	散気筒	80A 12ヶ/基×4基	(株)西原環境
西部_3系No.1-1散気装置	3系列-No.1反応タンク	B2F_No.1-1反応タンク	稼動	10	2014/09/12	高密度配置対応型深槽旋回流式	5.0mH	メタウォーター(株)
西部_3系No.2-1散気装置	3系列-No.2反応タンク	B2F_No.2-2反応タンク	稼動	10	2014/09/12	高密度配置対応型深槽旋回流式	5.0mH	メタウォーター(株)
西部_3系No.1-2散気装置	3系列-No.1反応タンク	B2F_No.1-2反応タンク	稼動	10	2014/09/12	高密度配置対応型深槽旋回流式	5.0mH	メタウォーター(株)
西部_3系No.2-2散気装置	3系列-No.2反応タンク	B2F_No.2-1反応タンク	稼動	10	2014/09/12	高密度配置対応型深槽旋回流式	5.0mH	メタウォーター(株)
西部_3系No.1-3散気装置	3系列-No.1反応タンク	B2F_No.1-1反応タンク	稼動	10	2014/09/12	高密度配置対応型深槽旋回流式	5.0mH	メタウォーター(株)
西部_3系No.2-3散気装置	3系列-No.2反応タンク	B2F_No.2-2反応タンク	稼動	10	2014/09/12	高密度配置対応型深槽旋回流式	5.0mH	メタウォーター(株)
西部_2系No.1最終沈殿池	2系列-1-1最終沈殿池	MB1Fお1F_2系列-1-1最終沈殿池内部	稼動	15	1990/03/15	チェーンフライト式	池巾5750mm×池深3000mm×掻寄長21000mm	日本碍子(株)
西部_2系No.2最終沈殿池	2系列-1-2最終沈殿池	MB1Fお1F_2系列-1-2最終沈殿池内部	稼動	15	1990/03/15	チェーンフライト式	池巾5750mm×池深3000mm×掻寄長21000mm	日本碍子(株)
西部_2系No.3最終沈殿池	2系列-2-1最終沈殿池	MB1Fお1F_2系列-2-1最終沈殿池水路内部	稼動	15	1999/02/26	チェーンフライト式	池巾5750mm×池深3000mm×掻寄長24800mm	日本碍子(株)
西部_2系No.4最終沈殿池	2系列-2-2最終沈殿池	MB1Fお1F_2系列-2-2最終沈殿池水路内部	稼動	15	2000/03/17	チェーンフライト式	池巾5750mm×池深3000mm×掻寄長24800mm	日本碍子(株)
西部_1系No.2最終吸泥機	1系列水処理施設最終沈殿池	1系列-2最終沈殿池全	稼動	15	1974/03/20	サイホン式吸泥機		(株)西原環境
西部_1系No.1最終吸泥機	1系列水処理施設最終沈殿池	1系列-1最終沈殿池全	稼動	15	1972/08/21	サイホン式吸泥機	14000L×12450W	(株)西原環境
西部_3系No.1-1最終沈殿池	3系列-No.1最終沈殿池	1F_No.1-1最終沈殿池上部	稼動	15	2014/09/12	2階層チェーンフライト式	上層6mW×16mL, 下層6mW×23mL	メタウォーター(株)
西部_3系No.1-2最終沈殿池	3系列-No.1最終沈殿池	1F_No.1-2最終沈殿池上部	稼動	15	2014/09/12	2階層チェーンフライト式	上層6mW×16mL, 下層6mW×23mL	メタウォーター(株)
西部_3系No.2-1最終沈殿池	3系列-No.2最終沈殿池	1F_No.2-1最終沈殿池上部	稼動	15	2014/09/12	2階層チェーンフライト式	上層6mW×16mL, 下層6mW×23mL	メタウォーター(株)
西部_3系No.2-2最終沈殿池	3系列-No.2最終沈殿池	1F_No.2-2最終沈殿池上部	稼動	15	2014/09/12	2階層チェーンフライト式	上層6mW×16mL, 下層6mW×23mL	メタウォーター(株)
西部_2系No.3最終沈殿池	2系列-2-1最終沈殿池	B1F_2系列-2-1最終沈殿池内部	稼動	15	1999/02/26	無動力式バグリースキマ	φ300×スパン5750mm	日立機電工業(株)
西部_2系No.4最終沈殿池	2系列-2-2最終沈殿池	B1F_2系列-2-2最終沈殿池内部	稼動	15	1999/02/26	無動力式バグリースキマ	φ300×スパン5750mm	日立機電工業(株)
西部_3系No.1上層終沈スラムスキマ	3系列-No.1最終沈殿池	B2F_No.1-1最終沈殿池	稼動	15	2014/09/12	無動力式スラムスキマ	6000L	フジワ産業(株)
西部_3系No.2上層終沈スラムスキマ	3系列-No.1最終沈殿池	B2F_No.1-2最終沈殿池	稼動	15	2014/09/12	無動力式スラムスキマ	6000L	フジワ産業(株)
西部_3系No.3上層終沈スラムスキマ	3系列-No.2最終沈殿池	B2F_No.2-1最終沈殿池	稼動	15	2014/09/12	無動力式スラムスキマ	6000L	フジワ産業(株)
西部_3系No.4上層終沈スラムスキマ	3系列-No.2最終沈殿池	B2F_No.2-2最終沈殿池	稼動	15	2014/09/12	無動力式スラムスキマ	6000L	フジワ産業(株)

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様(1)	仕様(2)	製造会社
西部_3系No.1下層終沈スラムキマ	3系列-No.1最終沈殿池	B2F_No1-1最終沈殿池	稼動	15	2014/09/12	無動力式スラムキマ	4700L	フジワ産業(株)
西部_3系No.2下層終沈スラムキマ	3系列-No.1最終沈殿池	B2F_No1-2最終沈殿池	稼動	15	2014/09/12	無動力式スラムキマ	4700L	フジワ産業(株)
西部_3系No.3下層終沈スラムキマ	3系列-No.2最終沈殿池	B2F_No.2-1最終沈殿池	稼動	15	2014/09/12	無動力式スラムキマ	4700L	フジワ産業(株)
西部_3系No.4下層終沈スラムキマ	3系列-No.2最終沈殿池	B2F_No.2-2最終沈殿池	稼動	15	2014/09/12	無動力式スラムキマ	4700L	フジワ産業(株)
西部_3系終沈スラム移送ホップ	3系列水処理施設	B1F_終沈スラムヒット	稼動	15	2014/09/12	吸込スクリー付水中汚水ホップ	φ100	㈱鶴見製作所
西部_2系No.3返送汚泥ホップ	2系列-2最終沈殿池	B1F_2系列-2終沈管廊内部	稼動	15	1999/02/26	吸込スクリー付汚泥ホップ	φ150	
西部_2系No.4返送汚泥ホップ	2系列-2最終沈殿池	B1F_2系列-2終沈管廊内部	稼動	15	1999/02/26	吸込スクリー付汚泥ホップ	φ150	
西部_1系No.3返送汚泥ホップ	返送汚泥ホップ室	B1F_ホップ室	稼動	15	1974/03/20	無閉塞型汚泥ホップ	φ125	㈱荏原製作所
西部_1系No.1返送汚泥ホップ	返送汚泥ホップ室	B1F_ホップ室	稼動	15	1972/08/21	無閉塞型汚泥ホップ	φ125	㈱荏原製作所
西部_1系No.2返送汚泥ホップ	返送汚泥ホップ室	B1F_ホップ室	稼動	15	1972/08/21	無閉塞型汚泥ホップ	φ125	㈱荏原製作所
西部_3系No.1-1返送汚泥ホップ	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/12	横軸吸込スクリー付汚泥ホップ	φ150	古河産機システムズ(株)
西部_3系No.1-2返送汚泥ホップ	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/12	横軸吸込スクリー付汚泥ホップ	φ150	古河産機システムズ(株)
西部_3系No.2-1返送汚泥ホップ	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/12	横軸吸込スクリー付汚泥ホップ	φ150	古河産機システムズ(株)
西部_3系No.2-2返送汚泥ホップ	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/12	横軸吸込スクリー付汚泥ホップ	φ150	古河産機システムズ(株)
西部_2系No.1余剰汚泥ホップ	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1終沈管廊内部	稼動	15	1990/03/15	無閉塞型汚泥ホップ	φ100	
西部_2系No.2余剰汚泥ホップ	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1終沈管廊内部	稼動	15	1990/03/15	無閉塞型汚泥ホップ	φ100	
西部_2系No.3余剰汚泥ホップ	2系列-2最終沈殿池	B1F_2系列-2終沈管廊内部	稼動	15	1999/02/26	無閉塞型汚泥ホップ	φ100	
西部_2系No.4余剰汚泥ホップ	2系列-2最終沈殿池	B1F_2系列-2終沈管廊内部	稼動	15	1999/02/26	無閉塞型汚泥ホップ	φ100	
西部_3系No.1余剰汚泥ホップ	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/12	横軸無閉塞型汚泥ホップ	φ100	古河産機システムズ(株)
西部_3系No.2余剰汚泥ホップ	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/12	横軸無閉塞型汚泥ホップ	φ100	古河産機システムズ(株)
西部_No.1次垂注入ホップ	減菌棟	1F_減菌室	稼動	10	1990/03/15	容量可変式ダンプラムホップ	20A	㈱イワキ
西部_No.2次垂注入ホップ	減菌棟	1F_減菌室	稼動	10	1990/03/15	容量可変式ダンプラムホップ	20A	㈱イワキ
西部_2系No.1オートストレーナ	2系列水処理施設	B1F_共通管廊内部	稼動	20	1990/03/15	自動逆洗式		㈱旭機械製作所
西部_2系No.2オートストレーナ	2系列水処理施設	B1F_共通管廊内部	稼動	20	1990/03/15	自動逆洗式		㈱旭機械製作所
西部_3系No.1処理水ストレーナ	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	20	2014/09/12	自動洗浄ストレーナ	φ100	㈱旭機械製作所
西部_3系No.2処理水ストレーナ	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	20	2014/09/12	自動洗浄ストレーナ	φ100	㈱旭機械製作所
No.2井戸ホップ	場内	屋外	稼動	15	1990/03/25	水中ホップ		
西部_1系消泡ホップ	場内	屋外	稼動	15	1973/01/31		φ80	
西部_No.1井戸ホップ	場内	屋外	稼動	15	2001/02/02	水中ホップ	80A	㈱荏原製作所
西部_3系No.1処理水ホップ	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	15	2014/09/12	横軸片吸込渦巻ホップ	φ65	㈱日立産機システム
西部_3系No.2処理水ホップ	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	15	2014/09/12	横軸片吸込渦巻ホップ	φ65	㈱日立産機システム
西部_3系No.3処理水ホップ	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	15	2014/09/12	横軸片吸込渦巻ホップ	φ65	㈱日立産機システム
西部_3系No.4処理水ホップ	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	15	2014/09/12	横軸片吸込渦巻ホップ	φ65	㈱日立産機システム
西部_No.2井戸ホップ	場内	屋外	稼動	15	1990/03/25	水中ホップ	100A	
西部_2系No.1初沈流入ゲート	2系列-1最初沈殿池	MB1Fｶﾞﾗ1F_2系列-1初沈水路内部	稼動	25	1990/03/15	鑄鉄製角型ゲート	800W×800H	㈱ケムタ
西部_2系No.2初沈流入ゲート	2系列-1最初沈殿池	MB1Fｶﾞﾗ1F_2系列-1初沈水路内部	稼動	25	1990/03/15	鑄鉄製角型ゲート	800W×800H	㈱ケムタ
西部_2系No.4終沈流入ゲート	2系列-2最終沈殿池	MB1Fｶﾞﾗ1F_2系列-2終沈水路内部	稼動	25	2000/03/17	鑄鉄製角型ゲート	800W×800H	㈱ケムタ
西部_1系No.2-2エアレーションタンクステップエアレーションゲート	1系列水処理施設初沈～エアタン	1系列-2エアレーションタンク全	稼動	25	1972/08/20	外柵式可動堰	600W×330H	
西部_1系No.2-3エアレーションタンクステップエアレーションゲート	1系列水処理施設初沈～エアタン	1系列-2エアレーションタンク全	稼動	25	1972/08/20	外柵式可動堰	600W×330H	
西部_2系No.2終沈流入ゲート	2系列-1最終沈殿池	MB1Fｶﾞﾗ1F_2系列-1終沈水路内部	稼動	25	1990/03/15	鑄鉄製角型ゲート	800W×800H	㈱ケムタ
西部_1系No.1-3エアレーションタンクステップエアレーションゲート	1系列水処理施設初沈～エアタン	1系列-1エアレーションタンク全	稼動	25	1972/08/20	外柵式可動堰	600W×330H	
西部_2系No.1終沈流入ゲート	2系列-1最終沈殿池	MB1Fｶﾞﾗ1F_2系列-1終沈水路内部	稼動	25	1990/03/15	鑄鉄製角型ゲート	800W×800H	㈱ケムタ
西部_処理水ヒット流入ゲート	減菌棟	B1Fｶﾞﾗ1F_接触タンク	稼動	25	1990/03/15	鑄鉄製外柵式角形ゲート	1000W×1000H	㈱ケムタ
西部_2系No.4初沈流入ゲート	2系列-2最初沈殿池	MB1Fｶﾞﾗ1F_2系列-2初沈水路内部	稼動	25	1999/02/26	鑄鉄製角型ゲート	800W×800H	㈱ケムタ
西部_減菌池流入ゲート	減菌棟	B1Fｶﾞﾗ1F_接触タンク	稼動	25	1990/03/15	鑄鉄製外柵式角形ゲート	1000W×1000H	㈱ケムタ
西部_1系No.1-2エアレーションタンクステップエアレーションゲート	1系列水処理施設初沈～エアタン	1系列-1エアレーションタンク全	稼動	25	1972/08/20	外柵式可動堰	600W×330H	
西部_2系No.3終沈流入ゲート	2系列-2最終沈殿池	MB1Fｶﾞﾗ1F_2系列-2終沈水路内部	稼動	25	2000/03/17	鑄鉄製角型ゲート	800W×800H	㈱ケムタ
西部_2系No.3初沈流入ゲート	2系列-2最初沈殿池	MB1Fｶﾞﾗ1F_2系列-2初沈水路内部	稼動	25	1999/02/26	鑄鉄製角型ゲート	800W×800H	㈱ケムタ
西部_3系No.1-1終沈流入ゲート	3系列-No.1最終沈殿池	1F_No.1-1最終沈殿池上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	600W×600H	㈱ケムタ

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
西部_3系No.1-2終沈流入ゲート	3系列-No.1最終沈殿池	1F_No.1-2最終沈殿池上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	600W×600H	㈱カバタ
西部_3系No.2-1終沈流入ゲート	3系列-No.2最終沈殿池	1F_No.2-1最終沈殿池上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	600W×600H	㈱カバタ
西部_3系No.2-2終沈流入ゲート	3系列-No.2最終沈殿池	1F_No.2-2最終沈殿池上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	600W×600H	㈱カバタ
西部_3系No.1初沈流入ゲート	3系列-最初沈殿池	1F_着水井上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式丸形ゲート	φ500	㈱カバタ
西部_3系No.2初沈流入ゲート	3系列-最初沈殿池	1F_着水井上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式丸形ゲート	φ500	㈱カバタ
西部_滅菌池バypassゲート	滅菌棟	B1Fおひ1F_接触タンク	稼動	25	1990/03/15	鑄鉄製外ねじ式角形ゲート	700W×700H	㈱カバタ
西部_3系反応タンク流入弁バypassゲート	3系列-最初沈殿池	1F_流出ピット上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	400W×400H	㈱カバタ
西部_1系エアレーションタンク電動可動堰(返送汚泥)	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-1エアレーションタンク全	稼動	15	1972/08/21	外ねじ式可動堰	700W×300H	㈱栗本鐵工所
西部_3系No.1-1エアリフト循環用簡易可動堰	3系列-No.1反応タンク	1F_No.1-1反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業㈱
西部_3系No.1-2エアリフト循環用簡易可動堰	3系列-No.1反応タンク	1F_No.1-1反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業㈱
西部_3系No.1-3エアリフト循環用簡易可動堰	3系列-No.1反応タンク	1F_No.1-2反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業㈱
西部_3系No.1-4エアリフト循環用簡易可動堰	3系列-No.1反応タンク	1F_No.1-2反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業㈱
西部_3系No.1-5エアリフト循環用簡易可動堰	3系列-No.1反応タンク	1F_No.1-1反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業㈱
西部_3系No.1-6エアリフト循環用簡易可動堰	3系列-No.1反応タンク	1F_No.1-1反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業㈱
西部_3系No.2-1エアリフト循環用簡易可動堰	3系列-No.2反応タンク	1F_No.2-2反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業㈱
西部_3系No.2-2エアリフト循環用簡易可動堰	3系列-No.2反応タンク	1F_No.2-2反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業㈱
西部_3系No.2-3エアリフト循環用簡易可動堰	3系列-No.2反応タンク	1F_No.2-1反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業㈱
西部_3系No.2-4エアリフト循環用簡易可動堰	3系列-No.2反応タンク	1F_No.2-1反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業㈱
西部_3系No.2-5エアリフト循環用簡易可動堰	3系列-No.2反応タンク	1F_No.2-2反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業㈱
西部_3系No.2-6エアリフト循環用簡易可動堰	3系列-No.2反応タンク	1F_No.2-2反応タンク上部	稼動	15	2014/09/12	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業㈱
西部_1系No.1-1エアレーションタンク流入可動堰	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-1エアレーションタンク全	稼動	25	1972/08/21	外ねじ式可動堰	800W×350H	㈱栗本鐵工所
西部_1系No.2-2 初沈流入可動堰	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-2最初沈殿池全	稼動	25	1974/03/20	外ねじ式可動堰	800W×450H	㈱栗本鐵工所
西部_第1系用可動堰	2系列水処理施設	MB1Fおひ1F_分配槽内部	稼動	25	1990/03/15	鑄鉄製角形可動堰	500W×600H	㈱カバタ
西部_1系No.2-1 初沈流入可動堰	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-2最初沈殿池全	稼動	25	1974/03/20	外ねじ式可動堰	800W×350H	㈱栗本鐵工所
西部_1系No.2-1エアレーションタンク流入可動堰	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-2エアレーションタンク全	稼動	25	1972/08/20	外ねじ式可動堰	800W×350H	㈱栗本鐵工所
西部_3系分配槽可動堰	2系列水処理施設	1F_分配槽上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	1000W×600H	㈱カバタ
西部_1系No.1終沈流入可動堰	1系列水処理施設最終沈殿池	1F_水路上部	稼動	25	1974/03/20	外ねじ式可動堰	800W×450H	㈱栗本鐵工所
西部_2系バypass可動堰	2系列-1反応タンク	MB1Fおひ1F_2系列-1反応タンク水路内部	稼動	25	1999/02/26	鑄鉄製角形可動堰	500W×400H	㈱栗本鐵工所
西部_1系No.2終沈流入可動堰	1系列水処理施設最終沈殿池	1F_水路上部	稼動	25	1974/03/20	外ねじ式可動堰	800W×450H	㈱栗本鐵工所
西部_1系No.1-1 初沈流入可動堰	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-1最初沈殿池全	稼動	25	1974/03/20	外ねじ式可動堰	800W×350H	㈱栗本鐵工所
西部_1系No.1-2 初沈流入可動堰	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-1最初沈殿池全	稼動	25	1974/03/20	外ねじ式可動堰	800W×350H	㈱栗本鐵工所
西部_3系初沈バypass可動堰	3系列-最初沈殿池	1F_着水井上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	1000W×400H	㈱カバタ
西部_3系反応タンクバypass可動堰	3系列-最初沈殿池	1F_流出ピット上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	1000W×400H	㈱カバタ
西部_3系No.1反応タンク流入可動堰	3系列-No.1反応タンク	1F_分配槽1上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	400W×400H	㈱カバタ
西部_3系No.2反応タンク流入可動堰	3系列-No.2反応タンク	1F_分配槽2上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	400W×400H	㈱カバタ
西部_3系No.1-1ステップ流入可動堰	3系列-No.1反応タンク	1F_分配槽1上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	400W×400H	㈱カバタ
西部_3系No.1-2ステップ流入可動堰	3系列-No.1反応タンク	1F_分配槽1上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	400W×400H	㈱カバタ
西部_3系No.2-1ステップ流入可動堰	3系列-No.2反応タンク	1F_分配槽2上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	400W×400H	㈱カバタ
西部_3系No.2-2ステップ流入可動堰	3系列-No.2反応タンク	1F_分配槽2上部	稼動	25	2014/09/12	手動外ねじ式角形可動堰	400W×400H	㈱カバタ
西部_2系スラム搬出装置	2系列水処理施設	1F_初沈スラムピット上部	稼動	20	1990/03/15	ギヤードトリ付		象印チンブロッタ㈱
西部_2系散気装置吊上機	2系列-1反応タンク	1F_2系列-1反応タンク上部	稼動	20	1999/02/26	手動チンブロッタ		象印チンブロッタ㈱
西部_汚泥処理棟活性炭搬出入用チンブロッタ	汚泥処理棟	1F_脱臭機械室	稼動	20	1990/03/15	ギヤードトリ付		㈱トロー
西部_旧管理棟ブロー室天井クレーン	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブロー室	稼動	20	1972/08/20	トリ形クレーン		三菱重工業㈱
西部_1系ブリアレーションタンク散気装置吊上装置	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列ブリアレーションタンク全	稼動	20	1970/03/31	電動チンブロッタ		
西部_1系循環ポンプ吊上装置	1系列水処理施設最終沈殿池	その他	稼動	20	1988/10/31	チンブロッタ		
西部_1系初沈機器搬出入吊上装置	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-1最初沈殿池全	稼動	20	1970/03/31	チンブロッタ		
西部_1系返送汚泥ポンプ室吊上装置	返送汚泥ポンプ室	B1F_ポンプ室	稼動	20	1975/12/09	チンブロッタ		象印チンブロッタ㈱
西部_3系ブロー室天井クレーン	3系列水処理施設	1F_ブロー室	稼動	20	2014/09/16	手動式天井クレーン	6.9mスパン×走行距離約35m	㈱神内電機製作所
西部_3系機器搬出入用チンブロッタ(1F搬出入室)	3系列水処理施設	1F_搬入室	稼動	20	2014/09/16	ギヤードトリ付手動式チンブロッタ		㈱ニッチ

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
西部_3系機器搬出入用チェーンブロック (MBF E管廊)	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	20	2014/09/12	ギヤードトリ付手動式チェーンブロック		象印チェーンブロック(株)
西部_3系機器搬出入用チェーンブロック (1F 終沈)	3系列水処理施設	1F_D管廊上部	稼動	20	2014/09/12	ギヤードトリ付手動式チェーンブロック		象印チェーンブロック(株)
西部_3系機器搬出入用チェーンブロック (B1F D管廊)	3系列水処理施設	B1F_D管廊	稼動	20	2014/09/12	ギヤードトリ付手動式チェーンブロック		象印チェーンブロック(株)
西部_3系初沈スラム移送ホップ 吊上装置	3系列-最初沈殿池	1F_初沈スラムホップ2上部	稼動	20	2014/09/12	ギヤードトリ付手動式チェーンブロック		象印チェーンブロック(株)
西部_3系終沈スラム移送ホップ 吊上装置	3系列水処理施設	1F_終沈スラムホップ上部	稼動	20	2014/09/12	ギヤードトリ付手動式チェーンブロック		象印チェーンブロック(株)
西部_3系スラムホップ 吊上装置	沈砂池ホップ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	20	2014/09/12	ギヤードトリ付手動式チェーンブロック		象印チェーンブロック(株)
西部_3系機器搬出入用チェーンブロック (1F脱臭気室)	3系列水処理施設	1F_脱臭機室	稼動	20	2014/09/12	ギヤードトリ付手動式チェーンブロック		象印チェーンブロック(株)
西部_減菌池ドレン弁	減菌棟	B1Fから1F_接触タンク	稼動	30	1974/03/20	2床式		
西部_3系No.1反応タンク流入管元弁	3系列水処理施設	B中1F_バルブスペース	稼動	30	2014/09/12	手動仕切弁	φ400	(株)清水鐵工所
西部_3系No.2反応タンク流入管元弁	3系列水処理施設	B中1F_バルブスペース	稼動	30	2014/09/12	手動仕切弁	φ400	(株)清水鐵工所
西部_2系No.1終沈汚泥引抜弁	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1最終沈管廊内部	稼動	15	1990/03/15	電動仕切弁	φ200	(株)ホクタ
西部_2系No.2終沈汚泥引抜弁	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1最終沈管廊内部	稼動	15	1990/03/15	電動仕切弁	φ200	(株)ホクタ
西部_2系No.3終沈汚泥引抜弁	2系列-2最終沈殿池	B1F_2系列-2終沈管廊内部	稼動	15	2000/03/17	電動偏心構造弁	φ200	(株)ホクタ
西部_2系No.3初沈汚泥引抜弁	2系列-2最初沈殿池	B1F_2系列-2初沈管廊内部	稼動	15	2000/03/17	電動偏心構造弁	φ200	(株)ホクタ
西部_2系No.4終沈汚泥引抜弁	2系列-2最終沈殿池	B1F_2系列-2終沈管廊内部	稼動	15	2000/03/17	電動偏心構造弁	φ200	(株)ホクタ
西部_2系No.4初沈汚泥引抜弁	2系列-2最初沈殿池	B1F_2系列-2初沈管廊内部	稼動	15	2000/03/17	電動偏心構造弁	φ200	(株)ホクタ
西部_1系No.1沈殿池汚泥引抜電動弁	1系列水処理施設初沈～エアタンク	B1F_1系列最初沈殿池管廊	稼動	15	1972/08/20	電動弁	φ250	日本ギア工業(株)
西部_1系No.1返送汚泥水路電動弁	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-2エアレーションタンク全	稼動	15	1974/03/20	電動弁	φ200	
西部_1系No.2沈殿池汚泥引抜電動弁	1系列水処理施設初沈～エアタンク	B1F_1系列最初沈殿池管廊	稼動	15	1972/08/20	電動弁	φ250	日本ギア工業(株)
西部_1系No.2返送汚泥水路電動弁	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-2エアレーションタンク全	稼動	15	1974/03/20	電動弁	φ200	
西部_1系No.3沈殿池汚泥引抜電動弁	1系列水処理施設初沈～エアタンク	B1F_1系列最初沈殿池管廊	稼動	15	1972/08/20	電動弁	φ250	日本ギア工業(株)
西部_1系No.4沈殿池汚泥引抜電動弁	1系列水処理施設初沈～エアタンク	B1F_1系列最初沈殿池管廊	稼動	15	1972/08/20	電動弁	φ250	日本ギア工業(株)
西部_1系余剰汚泥電動弁	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1F_電磁流量計棟	稼動	15	1972/08/20	電動弁	250mm	幡豆工業(株)
西部_3系反応タンク流入弁	3系列水処理施設	B中1F_バルブスペース	稼動	15	2014/09/12	電動偏心構造弁	φ400	(株)ホクタ
西部_3系No.1初沈汚泥引抜弁	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	15	2014/09/12	電動偏心構造弁	φ150	(株)ホクタ
西部_3系No.2初沈汚泥引抜弁	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	15	2014/09/12	電動偏心構造弁	φ150	(株)ホクタ
西部_3系No.1-1余剰汚泥引抜弁	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/12	電動偏心構造弁	φ150	(株)ホクタ
西部_3系No.1-2余剰汚泥引抜弁	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/12	電動偏心構造弁	φ150	(株)ホクタ
西部_3系No.2-1余剰汚泥引抜弁	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/12	電動偏心構造弁	φ150	(株)ホクタ
西部_3系No.2-2余剰汚泥引抜弁	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/12	電動偏心構造弁	φ150	(株)ホクタ
西部_3系No.2風量調節弁	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	15	2014/09/12	電油操作式バタフライ弁	φ150	(株)ホクタ
西部_3系No.1風量調節弁	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	15	2014/09/12	電油操作式バタフライ弁	φ150	(株)ホクタ
西部_No.1計装用コンプレッサ	減菌棟	1F_減菌室	稼動	15	1990/03/15	小型空気圧縮機		(株)日立製作所
西部_No.2計装用コンプレッサ	減菌棟	1F_減菌室	稼動	15	1990/03/15	小型空気圧縮機		(株)日立製作所
西部_3系空氣増設弁	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	30	2014/09/16	手動バタフライ弁	φ600	前澤工業(株)
西部_2系No.1送気管元弁	3系列水処理施設	1F_搬入室	稼動	30	2014/09/12	手動式フランジレスバタフライ弁	φ400	(株)オーケーエム
西部_2系No.2送気管元弁	2系列水処理施設	外部	稼動	30	2014/09/12	手動式フランジレスバタフライ弁	φ400	(株)オーケーエム
西部_2-1活性炭吸着塔	2系列水処理施設	外部	稼動	10	1990/03/15	立形カートリッジ式		日本碍子(株)
西部_2-2活性炭吸着塔	2系列水処理施設	外部	稼動	10	2000/03/17	立形カートリッジ式		日本碍子(株)
西部_3系活性炭吸着塔	3系列水処理施設	1F_脱臭機室	稼動	10	2014/09/12	立型カートリッジ式		メタウォーター(株)
西部_2系No.2水処理脱臭ファン	2系列水処理施設	外部	稼動	10	2000/03/17	FRP製片吸込ターボファン	2#	セイコー化工機(株)
西部_3系脱臭ファン	3系列水処理施設	1F_脱臭機室	稼動	10	2014/09/12	耐食製片吸込ターボファン		セイコー化工機(株)
西部_2系雨水排水ホップ	2系列水処理施設	外部	稼動	10	2005/03/10	水中汚水ホップ	φ25	新明和工業(株)
西部_2系初沈管廊床排水ホップ	2系列-1最初沈殿池	B1F_2系列-1初沈管廊内部	稼動	10	1990/03/15	水中汚水ホップ	65A	新明和工業(株)
西部_1系循環ホップ 室床排水ホップ	1系列水処理施設最終沈殿池	その他	稼動	10	1991/03/25	床排水ホップ	φ50	新明和工業(株)
西部_1系初沈汚泥引抜電動弁排水ホップ	1系列水処理施設初沈～エアタンク	B1F_1系列最初沈殿池管廊	稼動	10	1972/08/20	水中汚水ホップ	φ50	(株)寺田ホップ製作所
西部_1系返送汚泥ホップ 室床排水ホップ	返送汚泥ホップ室	B1F_ホップ室	稼動	10	1972/08/21	水中汚水ホップ	φ50	(株)往原製作所
西部_1系余剰汚泥流量計ホップ 床排水ホップ	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1F_電磁流量計棟	稼動	10	1972/08/20	自給水ホップ		
西部_3系No.1初沈床排水ホップ	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	10	2014/09/12	水中汚水ホップ	φ65	(株)鶴見製作所

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
西部_3系No.2初沈床排水ホヅ	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	10	2014/09/12	水中汚水ホヅ	φ65	(株)鶴見製作所
西部_3系No.1終沈床排水ホヅ	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	10	2014/09/12	水中汚水ホヅ	φ65	(株)鶴見製作所
西部_3系No.2終沈床排水ホヅ	3系列水処理施設	B2F_A管廊	稼動	10	2014/09/12	水中汚水ホヅ	φ65	(株)鶴見製作所
西部_2系No.1凝集剤注入ホヅ	2系列水処理施設	外部	稼動	15	2005/03/10	ダィヤラムホヅ	φ15	(株)タミ
西部_2系No.2凝集剤注入ホヅ	2系列水処理施設	外部	稼動	15	2005/03/10	ダィヤラムホヅ	φ15	(株)タミ
西部_2系No.3凝集剤注入ホヅ	2系列水処理施設	外部	稼動	15	2005/03/10	ダィヤラムホヅ	φ15	(株)タミ
西部_3系No.1凝集剤注入ホヅ	3系列水処理施設	1F_凝集剤貯留タンク室	稼動	15	2014/09/12	一軸ねじ式ホヅ	φ15	兵神装備(株)
西部_3系No.2凝集剤注入ホヅ	3系列水処理施設	1F_凝集剤貯留タンク室	稼動	15	2014/09/12	一軸ねじ式ホヅ	φ15	兵神装備(株)
西部_3系共通凝集剤注入ホヅ	3系列水処理施設	1F_凝集剤貯留タンク室	稼動	15	2014/09/12	一軸ねじ式ホヅ	φ15	兵神装備(株)
西部_2系凝集剤貯留タンク	2系列水処理施設	外部	稼動	15	2005/03/10	立型円筒タンク	7m3	タィライ(株)
西部_3系No.1凝集剤貯留タンク	3系列水処理施設	1F_凝集剤貯留タンク室	稼動	15	2014/09/12	ホィレレン製円筒型	5.02m3	タィライ(株)
西部_3系No.2凝集剤貯留タンク	3系列水処理施設	1F_凝集剤貯留タンク室	稼動	15	2014/09/12	ホィレレン製円筒型	5.02m3	タィライ(株)
西部_No.1濃縮機汚泥供給ホヅ	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	15	2014/09/16	一軸ねじ式ホヅ	φ125	兵神装備(株)
西部_No.2濃縮機汚泥供給ホヅ	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	15	2014/09/16	一軸ねじ式ホヅ	φ125	兵神装備(株)
西部_No.1汚泥破砕機	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	15	2014/09/16	二軸回転式破砕機	φ150	住友重機械エンバィロメント(株)
西部_No.2汚泥破砕機	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	15	2014/09/16	二軸回転式破砕機	φ150	住友重機械エンバィロメント(株)
西部_しき分離機	場内	屋外	稼動	15	1990/03/15	回転スクリーン式	2100L×900W	三菱化工機(株)
西部_濃縮槽汚泥かき寄せ機	場内	屋外	稼動	15	1970/03/31	中央懸垂型	φ4500×3500H	
西部_No.1機械濃縮機	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	ベル型ろ過濃縮装置		(株)ホヅ
西部_No.2機械濃縮機	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	ベル型ろ過濃縮装置		(株)ホヅ
西部_No.1混合汚泥貯留槽攪拌機	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	立型パドル式	羽根径1.5m	タィイ機工(株)
西部_No.2混合汚泥貯留槽攪拌機	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	立型パドル式	羽根径1.5m	タィイ機工(株)
西部_No.1濃縮汚泥貯留槽攪拌機	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	立型パドル式	羽根径2.0m	タィイ機工(株)
西部_No.2濃縮汚泥貯留槽攪拌機	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	立型パドル式	羽根径2.0m	タィイ機工(株)
西部_No.1分離液排水ホヅ	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	1990/03/15	吸込スクルー付汚泥ホヅ	φ100	古河鉱業(株)
西部_No.2分離液排水ホヅ	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	1990/03/15	吸込スクルー付汚泥ホヅ	φ100	古河鉱業(株)
西部_No.1返流水ホヅ	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	15	2014/09/16	横軸吸込スクルー付渦巻ホヅ	φ150	古河産機システムズ(株)
西部_No.2返流水ホヅ	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	15	2014/09/16	横軸吸込スクルー付渦巻ホヅ	φ150	古河産機システムズ(株)
西部_No.3分離液排水ホヅ	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2016/06/30	吸込スクルー付汚泥ホヅ	φ100	
西部_No.1無機凝集剤貯留タンク	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2016/06/30	PE製円筒槽	φ2,145mm×H2,860mm	
西部_No.2無機凝集剤貯留タンク	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2016/06/30	PE製円筒槽	φ2,145mm×H2,860mm	
西部_No.1無機凝集剤供給ホヅ	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2016/06/30	一軸ねじ式ホヅ	φ20	兵神装備(株)
西部_No.2無機凝集剤供給ホヅ	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2016/06/30	一軸ねじ式ホヅ	φ20	兵神装備(株)
西部_No.1濃縮機薬品供給ホヅ	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2014/09/16	一軸ねじ式ホヅ	φ20	兵神装備(株)
西部_No.2濃縮機薬品供給ホヅ	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2014/09/16	一軸ねじ式ホヅ	φ20	兵神装備(株)
西部_濃縮機用薬品溶解装置	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2016/06/30	薬品瞬間連続溶解ユニット	薬液供給量:最大20L/min	(株)西原環境
西部_濃縮機用薬品サビスタンク	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2016/06/30	PE製角型槽	□720mm×H950mm	
西部_No.1脱水機用薬品溶解装置	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2016/06/30	薬品瞬間連続溶解ユニット	薬液供給量:90L/min	(株)西原環境
西部_No.2脱水機用薬品溶解装置	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2016/06/30	薬品瞬間連続溶解ユニット	薬液供給量:90L/min	(株)西原環境
西部_脱水機用薬品サビスタンク	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2016/06/30	PE製円筒槽	φ1,410mm×1,933mm	
西部_No.1脱水機用薬品供給ホヅ	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2016/06/30	一軸ねじ式ホヅ	φ65	兵神装備(株)
西部_No.2脱水機用薬品供給ホヅ	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	2016/06/30	一軸ねじ式ホヅ	φ65	兵神装備(株)
西部_No.1脱水機	汚泥処理棟	2F_脱水機室	稼動	15	2016/06/30	横形連続遠心脱水機	公称能力:20m3/h	(株)西原環境
西部_No.2脱水機	汚泥処理棟	2F_脱水機室	稼動	15	1997/03/18	横形連続遠心脱水機		(株)西原衛生工業所
西部_No.1汚泥供給ホヅ (機械濃縮棟)	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	15	2014/09/16	一軸ねじ式ホヅ	φ125	兵神装備(株)
西部_No.2汚泥供給ホヅ (機械濃縮棟)	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	15	2014/09/16	一軸ねじ式ホヅ	φ125	兵神装備(株)
西部_No.1脱水設備用空気圧縮機	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	1990/03/15	圧力開閉式小型空気圧縮機		(株)日立製作所
西部_No.2脱水設備用空気圧縮機	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	1990/03/15	圧力開閉式小型空気圧縮機		(株)日立製作所
西部_脱水設備用除湿器	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	15	1990/03/15	冷凍式		SMC(株)

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様(1)	仕様(2)	製造会社
西部_No.1ケキ貯留ホバ	ホバ-棟	2F_ホバ-室	稼動	15	2016/06/30	鋼板製角形電動カットゲ-ト式	有効容量:12m3	
西部_No.2ケキ貯留ホバ	ホバ-棟	2F_ホバ-室	稼動	15	2016/06/30	鋼板製角形電動カットゲ-ト式	有効容量:12m3	
西部_No.2ケキ搬出コンベヤ	汚泥処理棟	2F_脱水機室	稼動	15	2016/06/30	シャフトレスコンベヤ	φ377mm×4.8mL(水平)	
西部_No.3ケキ搬出コンベヤ	汚泥処理棟	2F_脱水機室	稼動	15	2016/06/30	シャフトレスコンベヤ	φ377mm×9.9mL(13°)	
西部_ケキ搬出切替コンベヤ	ホバ-棟	2F_ホバ-室	稼動	15	2016/06/30	シャフトレスコンベヤ	φ477mm×5.63mL(水平)	
西部_No.1ケキ搬出コンベヤ	汚泥処理棟	2F_脱水機室	稼動	15	2016/06/30	シャフトレスコンベヤ	φ327mm×10.1mL(10°)	
西部_脱水機保守用チェンブ`ロック	汚泥処理棟	2F_脱水機室	稼動	20	1990/03/15	キ`ヤート`トリ付		㈱社ト-
西部_しき搬出用チェンブ`ロック	場内	屋外	稼動	20	1990/03/15	キ`ヤート`トリ付付き電動チェンブ`ロック		象印チェンブ`ロック㈱
西部_機器搬入用チェンブ`ロック(機械濃縮棟)	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	20	2014/09/16	キ`ヤート`トリ付手動式チェンブ`ロック		象印チェンブ`ロック㈱
西部_No.1初沈汚泥投入弁	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	電動偏心構造弁	φ150	㈱カ`タ
西部_No.2初沈汚泥投入弁	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	電動偏心構造弁	φ150	㈱カ`タ
西部_No.1余剰汚泥投入弁	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	電動偏心構造弁	φ150	㈱カ`タ
西部_No.2余剰汚泥投入弁	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	電動偏心構造弁	φ150	㈱カ`タ
西部_No.1混合汚泥引抜弁	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	電動偏心構造弁	φ150	㈱カ`タ
西部_No.2混合汚泥引抜弁	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	電動偏心構造弁	φ150	㈱カ`タ
西部_汚泥処理棟活性炭吸着塔	汚泥処理棟	1F_脱臭機械室	稼動	10	1990/03/15	立型カートリッジ`式		ミウ化学装置㈱
西部_機械濃縮棟活性炭吸着塔	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	10	2014/09/16	立形カートリッジ`式		扶桑ユニテック㈱
西部_機械濃縮棟生物脱臭装置	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	10	2014/09/16	充填塔式生物脱臭装置		扶桑ユニテック㈱
西部_汚泥処理棟脱臭ファン	汚泥処理棟	1F_脱臭機械室	稼動	10	1990/03/15	FRP製ターボ`ファン		協和化工㈱
西部_機械濃縮棟脱臭ファン	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	10	2014/09/16	FRP製ターボ`ファン		協和化工㈱
西部_No.1汚泥処理棟床排水ホ`ンブ`	汚泥処理棟	B1F_ホ`ンブ`室	稼動	10	1990/03/15	水中汚水ホ`ンブ`	φ65	新明和工業㈱
西部_No.2汚泥処理棟床排水ホ`ンブ`	汚泥処理棟	B1F_ホ`ンブ`室	稼動	10	1990/03/15	水中汚水ホ`ンブ`	φ65	新明和工業㈱
西部_No.1機械濃縮棟床排水ホ`ンブ`	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	水中汚水ホ`ンブ`	φ65	新明和工業㈱
西部_No.2機械濃縮棟床排水ホ`ンブ`	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	水中汚水ホ`ンブ`	φ65	新明和工業㈱
西部_苛性ソーダ`タンク	場内	屋外	稼動	15	1999/03/27		5m3	㈱西原衛生工業所
西部_No.1苛性ソーダ`注入ホ`ンブ`	場内	屋外_ブ`ワ`室	稼動	15	1999/03/27	ダ`イワラムホ`ンブ`		㈱タ`ミ
西部_No.2苛性ソーダ`注入ホ`ンブ`	場内	屋外_ブ`ワ`室	稼動	15	1999/03/27	ダ`イワラムホ`ンブ`		㈱タ`ミ
西部_管理棟_引込盤	管理棟	1F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形		㈱安川電機 名古屋支店
高圧引込盤(水質検査棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	20	1970/05/01	屋内閉鎖自立形	W800×D1500×H2100	中立電機㈱
変圧器1次盤(水質検査棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	20	1970/05/01	屋内閉鎖自立形	W1400×D1500×H2100	中立電機㈱
高圧引込盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	DS:7.2kV 400A	㈱安川電機 名古屋支店
管理棟_ブ`ワ`鎖鎮電盤・照明変圧器1次盤	管理棟	1F_電気室	稼動	20	1990/03/15	屋内自立形	VCB:7.2kV 600A 12.5kA 明電:VBED-6213SC-FL	㈱安川電機 名古屋支店
西部_管理棟_動力TR1次盤・照明TR1次盤・水質検査機き電盤	管理棟	1F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形	VCB:7.2kV 600A 12.5kA 3段積	㈱安川電機 名古屋支店
西部_管理棟_受電盤	管理棟	1F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形	VCB:7.2kV 600A 12.5kA	㈱安川電機 名古屋支店
高圧受電盤(水質検査棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	20	1970/05/01	屋内閉鎖自立形	W800×D1500×H2100	中立電機㈱
高圧分岐盤(水質検査棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	20	1970/05/01	屋内閉鎖自立形	W800×D1500×H2100	中立電機㈱
高圧受電盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	VCB:7.2kV 600A 12.5kA	㈱安川電機 名古屋支店
自家発電連絡盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	VCB:7.2kV 600A 12.5kA	㈱安川電機 名古屋支店
新管理棟き電(1)盤/NO.1動力変圧器1次盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	VCB:7.2kV 600A 12.5kA 2段積み	㈱安川電機 名古屋支店
新管理棟き電(2)盤/汚泥処理棟き電盤(将来)	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	VCB:7.2kV 600A 12.5kA	㈱安川電機 名古屋支店
西部_汚泥処理棟_受電盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形	VCB:7.2kV 600A 12.5kA	㈱安川電機 名古屋支店
西部_汚泥処理棟_動力変圧器盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形	3φTr 400kVA 6600/420V	㈱安川電機 名古屋支店
西部_汚泥処理棟_照明変圧器盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形	1φTr 30kVA 6600/210-105V	㈱安川電機 名古屋支店
西部_管理棟_照明変圧器盤	管理棟	1F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形	1φTr 75kVA 6600/210-105V	㈱安川電機 名古屋支店
西部_管理棟_動力変圧器盤	管理棟	1F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形	3φTr 400kVA 6600/420V	㈱安川電機 名古屋支店
西部_管理棟_200V変圧器盤	管理棟	1F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形	3φTr 50kVA 6600/210V	㈱安川電機 名古屋支店
上屋電灯盤(水質検査棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	20	1975/05/01	屋内閉鎖自立形	W800×D1500×H2100	中立電機㈱
上屋動力盤(水質検査棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	20	1975/05/01	屋内閉鎖自立形	W800×D1500×H2100	中立電機㈱
低下配電盤(水質検査棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	20	1973/06/01	屋内閉鎖自立形	W800×D1500×H2100	中立電機㈱

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
低圧盤(水質検査棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	20	1970/05/01	屋内閉鎖自立形	W800×D1500×H2100	中立電機㈱
200V変圧器盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	Tr:3φT 100kVA 420/210V	㈱安川電機 名古屋支店
NO.1動力変圧器盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	Tr:3φT 500kVA 6600/420V	㈱安川電機 名古屋支店
NO.2動力変圧器盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	Tr:3φT 500kVA 6600/420V	㈱安川電機 名古屋支店
機械濃縮棟照明変圧器盤	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	20	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
照明変圧器盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	Tr:1φT 50kVA 420/210-105V	㈱安川電機 名古屋支店
高圧SC盤(旧管理棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	20	1970/05/01	屋内閉鎖自立形	W800×D1500×H2100	中立電機㈱
西部_3系水処理施設_No.1コンテナ盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形	SC: 50kvar SL: 3.19kva 6.6kV	㈱安川電機 名古屋支店
西部_3系水処理施設_No.2コンテナ盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形	SC: 100kvar SL: 6.38kva 6.6kV	㈱安川電機 名古屋支店
西部_3系水処理施設_No.3コンテナ盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形	SC: 200kvar SL: 12.8kva 6.6kV	㈱安川電機 名古屋支店
管理棟_母線計器盤・旧管理棟饋電	管理棟	1F_電気室	稼動	20	1990/03/15	屋内自立形	ZPD, PT収納	㈱安川電機 名古屋支店
自家発電母線VT・ZPD盤/NO.2動力変圧器1次盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	VCB:7.2kV 600A 12.5kA	㈱安川電機 名古屋支店
受電側母線VT・ZPD盤/母線連絡盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	VCB:7.2kV 600A 12.5kA	㈱安川電機 名古屋支店
西部_汚泥処理棟_動力主幹盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形	3φTr 30kVA 6600/210V MCCB	㈱安川電機 名古屋支店
西部_管理棟_動力主幹盤	管理棟	1F_電気室	稼動	20	2016/06/30	屋内自立形	MCCB	㈱安川電機 名古屋支店
全室素全リ計電源盤	滅菌棟	1F_滅菌室	稼動	20	2004/03/10	屋内壁掛型		㈱安川電機 名古屋支店
NO.1動力主幹盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	MCCB:800AF×2 600AF×1 400AF×1 225AF×2 100AF×1 50AF×2	㈱安川電機 名古屋支店
NO.2動力主幹盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	20	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	MCCB:800AF×1 600AF×3 400AF×1 225AF×2 100AF×2 50AF×2	㈱安川電機 名古屋支店
機械濃縮棟200V低圧主幹盤盤	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	20	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
機械濃縮棟400V主幹盤	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	20	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
柱上開閉器	3系列水処理施設	1F_その他	稼動	15	2014/09/16			
接地装置一式	場内	場内	稼動	20	2014/09/16	連結式接地棒		
発電装置	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	三相交流同期発電機	6600V 60Hz 625kVA CFC-D	三菱電機㈱
ディーゼルエンジン	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	オーブン型	750ps S12N-PTK-10780	三菱重工業㈱
発電機盤	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	屋内自立形	VCB:7.2kV 600A 12.5kA VF-13 RM-AE	三菱電機㈱
自動始動盤	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	屋内自立形		三菱電機㈱
自家発補機盤	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	屋内自立形		三菱電機㈱
冷却塔現場操作盤	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	屋外壁掛形		三菱電機㈱
切替断路器盤	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	屋内自立形		三菱電機㈱
No.1冷却水揚水ホヅン	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	水中ホヅン	φ50 1.5kW 320L/min	㈱荏原製作所
No.1冷却塔揚水ホヅン	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	渦巻き式	φ50 0.75kW	㈱荏原製作所
No.2冷却水揚水ホヅン	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	水中ホヅン	φ50 1.5kW 320L/min	㈱荏原製作所
No.2冷却塔揚水ホヅン	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	渦巻き式	φ50 0.75kW	㈱荏原製作所
ダミー給水ホヅン	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	水中ホヅン	φ40 0.75kW	㈱荏原製作所
減圧水槽	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	屋内形	1000L 冷水槽・冷水槽(二槽式)	三菱重工業㈱
冷却塔	沈砂池ホヅン棟	RF_屋上	稼動	15	1990/03/16	屋外形	361800kcal/L	㈱荏原シソ
ダミー水槽	沈砂池ホヅン棟	屋外	稼動	15	1990/03/16	屋外形	200kW	三菱重工業㈱
排気消音器	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	天井吊形	一次 二次φ1220 φ500	㈱宝栄工業
No.1空気圧縮機	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	往復式	3.7kW	三菱重工業㈱
No.2空気圧縮機	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	往復式	3.7kW	三菱重工業㈱
空気槽	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	屋内形	150L×2	ヤマト㈱
No.1燃料移送ホヅン	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	歯車式	φ20 0.4kW	㈱東芝
No.2燃料移送ホヅン	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	歯車式	φ20 0.4kW	㈱東芝
地下燃料タンク	沈砂池ホヅン棟	屋外	稼動	15	1990/03/16		1900L A重油	
燃料小出槽	沈砂池ホヅン棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1990/03/16	屋内形	390L	三菱重工業㈱
西部_管理棟_蓄電池盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2016/06/30	屋内自立形	蓄電池: 100Ah 54セル	㈱GSユアサ
蓄電池盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	10	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	長寿命形鉛蓄電池 100AH/10HR 54セル	古川電池㈱
直流電源盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	10	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	整流器:150A	古川電池㈱
西部_管理棟_直流電源盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2016/06/30	屋内自立形	整流器: 150A 負荷電圧補償装置: 20A	㈱GSユアサ

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
西部_管理棟_CVCF盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2016/06/30	屋内自立形	インバータ容量: 7.5kVA	㈱GSユアサ
CVCF盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	10	2014/09/16	屋内閉鎖自立形	インバータ容量: 7.5kVA	㈱三社電機製作所
No. 17°ロウ-盤	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	15	1972/08/20			中立電機㈱
No. 27°ロウ-盤	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	15	1972/08/20			中立電機㈱
No. 37°ロウ-盤	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	15	1972/08/20			中立電機㈱
2系水処理設備コントロールセンタ	管理棟	1F_電気室	稼動		2017/03/15			
西部_汚泥脱水設備コントロールセンタ	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	2016/06/30	屋内自立形(両面形)	3面構成	㈱安川電機 名古屋支店
主ホッパ°(2)設備コントロールセンタ	管理棟	1F_電気室	稼動	15	2000/03/17			㈱安川電機 名古屋支店
西部_主ホッパ°設備(1)コントロールセンタ	管理棟	1F_電気室	稼動	15	2019/03/20	両面形	W600×D600×H2300、2面構成	㈱安川電機 名古屋支店
西部_沈砂池設備コントロールセンタ	管理棟	1F_電気室	稼動	15	2019/03/20	両面形	W600×D600×H2300、2面構成	㈱安川電機 名古屋支店
3系水処理設備コントロールセンタ(1)～(8)	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	15	2014/09/16	屋内閉鎖自立形		㈱安川電機 名古屋支店
機械濃縮設備コントロールセンタ	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	15	2014/09/16	両面形		㈱安川電機 名古屋支店
滅菌・用水動力制御盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	1990/03/15	屋内自立形	VScout:CVSR-404H 3φ420/210V 15kVA	㈱安川電機 名古屋支店
管理棟動力盤NO.1(水質検査棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	15	1972/08/20	屋内自立形	W1300×D450×H2050	中立電機㈱
管理棟動力盤NO.2(水質検査棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	15	1972/08/20	屋内自立形	W900×D450×H2050	中立電機㈱
No.1汚泥供給ホッパ°VVVF盤	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	10	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
No.1濃縮機汚泥供給ホッパ°VVVF盤	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	10	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
No.1濃縮機薬品供給ホッパ°VVVF盤	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	10	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
No.2汚泥供給ホッパ°VVVF盤	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	10	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
No.2濃縮機汚泥供給ホッパ°VVVF盤	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	10	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
No.2濃縮機薬品供給ホッパ°VVVF盤	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	10	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
西部_No.1脱水機薬品供給ホッパ°VVVF盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	10	2016/06/30	屋内自立形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_No.2脱水機薬品供給ホッパ°VVVF盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	10	2016/06/30	屋内自立形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_No.1無機凝集剤供給ホッパ°VVVF盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	10	2016/06/30	屋内自立形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_No.2無機凝集剤供給ホッパ°VVVF盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	10	2016/06/30	屋内自立形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No.1反応タンク曝気風量計	2系列-1反応タンク	B1F_2系列-1反応タンク管廊内部	稼動	10	2017/03/15	超音波流量計	口径: 150A	㈱ソニック
西部_2系No.1返送汚泥流量計	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1終沈管廊内部	稼動	10	2017/03/15	電磁流量計	口径: 150A	横河電機㈱
西部_2系No.2反応タンク曝気風量計	2系列-2反応タンク	B1F_2系列-2反応タンク管廊内部	稼動	10	2017/03/15	超音波流量計	口径: 150A	㈱ソニック
西部_2系No.2返送汚泥流量計	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1終沈管廊内部	稼動	10	2019/03/20	電磁流量計	口径: 200A	横河電機㈱
西部_2系初沈引抜汚泥流量計	2系列-1最初沈殿池	B1F_2系列-1初沈管廊内部	稼動	10	2017/03/15	電磁流量計	口径: 150A	横河電機㈱
西部_2系余剰汚泥流量計	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1終沈管廊内部	稼動	10	2017/03/15	電磁流量計	口径: 150A	横河電機㈱
西部_No.1脱水機投入汚泥流量	汚泥処理棟	2F_脱水機室	稼動	10	2016/06/30	電磁流量計	測定範囲: 0～40m3/h	横河電機㈱
西部_No.1脱水機供給薬品流量	汚泥処理棟	2F_脱水機室	稼動	10	2016/06/30	電磁流量計	測定範囲: 0～6m3/h	横河電機㈱
No.2脱水機汚泥供給量計	汚泥処理棟	2Fｶﾞ3F_脱水機室	稼動	10	1997/03/10	電磁式	AM210DG-UH1-LSJ*Α 0°50m3/h φ100	横河電機㈱
No.2脱水機薬液供給量計	汚泥処理棟	2Fｶﾞ3F_脱水機室	稼動	10	1997/03/10	電磁式	AM205DG-UH2-LSJ*Α 0°8m3/h φ50	横河電機㈱
西部_次亜注入流量計	滅菌棟	1F_滅菌室	稼動	10	2017/03/15	電磁流量計	口径: 5A	横河電機㈱
西部_放流流量計	滅菌棟	屋外	稼動	10	2017/03/15	せき式		JFEﾌﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱
1系-1風量計	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_通路	稼動	10	1972/08/20	クリップ式流量計	口径:	横河電機㈱
1系-2風量計	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_通路	稼動	10	1974/03/20	クリップ式流量計	口径:	横河電機㈱
1系余剰汚泥流量計	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_電磁流量計棚	稼動	10	1972/08/20	電磁式流量計	口径:	横河電機㈱
1系生汚泥流量計	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_通路	稼動	10	1972/08/20	電磁式流量計	口径:	横河電機㈱
1系返送汚泥流量計	1系列水処理施設初沈～エタン	その他	稼動	10	1972/08/20	電磁式流量計	口径:	横河電機㈱
3系No.1凝集剤注入流量計	3系列水処理施設	1F_凝集剤貯留タンク室	稼動	10	2014/09/16	電磁流量計	測定範囲: 0-25L/h	横河電機㈱
3系No.1反応タンク曝気風量計	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	10	2014/09/16	超音波流量計	測定範囲: 0-35m3/min	
3系No.1返送汚泥流量計	3系列水処理施設	B1F_D管廊	稼動	10	2014/09/16	電磁流量計	測定範囲: 0-350m3/h	横河電機㈱
3系No.2凝集剤注入流量計	3系列水処理施設	1F_凝集剤貯留タンク室	稼動	10	2014/09/16	電磁流量計	測定範囲: 0-25L/h	横河電機㈱
3系No.2反応タンク曝気風量計	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	10	2014/09/16	超音波流量計	測定範囲: 0-35m3/min	
3系No.2返送汚泥流量計	3系列水処理施設	B1F_D管廊	稼動	10	2014/09/16	電磁流量計	測定範囲: 0-350m3/h	横河電機㈱
3系初沈汚泥引抜流量計	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	10	2014/09/16	電磁流量計	測定範囲: 0-80m3/h	横河電機㈱

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
3系反応槽流入流量計	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	10	2014/09/16	電磁流量計	測定範囲：0～1000m3/h	横河電機株
3系余剰汚泥流量計	3系列水処理施設	B1F_D管廊	稼動	10	2014/09/16	電磁流量計	測定範囲：0～80m3/h	横河電機株
No.1濃縮機供給薬品流量計	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	電磁流量計	測定範囲：0～40L/h	横河電機株
No.1濃縮機投入汚泥流量計	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	電磁流量計	測定範囲：0～40m3/h	横河電機株
No.2濃縮機供給薬品流量計	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	電磁流量計	測定範囲：0～40L/h	横河電機株
No.2濃縮機投入汚泥流量計	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	電磁流量計	測定範囲：0～40m3/h	横河電機株
初沈汚泥投入流量計	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	電磁流量計	測定範囲：0～150m3/h	横河電機株
西部_No.1無機凝集剤供給流量	汚泥処理棟	2F_脱水機室	稼動	10	2016/06/30	電磁流量計	測定範囲：0～200L/h	横河電機株
西部_No.1次亜貯留槽液位計	滅菌棟	1F_滅菌室	稼動	10	2017/03/15	差圧伝送器		横河電機株
西部_地下燃料貯留槽液位計	沈砂池ホヅ棟	屋外	稼動	10	1990/03/16	静電容量式	レベルゲル156EL 0～1.9m3	三菱電機株
西部_ホヅ井水位計(投込式)	沈砂池ホヅ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	10	2019/03/20	投込式水位計		JFE7ドバンテック株
西部_ホヅ井水位計(圧力式)	沈砂池ホヅ棟	B1F_ホヅ室	稼動	10	2019/03/20	差圧式水位計		横河電機株
流入渠水位計	沈砂池ホヅ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	10	1990/03/15	投込式	ALTJ3000 0～7m	JFE7ドバンテック株
3系1号吸込リフス差圧計	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	10	2014/09/16			azbil株
3系1号吸込リフス前圧力計	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	10	2014/09/16			azbil株
3系2号吸込リフス差圧計	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	10	2014/09/16			azbil株
3系2号吸込リフス前圧力計	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	10	2014/09/16			azbil株
3系No.1凝集剤貯留槽液位計	3系列水処理施設	1F_凝集剤貯留槽室	稼動	10	2014/09/16	圧力式水位計	測定範囲：0～2m	横河電機株
3系No.1処理水槽水位計	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	10	2014/09/16	圧力式水位計	測定範囲：0～6m	横河電機株
3系No.2凝集剤貯留槽液位計	3系列水処理施設	1F_凝集剤貯留槽室	稼動	10	2014/09/16	圧力式水位計	測定範囲：0～2m	横河電機株
3系No.2処理水槽水位計	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	10	2014/09/16	圧力式水位計	測定範囲：0～6m	横河電機株
3系終沈ホヅット水位計	3系列水処理施設	1F_終沈ホヅット上部	稼動	10	2014/09/16	投込式水位計	測定範囲：0～6m	JFE7ドバンテック株
3系初沈ホヅット水位計	3系列-最初沈殿池	1F_初沈ホヅット1上部	稼動	10	2014/09/16	投込式水位計	測定範囲：0～6m	JFE7ドバンテック株
3系送風圧力計	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	10	2014/09/16	電磁流量計	測定範囲：0～80kPa	横河電機株
No.1混合汚泥貯留槽液位計	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	圧力式水位計	測定範囲：0～6m	横河電機株
No.1濃縮汚泥貯留槽液位計	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	圧力式水位計	測定範囲：0～6m	横河電機株
No.1返流水槽水位計	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	圧力式水位計	測定範囲：0～6m	横河電機株
No.2混合汚泥貯留槽液位計	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	圧力式水位計	測定範囲：0～6m	横河電機株
No.2濃縮汚泥貯留槽液位計	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	圧力式水位計	測定範囲：0～6m	横河電機株
No.2返流水槽水位計	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	圧力式水位計	測定範囲：0～6m	横河電機株
西部_No.1無機凝集剤貯留槽液位	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	10	2016/06/30	差圧伝送器	測定範囲：0～2.5m	横河電機株
西部_No.2無機凝集剤貯留槽液位	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	10	2016/06/30	差圧伝送器	測定範囲：0～2.5m	横河電機株
西部_No.1分離排水水槽水位	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	10	2016/06/30	差圧伝送器	測定範囲：0～6.0m	横河電機株
西部_No.2分離排水水槽水位	汚泥処理棟	B1F_ホヅ室	稼動	10	2016/06/30	差圧伝送器	測定範囲：0～6.0m	横河電機株
西部_No.1ホヅ貯留ホヅ重量	ホヅ-棟	1F_搬出室	稼動	10	2016/06/30	警報設定器		横河電機株
西部_No.2ホヅ貯留ホヅ重量	ホヅ-棟	1F_搬出室	稼動	10	2016/06/30	警報設定器		横河電機株
西部_気温計	沈砂池ホヅ棟	屋外	稼動	10	2019/03/20	測温抵抗式		横河電機株
3系送風温度計	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	10	2014/09/16			
西部_処理水pH計	滅菌棟	屋外	稼動	10	2017/03/15	ガラス電極式		インド・レスハウザー・ジャパン株
3系No.1-3反応槽pH計	3系列-No.1反応槽	1F_No.1-1反応槽上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲：4～10pH	インド・レスハウザー・ジャパン株
3系No.2-3反応槽pH計	3系列-No.2反応槽	1F_No.2-1反応槽上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲：4～10pH	インド・レスハウザー・ジャパン株
3系No.1-1反応槽ORP計	3系列-No.1反応槽	1F_No.1-2反応槽上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲：-300mV～300mV	インド・レスハウザー・ジャパン株
3系No.1-2反応槽ORP計	3系列-No.1反応槽	1F_No.1-1反応槽上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲：-300mV～300mV	インド・レスハウザー・ジャパン株
3系No.1-3反応槽ORP計	3系列-No.1反応槽	1F_No.1-2反応槽上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲：-300mV～300mV	インド・レスハウザー・ジャパン株
3系No.2-1反応槽ORP計	3系列-No.2反応槽	1F_No.2-1反応槽上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲：-300mV～300mV	インド・レスハウザー・ジャパン株
3系No.2-2反応槽ORP計	3系列-No.2反応槽	1F_No.2-2反応槽上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲：-300mV～300mV	インド・レスハウザー・ジャパン株
3系No.2-3反応槽ORP計	3系列-No.2反応槽	1F_No.2-1反応槽上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲：-300mV～300mV	インド・レスハウザー・ジャパン株
西部_2系No.1-3反応槽DO計	2系列-1反応槽	1F_2系列-1反応槽上部	稼動	10	2017/03/15	光学式		インド・レスハウザー・ジャパン株
西部_2系No.2-3反応槽DO計	2系列-2反応槽		稼動	10	2019/03/20	蛍光式		インド・レスハウザー・ジャパン株

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
1系-1D0計	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_水路上部	稼動	10	1972/08/20	D0計	測定範囲:	横河電機㈱
1系-2D0計	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_水路上部	稼動	10	1974/03/20	D0計	測定範囲:	横河電機㈱
3系No. 1-3反応タンクD0計	3系列-No. 1反応タンク	1F_No. 1-1反応タンク上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲: 0-10mg/L	エントレスタハザードシヤパン㈱
3系No. 2-3反応タンクD0計	3系列-No. 2反応タンク	1F_No. 2-1反応タンク上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲: 0-10mg/L	エントレスタハザードシヤパン㈱
西部_2系No. 1返送汚泥濃度計	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1終沈管廊内部	稼動	10	2017/03/15	複合散乱光式	口径: 150A	JFEアドバンテック㈱
西部_2系No. 2返送汚泥濃度計	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1終沈管廊内部	稼動	10	2019/03/20	複合散乱光式	口径: 200A	JFEアドバンテック㈱
西部_2系初沈引抜汚泥濃度計	2系列-1最初沈殿池	B1F_2系列-1初沈管廊内部	稼動	10	2017/03/15	複合散乱光式	口径: 150A	JFEアドバンテック㈱
3系No. 1返送汚泥濃度計	3系列水処理施設	B1F_D管廊	稼動	10	2014/09/16	複合散乱光式濃度計	測定範囲: 0-2%	JFEアドバンテック㈱
3系No. 2返送汚泥濃度計	3系列水処理施設	B1F_D管廊	稼動	10	2014/09/16	複合散乱光式濃度計	測定範囲: 0-2%	JFEアドバンテック㈱
脱水機投入汚泥濃度	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	複合散乱光式濃度計	測定範囲: 0-8%	横河電機㈱
濃縮機投入汚泥濃度	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	10	2014/09/16	複合散乱光式濃度計	測定範囲: 0-5%	JFEアドバンテック㈱
3系初沈汚泥濃度計	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	10	2014/09/16	複合散乱光式濃度計	測定範囲: 0-5%	JFEアドバンテック㈱
西部_2系No. 1-3反応タンクMLSS計	2系列-1反応タンク	1F_2系列-1反応タンク上部	稼動	10	2017/03/15	散乱光式		エントレスタハザードシヤパン㈱
西部_2系No. 2-3反応タンクMLSS計	2系列-2反応タンク		稼動	10	2019/03/20	4ビーム式		エントレスタハザードシヤパン㈱
1系-1MLSS計	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_水路上部	稼動	10	1972/08/20	MLSS計	測定範囲:	横河電機㈱
1系-2MLSS計	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_水路上部	稼動	10	1974/03/20	MLSS計	測定範囲:	横河電機㈱
3系No. 1-3反応タンクMLSS計	3系列-No. 1反応タンク	1F_No. 1-1反応タンク上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲: 0-5000mg/L	エントレスタハザードシヤパン㈱
3系No. 2-3反応タンクMLSS計	3系列-No. 2反応タンク	1F_No. 2-1反応タンク上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲: 0-5000mg/L	エントレスタハザードシヤパン㈱
3系No. 1-1終沈汚泥界面	3系列-No. 1最終沈殿池	1F_No. 1-1最終沈殿池上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲: 0-9m	㈱西原環境
3系No. 2-1終沈汚泥界面	3系列-No. 2最終沈殿池	1F_No. 2-1最終沈殿池上部	稼動	10	2014/09/16		測定範囲: 0-9m	㈱西原環境
西部_全窒素全リ計	減菌棟	1F_減菌室	稼動	10	2004/03/10			㈱島津製作所
西部_降雨強度計	沈砂池ホップ棟	屋外	稼動	10	2019/03/20	水滴計数方式	受水口径: 200mm	横河電機㈱
西部_雨量計	沈砂池ホップ棟	屋外	稼動	10	2019/03/20	転倒ます式	受水口径: 200mm	横河電機㈱
西部_No. 1脱水機薬品供給ホップ回転数	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	10	2016/06/30	指示計	測定範囲: 0-100%	東洋計器(株)
西部_No. 2脱水機薬品供給ホップ回転数	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	10	2016/06/30	指示計	測定範囲: 0-100%	東洋計器(株)
西部_No. 1無機凝集剤供給ホップ回転数	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	10	2016/06/30	指示計	測定範囲: 0-100%	東洋計器(株)
西部_No. 2無機凝集剤供給ホップ回転数	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	10	2016/06/30	指示計	測定範囲: 0-100%	東洋計器(株)
3系水処理設備コントローラ(1)-(2)盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	10	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
機械濃縮棟_汚泥処理設備コントローラ	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	10	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
西部_沈砂池・ホップ設備コントローラ	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2016/06/30			㈱安川電機 名古屋支店
2系水処理設備メンテナンスコントローラ(1)-(3)盤	2系列水処理施設	1F_電気室	稼動	10	1990/03/15	屋内自立形	3面構成CP-225 87225-50002-S013	㈱安川電機 名古屋支店
西部_汚泥処理設備I_O盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	10	2016/06/30	屋内自立形		㈱安川電機 名古屋支店
旧管理棟インターフェイス(1),(2)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	10	1990/03/15	屋内自立形	2面構成CP-225 87225-50002-S013	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No. 1,2循環水ホップ現場操作盤	2系列-2最終沈殿池		稼動	15	2000/03/17			㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No. 1返送余剰汚泥ホップ引抜弁現場操作盤	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1終沈管廊内部	稼動	15	2017/03/15	屋内自立形	W1000×D500×H1900	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No. 1水処理脱臭ファン現場操作盤	2系列水処理施設	外部	稼動	15	1990/03/15	屋外スタンド形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No. 1風量調節弁現場操作盤	2系列-1反応タンク	B1F_2系列-1反応タンク管廊内部	稼動	15	2017/03/15	屋内スタンド形	W600×D300×H850	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No. 1終沈汚泥掻き機現場操作盤	2系列-1-1最初沈殿池	1F_2系列-1-1最初沈殿池上部	稼動	15	2017/03/15	屋外スタンド形	W600×D400×H800	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No. 2, 1初沈スカムキヤ現場操作盤	2系列水処理施設	1F_初沈スカムット上部	稼動	15	1990/03/15	屋外スタンド形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No. 2, 1初沈汚泥掻き機現場操作盤	2系列水処理施設	1F_初沈スカムット上部	稼動	15	1990/03/15	屋外スタンド形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系水処理脱臭ファン現場操作盤	2系列-1反応タンク	1F_2系列-1反応タンク上部	稼動	15	2017/03/15	屋外スタンド形	W600×D400×H900	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No. 2風量調節弁現場操作盤	2系列-2反応タンク	B1F_2系列-2反応タンク管廊内部	稼動	15	2017/03/15	屋内スタンド形	W600×D300×H850	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No. 2返送余剰汚泥ホップ現場操作盤	2系列-2最終沈殿池		稼動	15	2019/03/20	屋内自立形	W900×D500×H1900	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No. 2終沈汚泥掻き機現場操作盤	2系列-2最終沈殿池		稼動	15	2019/03/20	屋外スタンド形	W500×D400×H800	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No. 2初沈汚泥掻き機現場操作盤	2系列-1最初沈殿池		稼動	15	2019/03/20	屋外スタンド形	W500×D400×H800	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No. 2作業用電源盤	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1終沈管廊内部	稼動	15	2017/03/15	屋内スタンド形	W600×D300×H700	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系初沈汚泥引抜ホップ現場操作盤	2系列-1最初沈殿池	B1F_2系列-1初沈管廊内部	稼動	15	2017/03/15	屋内自立形	W700×D500×H1900	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No. 1作業用電源盤	2系列-1最初沈殿池	B1F_2系列-1初沈管廊内部	稼動	15	2017/03/15	屋内スタンド形	W600×D300×H700	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系処理水ホップ現場操作盤	2系列水処理施設	B1F_共通管廊内部	稼動	15	2017/03/15	屋内スタンド形	W500×D300×H700	㈱安川電機 名古屋支店

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
西部_2系池排水・スラム移送ホヱ現場操作盤	2系列水処理施設	B1F_共通管廊内部	稼動	15	2017/03/15	屋内スタンド形	W750×D300×H800	㈱安川電機 名古屋支店
西部_No.1,2主ホヱ現場操作盤	沈砂池ホヱ棟	B1F_ホヱ室	稼動	15	2019/03/20	屋内自立形	W900×D500×H1900	㈱安川電機 名古屋支店
西部_No.1濃縮污泥掻取現場操作盤	污泥処理棟	屋外	稼動	15	1990/03/16			㈱安川電機 名古屋支店
西部_No.2,3し渣コンベヤし渣洗浄機現場操作盤	沈砂池ホヱ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	屋内スタンド形	W800×D300×H850	㈱安川電機 名古屋支店
No.3,4,5主ホヱ現場操作盤	沈砂池ホヱ棟	B1F_ホヱ室	稼動	15	2000/03/17			㈱安川電機 名古屋支店
西部_No.4し渣コンベヤ・スキャホヱ現場操作盤	沈砂池ホヱ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	屋内スタンド形	W750×D300×H700	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系反応タンク管廊床排水ホヱ現場操作盤	2系列-1反応タンク	B1F_2系列-1反応タンク管廊内部	稼動	15	2017/03/15	屋内スタンド形	W400×D300×H600	㈱安川電機 名古屋支店
西部_ケーコンベヤ現場操作盤	ホッパ-棟	2F_ホッパ-室	稼動	15	2016/06/30	屋内スタンド形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_し渣分離機現場操作盤	污泥処理棟	屋外	稼動	15	1990/03/15	屋内スタンド形		㈱安川電機 名古屋支店
ブの現場操作盤	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブの室	稼動	15	1972/08/20	屋内スタンド形		中立電機㈱
ブの電動弁現場操作盤No.1用	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブの室	稼動	15	1972/08/20	屋内スタンド形	No.1用	中立電機㈱
ブの電動弁現場操作盤No.2用	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブの室	稼動	15	1972/08/20	屋内スタンド形	No.2用	中立電機㈱
ブの電動弁現場操作盤No.3用	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブの室	稼動	15	1972/08/20	屋内スタンド形	No.3用	中立電機㈱
西部_ホヱ室床排水ホヱ現場操作盤	沈砂池ホヱ棟	B1F_ホヱ室	稼動	15	2019/03/20	屋内スタンド形	W500×D300×H600	㈱安川電機 名古屋支店
西部_污泥処理棟脱臭ファン現場操作盤	污泥処理棟	1F_脱臭機械室	稼動	15	2016/06/30	屋内スタンド形		㈱安川電機 名古屋支店
污泥処理棟_No.2接地用端子函	污泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	1990/03/15	屋内壁掛形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_污泥処理棟作業用電源盤	污泥処理棟	B1F_ホヱ室	稼動	15	1990/03/15	屋内壁掛型		㈱安川電機 名古屋支店
西部_污泥処理棟床排水ホヱ現場操作盤	污泥処理棟	B1F_ホヱ室	稼動	15	2016/06/30	屋内スタンド形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_管理棟_No.1接地用端子函	管理棟	1F_電気室	稼動	15	1990/03/15	屋内壁掛形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_自動除塵機・No.1し渣コンベヤ現場操作盤	沈砂池ホヱ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	屋内スタンド形	W750×D300×H700	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系終沈管廊床排水ホヱ現場操作盤	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1終沈管廊内部	稼動	15	2017/03/15	屋内スタンド形	W400×D300×H600	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系初沈管廊床排水ホヱ現場操作盤	2系列-1最初沈殿池	B1F_2系列-1初沈管廊内部	稼動	15	2017/03/15	屋内スタンド形	W400×D300×H600	㈱安川電機 名古屋支店
西部_空気圧縮機現場操作盤	污泥処理棟	B1F_ホヱ室	稼動	15	2016/06/30	屋内スタンド形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_揚砂ホヱ現場操作盤	沈砂池ホヱ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	屋内スタンド形	W500×D300×H700	㈱安川電機 名古屋支店
西部_沈砂池ホヱ棟作業用電源盤	沈砂池ホヱ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	屋内スタンド形	W600×D300×H700	㈱安川電機 名古屋支店
西部_沈砂池脱臭ファン現場操作盤	沈砂池ホヱ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	屋内スタンド形	W400×D300×H850	㈱安川電機 名古屋支店
西部_分離液排水ホヱ現場操作盤	污泥処理棟	B1F_ホヱ室	稼動	15	2016/06/30	屋内スタンド形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_脱水機薬品供給ホヱ現場操作盤	污泥処理棟	B1F_ホヱ室	稼動	15	2016/06/30	屋内スタンド形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_流入ゲート現場操作盤	沈砂池ホヱ棟	B1Fカ51F_流入ゲート室	稼動		2019/03/20	屋内スタンド形	W400×D300×H600	㈱安川電機 名古屋支店
1系初沈污泥ポンプ盤	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_通路	稼動	15	1989/04/01	屋内スタンド形	W550×D300×H800	㈱安川電機 名古屋支店
No.1,2初沈コレクター現場盤	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_水路上部	稼動	15	1971/03/31	屋内スタンド形	W400×D250×H550	
No.1返送污泥ポンプ電動弁盤	返送污泥ホヱ室	B1F_ホヱ室	稼動	15	1972/08/01	屋内スタンド形	W300×D200×H500	中立電機㈱
No.2返送污泥ポンプ電動弁盤	返送污泥ホヱ室	B1F_ホヱ室	稼動	15	1972/08/01	屋内スタンド形	W300×D200×H500	中立電機㈱
No.3,4初沈コレクター現場盤	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_水路上部	稼動	15	1986/10/01	屋内スタンド形	W550×D300×H800	㈱AISHI
No.3返送污泥ポンプ電動弁盤	返送污泥ホヱ室	B1F_ホヱ室	稼動	15	1984/02/01	屋内スタンド形	W300×D200×H500	中立電機㈱
ブロー-操作盤	返送污泥ホヱ室	1F_塩素滅菌室	稼動	15	1972/08/20	屋内自立形	W700×D400×H1850	
ブロフ非常停止盤(1)	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_通路	稼動	15	1972/08/20	スイッチボックス		
ブロフ非常停止盤(2)	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_通路	稼動	15	1974/03/20	スイッチボックス		
汚水処理操作盤	1系列水処理施設初沈～エタン	その他	稼動	15	1971/03/31	屋外自立形	W700×D450×H1900	㈱西原環境衛生研究所
污泥引抜電動弁盤	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_通路	稼動	15	1974/12/20	屋内スタンド形	W1000×D300×H600	㈱トキメ電機エンジニアリング
下水処理操作盤	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブの室	稼動	15	1971/03/31	屋内壁掛形	W1900×D300×H1000	
苛性ソーダ注入ポンプ盤	返送污泥ホヱ室	1F_塩素滅菌室	稼動	15	1998/03/01	屋内スタンド形	W800×D250×H800	㈱西原環境衛生研究所
現場操作盤(オートスキャナ、コンベヤ、洗浄ホヱ)	水質検査棟(旧管理棟)	B1F_沈砂室	稼動	15	1971/03/31	屋内壁掛形	W300×D200×H300	
中継端子盤(1)	水質検査棟(旧管理棟)	その他	稼動	15	1986/10/01	屋外自立形		中立電機㈱
中継端子盤(2)	1系列水処理施設最終沈殿池	その他	稼動	15	1974/03/20	屋外自立形		中立電機㈱
電源盤(1)	1系列水処理施設最終沈殿池	その他	稼動	15	1972/06/01	屋外スタンド形	W350×D200×H350	古川電気工業㈱
電源盤(2)	1系列水処理施設最終沈殿池	その他	稼動	15	1984/02/01	屋外スタンド形	W400×D200×H400	ミツ電機製作所㈱
返送污泥ポンプ室制御盤	返送污泥ホヱ室	1F_制御盤室	稼動	15	1972/06/01	屋内自立形	W1300×D450×H2100	中立電機㈱
余剰污泥操作盤	1系列水処理施設初沈～エタン	1F_電磁流量計柵	稼動	15	1972/08/20	屋内スタンド形	W600×D600×H800	

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
揚水ポンプ操作盤	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ﾌﾞﾛｯｸ室	稼動	15	1973/03/10	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W550×D230×H600	
揚水ポンプ電動弁操作盤(右)	水質検査棟(旧管理棟)	B1F_揚水ｽﾎﾟﾝﾌﾞ室	稼動	15	1973/03/10	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W800×D600×H1900	
揚水ポンプ電動弁操作盤(左)	水質検査棟(旧管理棟)	B1F_揚水ｽﾎﾟﾝﾌﾞ室	稼動	15		屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W300×D230×H500	
揚水ポンプ電動弁操作盤(中)	水質検査棟(旧管理棟)	B1F_揚水ｽﾎﾟﾝﾌﾞ室	稼動	15	1973/03/10	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W300×D230×H500	
流入ゲート操作盤	水質検査棟(旧管理棟)	B1F_沈砂室	稼動	15	1971/03/31	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W400×D300×H600	
3系No. 1-1攪拌装置現場盤	3系列-No. 1反応ﾀﾝｸ	1F_No. 1-2反応ﾀﾝｸ上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 1-1終沈汚泥掻寄機現場盤	3系列-No. 1最終沈殿池	1F_No. 1-1最終沈殿池上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 1-2攪拌装置現場盤	3系列-No. 1反応ﾀﾝｸ	1F_No. 1-1反応ﾀﾝｸ上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 1-2終沈汚泥掻寄機現場盤	3系列-No. 1最終沈殿池	1F_No. 1-2最終沈殿池上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 1-3攪拌装置現場盤	3系列-No. 1反応ﾀﾝｸ	1F_No. 1-2反応ﾀﾝｸ上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W700×H900×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 1終沈床排水ｽﾎﾟﾝﾌﾞ現場盤	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H500×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 1初沈汚泥掻寄機現場盤	3系列-最初沈殿池	1F_No. 1最初沈殿池上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 1初沈床排水ｽﾎﾟﾝﾌﾞ現場盤	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H500×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 1返送汚泥ｽﾎﾟﾝﾌﾞ現場盤	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W700×H900×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 2-1攪拌装置現場盤	3系列-No. 2反応ﾀﾝｸ	1F_No. 2-1反応ﾀﾝｸ上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 2-1終沈汚泥掻寄機現場盤	3系列-No. 2最終沈殿池	1F_No. 2-1最終沈殿池上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 2-2終沈汚泥掻寄機現場盤	3系列-No. 2最終沈殿池	1F_No. 2-2最終沈殿池上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 2-2攪拌装置現場盤	3系列-No. 2反応ﾀﾝｸ	1F_No. 2-2反応ﾀﾝｸ上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 2-3攪拌装置現場盤	3系列-No. 2反応ﾀﾝｸ	1F_No. 2-1反応ﾀﾝｸ上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W700×H900×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 2終沈床排水ｽﾎﾟﾝﾌﾞ現場盤	3系列水処理施設	B2F_A管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H500×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 2初沈汚泥掻寄機現場盤	3系列-最初沈殿池	1F_No. 2最初沈殿池上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 2初沈床排水ｽﾎﾟﾝﾌﾞ現場盤	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H500×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系No. 2返送汚泥ｽﾎﾟﾝﾌﾞ現場盤	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H900×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系凝集剤注入ｽﾎﾟﾝﾌﾞ現場盤	3系列水処理施設	1F_凝集剤貯留ﾀﾝｸ室	稼動	15	2014/09/16	屋内自立形	W800×H1900×D500	㈱安川電機 名古屋支店
3系凝集剤貯留ﾀﾝｸ警報盤	3系列水処理施設	1F_その他	稼動	15	2014/09/16	屋外壁掛形	W500×H500×D400	㈱安川電機 名古屋支店
3系終沈ｽﾗﾑ移送ｽﾎﾟﾝﾌﾞ現場盤	3系列水処理施設	1F_終沈ｽﾗﾑﾍﾞｯﾄ上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系処理水槽現場盤	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H550×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系初沈汚泥引抜ｽﾎﾟﾝﾌﾞ現場盤	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内自立形	W600×H1900×D500	㈱安川電機 名古屋支店
3系水処理No. 1作業用電源盤	3系列水処理施設	B1F_C管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内壁掛形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系水処理No. 2作業用電源盤	3系列水処理施設	1F_ﾌﾞﾛｯｸ室	稼動	15	2014/09/16	屋内壁掛形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系水処理No. 3作業用電源盤	3系列水処理施設	B1F_D管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内壁掛形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系水処理No. 4作業用電源盤	3系列水処理施設	B2F_A管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内壁掛形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系水処理No. 5作業用電源盤	3系列水処理施設	1F_E管廊上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系水処理No. 6作業用電源盤	3系列水処理施設	1F_D管廊上部	稼動	15	2014/09/16	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系脱臭ﾌﾏﾝ現場盤	3系列水処理施設	1F_脱臭機室	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W400×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系池排水ポンプ現場盤	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W400×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系反応ﾀﾝｸ流入弁現場盤	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系風量調節弁現場盤	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×H900×D300	㈱安川電機 名古屋支店
3系余剰汚泥ｽﾎﾟﾝﾌﾞ現場盤	3系列水処理施設	B2F_B管廊	稼動	15	2014/09/16	屋内自立形	W600×H1900×D500	㈱安川電機 名古屋支店
No1. 2濃縮汚泥貯留槽攪拌器現場盤	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
汚泥供給ｽﾎﾟﾝﾌﾞ現場盤	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	15	2014/09/16	屋内自立形	W700×H1900×D500	㈱安川電機 名古屋支店
機械濃縮棟No. 1作業用電源盤	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	15	2014/09/16	屋内壁掛形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
機械濃縮棟No. 2作業用電源盤	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	屋内壁掛形	W500×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
機械濃縮棟床排水ｽﾎﾟﾝﾌﾞ現場盤	機械濃縮棟	B1F_機械濃縮補機室	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W400×H500×D300	㈱安川電機 名古屋支店
混合汚泥貯留槽攪拌器現場盤	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W400×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
初沈汚泥・余剰汚泥投入弁現場盤	機械濃縮棟	1F_機械濃縮室	稼動	15	2014/09/16	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×H900×D300	㈱安川電機 名古屋支店
接地端子箱(LA)	3系列水処理施設	B1F_D管廊	稼動	15	2014/09/16			
接地端子箱(PAS)	3系列水処理施設	B1F_D管廊	稼動	15	2014/09/16			
接地端子箱(水処理電気室)	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	15	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
送風機用接地端子箱	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	15	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
濃縮機汚泥供給ホップ 現場盤	機械濃縮棟	81F_機械濃縮補機室	稼動	15	2014/09/16	屋内自立形	W700×H1900×D500	㈱安川電機 名古屋支店
濃縮機薬品供給ホップ 現場盤	汚泥処理棟	81F_ホップ室	稼動	15	2014/09/16	屋内自立形	W600×H1900×D500	㈱安川電機 名古屋支店
返流水ホップ 現場盤	機械濃縮棟	81F_機械濃縮補機室	稼動	15	2014/09/16	屋内スタンド形	W600×H700×D300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_無機凝集剤供給ホップ 現場操作盤	汚泥処理棟	81F_ホップ室	稼動	15	2016/06/30	屋内自立形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_無機凝集剤貯留タンク警報盤	汚泥処理棟	1F_搬出室	稼動	15	2016/06/30	屋外壁掛形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系水処理設備補助継電器(1)-(3)盤			稼動	15	2017/03/15			
西部_主ホップ設備(1)補助継電器盤	管理棟	1F_電気室	稼動	15	2019/03/20	屋内自立形	W700×D700×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_汚泥脱水設備補助継電器盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	2016/06/30	屋内自立形	2面構成	㈱安川電機 名古屋支店
主ホップ設備(2)継電器盤	管理棟	1F_電気室	稼動	15	2000/03/17			㈱安川電機 名古屋支店
西部_中央電源分岐盤	管理棟	2F_データ処理室1	稼動	15	1990/03/15	屋内自立形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_中継端子盤・中央継電器盤	管理棟	2F_データ処理室1	稼動	15	1990/03/15	屋内自立形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_沈砂池設備補助継電器盤	管理棟	1F_電気室	稼動	15	2019/03/20	屋内自立形	W700×D700×H2300、2面構成	㈱安川電機 名古屋支店
3系水処理設備補助継電器盤	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	15	2014/09/16	屋内閉鎖自立形		㈱安川電機 名古屋支店
機械濃縮設備補助継電器盤	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	15	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系水処理計装盤	管理棟	1F_電気室	稼動	15	2017/03/15	屋内自立形	W800×D800×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_中央計装盤	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	15	1990/03/15	屋内デス形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_沈砂池ホップ設備計装盤	管理棟	1F_電気室	稼動	15	2019/03/20	屋内自立形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_減菌・用水計装盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	2017/03/15	屋内自立形	W800×D800×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
3系水処理計装盤(1)	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	15	2014/09/16	屋内閉鎖自立形		㈱安川電機 名古屋支店
3系水処理計装盤(2)	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	15	2014/09/16	屋内閉鎖自立形		㈱安川電機 名古屋支店
機械濃縮棟_汚泥処理計装盤	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	15	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
西部_汚泥脱水設備計装盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	2016/06/30	屋内自立形		㈱安川電機 名古屋支店
中央監視操作盤	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	15	1990/03/15	屋内デス形	CP-225 87225-50002-S013	㈱安川電機 名古屋支店
監視盤(水質検査棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	15	1971/03/31	屋内自立形	W2000×D800×H2300	
操作卓1(旧管理棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	15	1974/11/01	屋内デスク形	W1500×D1100×H1200	㈱トミ電機エンジニアリング
操作卓2(旧管理棟)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	15		屋内デスク形	W2500×D1100×H1560	
CRT操作卓(1)。(2)	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	10	1990/03/15			
ディスプレイ監視装置(1)	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	10	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
ディスプレイ監視装置(2)	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	10	2014/09/16	ディスプレイ監視装置		㈱安川電機 名古屋支店
西部_中央監視制御コントローラ(1)。(2)盤	管理棟	2F_データ処理室1	稼動	10	1990/03/15	屋内自立形	CP-225 87225-50002-S013 TRM-815	㈱安川電機 名古屋支店
西部_CRTコントローラ(1)。(2)盤	管理棟	2F_データ処理室1	稼動	10	1990/03/15	屋内自立形	CP-225 87225-50002-S013 TRM-815	㈱安川電機 名古屋支店
中央監視制御コントローラ(1)	管理棟	2F_データ処理室1	稼動	10	2012/03/16	屋内閉鎖自立形		㈱安川電機 名古屋支店
中央監視制御コントローラ(2)	管理棟	2F_データ処理室1	稼動	10	2012/08/17	屋内閉鎖自立形		㈱安川電機 名古屋支店
西部_プリンター盤(故障監視用)	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	10	1990/03/15	屋内デス形	MaltiImpact201MX (NEC) ドットインパクト型	㈱安川電機 名古屋支店
西部_プリンター盤(故障監視用2)	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	10	1990/03/15	屋内デス形	MaltiImpact201MX (NEC) ドットインパクト型	㈱安川電機 名古屋支店
西部_プリンター盤(帳票印字)	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	10	1990/03/15	屋内デス形	PC-PR201V2 (NEC) ドットインパクト型	㈱安川電機 名古屋支店
プリンタ(1)	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	10	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
プリンタ(2)	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	10	2014/09/16			㈱安川電機 名古屋支店
マンホールホップ 遠方監視装置			稼動	10	2004/03/18			
西部_情報処理装置盤324	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	7	1990/03/15	屋内デス形	PCMA350DS (NEC) OS:Windows95	㈱安川電機 名古屋支店
西部_Webクライアント	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	7	2016/06/30	ディスプレイ監視装置		三菱電機㈱
西部_沈砂池躯体	沈砂池ホップ棟	全	稼動	50	1988/08/31	鉄筋コンクリート造	幅1.50m×長12.0m×有効水深1.30m (躯体形状:幅2.40m×長24.70m×高4.60m~5.60m)	
西部_ホップ井躯体	沈砂池ホップ棟	全	稼動	50	1988/08/31	鉄筋コンクリート造	幅14.00m×長13.50m×高5.85m~6.65m	
西部_返送汚泥ホップ室躯体	返送汚泥ホップ室	81F_全	稼動	50	1970/03/31	鉄筋コンクリート造	ホップ井:幅1500×長4600×高4550、ホップ室:幅5000×長4600×高3150	
西部_(旧)沈砂池ホップ井躯体	水質検査棟(旧管理棟)	81F_沈砂室	休止	50	1970/03/31	鉄筋コンクリート造 地下1階	幅7.0m×長15.0m×高8.7m (躯体壁芯)	
西部_2系列-1最初沈殿池躯体	2系列-1最初沈殿池	全	稼動	50	1987/07/31	鉄筋コンクリート造	幅5.75m×長13.60m×有効水深3.00m(高4.20m~8.30m)	
西部_2系列-1最終沈殿池躯体	2系列-1最終沈殿池	全	稼動	50	1987/07/31	鉄筋コンクリート造	幅5.75m×長24.80m×有効水深3.00m(高3.80m~8.10m)	
西部_2系列-2最初沈殿池躯体	2系列-2最初沈殿池	全	稼動	50	1997/07/30	鉄筋コンクリート造	幅5.75m×長13.90m×有効水深3.00m(高4.35~8.31m)	

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
西部_2系列-2最終沈殿池躯体	2系列-2最終沈殿池	全	稼動	50	1997/07/30	鉄筋コンクリート造	幅11.10m×長21.70m×有効水深10.00m(高11.20m)	
西部_1系列-2最終沈殿池躯体	1系列水処理施設最終沈殿池	1系列-2最終沈殿池全	稼動	50	1974/01/31	鉄筋コンクリート造	幅4.0m×長18.0m×高4.47m(有効水深3.9m)×3水路	
西部_1系列-1最初沈殿池躯体	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-1最初沈殿池全	稼動	50	1970/03/31	鉄筋コンクリート造	幅3.3m×長18.0m×高3.0～3.31m(有効水深2.5m)	
西部_1系列-2最初沈殿池躯体	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-2最初沈殿池全	稼動	50	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅3.3m×長18.0m×高3.0～3.31m(有効水深2.5m)	
西部_1系列-1最終沈殿池躯体	1系列水処理施設最終沈殿池	1系列-1最終沈殿池全	稼動	50	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅4.0m×長18.0m×高4.47m(有効水深3.9m)	
西部_3系列-1最終沈殿池躯体	3系列-No.1最終沈殿池	全	稼動	50	2013/07/31	鉄筋コンクリート造 地下2階層	幅6.0m×長24.0m×高8.6m(有効水深7.6m)	
西部_3系列-2最終沈殿池躯体	3系列-No.2最終沈殿池	全	稼動	50	2013/07/31	鉄筋コンクリート造 地下2階層	幅6.0m×長24.0m×高8.6m(有効水深7.6m)	
西部_3系列-1最初沈殿池躯体	3系列-最初沈殿池	No.1最初沈殿池全	稼動	50	2013/08/30	鉄筋コンクリート造	内径φ12.5m×高4.5m(有効水深3.0m)	
西部_3系列-2最初沈殿池躯体	3系列-最初沈殿池	No.2最初沈殿池全	稼動	50	2013/08/30	鉄筋コンクリート造	内径φ12.5m×高4.5m(有効水深3.0m)	
西部_2系列-1エアレーションタンク躯体	2系列-1反応タンク	全	稼動	50	1987/07/31	鉄筋コンクリート造	幅11.00m×長21.70m×有効水深10.00m(高11.20m)	
西部_2系列-2エアレーションタンク躯体	2系列-2反応タンク	全	稼動	50	1997/07/30	鉄筋コンクリート造	幅5.75m×長24.80m×有効水深3.00m(高4.06～8.11m)	
西部_1系列-2エアレーションタンク躯体	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-2エアレーションタンク全	稼動	50	1974/01/31	鉄筋コンクリート造	幅5.0m×長21.5m×高5.2m(有効水深4.5m)×3水路	
西部_ブリアレーションタンク躯体	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列ブリアレーションタンク全	稼動	50	1970/03/31	鉄筋コンクリート造	幅3.0m×長18.3m×高4.15m(有効水深3.5m)	
西部_1系列-1エアレーションタンク躯体	1系列水処理施設初沈～エアタンク	1系列-1エアレーションタンク全	稼動	50	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅5.0m×長21.5m×高5.2m(有効水深4.5m)×3水路	
西部_3系列-1反応タンク躯体	3系列-No.1反応タンク	全	稼動	50	2013/07/31	鉄筋コンクリート造 地下2階層	幅6.0m×長25.4m×高8.9m(有効水深10.0m)	
西部_3系列-2反応タンク躯体	3系列-No.2反応タンク	全	稼動	50	2013/07/31	鉄筋コンクリート造 地下2階層	幅6.0m×長25.4m×高8.9m(有効水深10.0m)	
西部_2系列塩素混和池躯体	塩素混和池	B1F_2系列塩素混和池	稼動	50	1988/03/20	鉄筋コンクリート造	幅2.3m×長25.0m×有効水深2.0m×3池	
西部_1系列塩素混和池躯体	塩素混和池	B1F_1系列塩素混和池	稼動	50	1970/03/31	鉄筋コンクリート造	幅2.3m×長27.9m×高2.5m(有効水深2.0m)	
西部_濃縮タンク躯体	重力濃縮タンク	重力濃縮タンク1全	稼動	45	1970/03/31	重力式濃縮タンク	φ8.5m×高4.5m(有効水深4.1m)	
西部_機械濃縮棟躯体	機械濃縮棟	全	稼動	45	2014/05/30	鉄筋コンクリート造	幅16.0m×長さ30.0m×高さ6.0m	
西部_(旧)汚泥貯留槽躯体	旧汚泥処理棟	B1F_汚泥貯留槽	休止	45	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅3.7m×長さ5.0m×高6.05m(有効水深4.35m)	
西部_汚泥貯留槽・ホップ室躯体	汚泥処理棟	B1F_全	稼動	45	1988/10/31	鉄筋コンクリート造 地下1階	幅17m×長22.5m×高6m	
西部_流入渠	場内	場内	稼動	50	1988/08/31	ヒューム管	①HPφ1200、②HPφ900、③HPφ700	
西部_雨天時パイパス管	場内	場内	稼動	50	1997/07/30	下水道用ダクタイル鑄鉄管	DCIPφ250	
西部_流入管	場内	場内	稼動	50	1997/07/30	下水道用ダクタイル鑄鉄管	DCIPφ350	
西部_汚水連絡管	場内	場内	稼動	50	1990/03/25	①鑄鉄管、②ダクタイル鑄鉄管	①φ900、φ700、φ600、φ500、②K形5種φ900・φ700・φ600、K形3種φ500	
西部_井戸	場内	場内	稼動	50	1990/03/25	ケージパイプ	SUS304×350A×6.5mm	
西部_放流管吐口	場内	場内	稼動	50	1970/03/31	HP	φ1000	
西部_給水本管	場外	場外	稼動	50	1972/02/25	①ビニール管、②ガス管、③鉛管	①φ13m/m～100m/m、②φ1 1/2吋、③φ13m/m～40m/m	
西部_パイパス管	場内	場内	稼動	50	1973/02/20	C型ヒューム管	φ900	
西部_場内管渠	場内	場内	稼動	50	1970/03/31	①污水管、②場内配管、(資料無く詳細不明)	資料無く詳細不明	
西部_排水管	場内	場内	稼動	50	1974/04/25	ヒューム管 B型	φ300	
西部_配管	場内	場内	稼動	50	1975/02/10	①鑄鉄管、②鋼管	①-1: φ250、①-2: φ200、①-3: φ150、②φ150	
西部_導水渠(2系分配槽～3系最初沈殿池)	場内	場内	稼動	50	2014/09/30	鑄鉄管	DCIP φ500	
西部_池排水管(3系水処理施設管廊～2系水処理施設管廊)	場内	場内	稼動	50	2014/09/30	鑄鉄管	DCIP φ150	
西部_返流水管(3系水処理施設管廊～分離液管)	場内	場内	稼動	50	2014/09/30	鑄鉄管	DCIP φ250	
西部_1系排水管	場内	場内	稼動	50	2014/09/30	鑄鉄管	DCIP φ250	
西部_導水渠(3系最終沈殿池～塩素混和池)	場内	場内	稼動	50	2014/09/30	鑄鉄管	①DCIP φ500、②DCIP φ600、③DCIP φ800	
西部_小口径雨水排水管	場内	場内	稼動	50	2014/05/30	硬質塩化ビニール管	φ200mm	
西部_小口径排水管(雨水)	場内	場内	稼動	50	2014/05/30	硬質塩化ビニール管	φ125mm	
西部_小口径排水管(汚水)	場内	場内	稼動	50	2014/05/30	硬質塩化ビニール管(汚水)	φ150mm	
西部_余剰汚泥管(3系水処理管廊～2系水処理施設管廊)	場内	場内	稼動	50	2014/05/30	鑄鉄管	DCIP φ150mm	
西部_スハ管(3系水処理施設管廊～2系水処理施設管廊)	場内	場内	稼動	50	2014/05/30	鑄鉄管	①DCIP φ150mm ②DCIP φ200mm	
西部_生汚泥管(3系水処理管廊～1系水処理管廊)	場内	場内	稼動	50	2014/05/30	鑄鉄管	DCIP φ200mm	
西部_汚水排水管(ホップ棟周辺)	場内	場内	稼動	50	2016/03/10	硬質塩化ビニール管	VUφ150	
西部_受水槽躯体	場内	屋外_受水槽	稼動	50	1990/03/25	鉄筋コンクリート造	幅4100×長8300×高4050	
西部_電磁流量計柵(φ300)躯体	場内	場内	稼動	50	1970/03/31	鉄筋コンクリート造	幅1.4m×長3.3m×高1.652m	
西部_電磁流量計柵(φ100)No.1躯体	場内	場内	休止	50	1970/03/31	鉄筋コンクリート造	幅1.4m×長3.3m×高1.652m	
西部_電磁流量計柵(φ200)躯体	場内	場内	稼動	50	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅1.4m×長3.3m×高1.652m	

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
西部_電磁流量計柵(φ100)№2躯体	場内	場内	稼動	50	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅1.4m×長3.3m×高1.652m	
西部_流入ゲート室躯体	水質検査棟(旧管理棟)	屋外	稼動	50	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅2.0m×長1.65m×高2.715m	
西部_新設1号井戸	場内	場内	稼動	35	2001/02/02	ケーシングパイプ SUS304 t=6.5mm	300A×130m	
西部_新設1号井戸ポンプビット	場内	場内	稼動	50	2001/02/02	鉄筋コンクリート造	内法寸法：幅900×長2500×高1000（壁厚150×床版厚250）	
西部_管廊（沈砂池ホップ棟～2系列水処理施設）躯体	管廊	管廊（沈砂池ホップ棟～2系列水処理施設）	稼動	50	1998/03/18	鉄筋コンクリート造	（内法）幅2000×高2500、（外形）幅2600×高3150	
西部_K7階段（3系水処理施設）	3系列水処理施設	1F_K7階段	稼動	50	2014/09/30	鉄筋コンクリート造	幅900×奥行1960×高1600×@280×7段	
西部_ホーチ（3系水処理施設搬入室前）	3系列水処理施設	1F_その他	稼動	50	2014/09/30	鉄筋コンクリート造	①K2階段室前：幅1550×高400、②搬入室前：幅1550×高200～300	
西部_3系水処理連絡管廊	連絡管廊	B1F_3系水処理連絡管廊	稼動	50	2014/05/30	鉄筋コンクリート造	幅3.5m×長さ6.8m×高さ4.2m	
西部_汚泥棟連絡管廊	連絡管廊	B1F_汚泥棟連絡管廊	稼動	50	2014/05/30	鉄筋コンクリート造	幅3.5m×長さ6.0m×高さ3.5m	
西部_アスファルト舗装	場内	場内	稼動	10	1990/03/25	アスファルト舗装	表層：密粒度Fスズ t=50、上層路盤：歴青安定処理t=50、下層路盤：C-40 t=150	
西部_インターロッキングブロック舗装	場内	場内	稼動	15	1990/03/25	インターロッキング舗装	インターロッキングブロックt=60、ケレン材t=30、路盤：C-40 t=100（一般）～200（集塵り入廊部）	
西部_アスファルト舗装（2系列水処理施設東側）	場内	場内	稼動	10	1998/03/18	アスファルト舗装（C）	表層：密粒度Fスズt=50、上層路盤：歴青安定処理t=50、下層路盤：砕石t=150、	
西部_アスファルト舗装（2系列水処理施設東側）2	場内	場内	稼動	10	1998/03/18	アスファルト舗装（B）	表層：密粒度Fスズt=50、上層路盤：歴青安定t=50、下層路盤：砕石t=150、	
西部_インターロッキングブロック舗装（2系列水処理施設東側）	場内	場内	稼動	15	1998/03/18	インターロッキングブロック舗装	インターロッキングブロックt=60、ケレン（砂）t=30、ケレンケレンt=100	
西部_通用門舗装	場内	場内	稼動	15	1998/12/22	コンクリート舗装	表層：コンクリートt=150、路盤：RC-40	
西部_舗装（汚泥ホッパ～周辺）	場内	場内	稼動	10	1974/12/10	舗装（資料無く詳細不明）	資料無く詳細不明	
西部_アスファルト舗装（3系水処理施設南側）	場内	場内	稼動	10	2014/09/30	アスファルト舗装	表層：密粒度A混合物t=50、上層路盤：細粒度調整砕石（中）t=100、下層路盤：再生砕石（RC-40）t=150	
西部_アスファルト舗装（3系水処理施設北西側）	場内	場内	稼動	10	2014/09/30	アスファルト舗装	表層：密粒度A混合物t=50、上層路盤：細粒度調整砕石（中）t=100、下層路盤：再生砕石（RC-40）t=150	
西部_アスファルト舗装（ホッパ～棟周辺）	場内	場内	稼動	10	2016/03/10	アスファルト舗装	表層：密粒度A混合物t=50、上層路盤：細粒度調整砕石（中）t=100、下層路盤：再生砕石（RC-40）t=150	
西部_ケーキョップ～基礎	場内	場内	稼動	15	1972/08/31	敷コンクリート、碎石	資料無く詳細不明	
西部_砕石舗装（機械濃縮棟～汚泥処理棟）	場内	場内	稼動	15	2014/09/30	砕石舗装	再生ケレンランRC-40、t=5cm	
西部_地先ブロック	場内	場内	稼動	15	1990/03/25	地先境界ブロック	150×150×600	
西部_歩車道境界ブロック	場内	場内	稼動	15	1990/03/25	歩車道境界ブロック	A	
西部_街渠	場内	場内	稼動	15	1990/03/25	歩車道境界ブロック	A（R用）	
西部_歩車道境界ブロック（2系列水処理施設東側）	場内	場内	稼動	15	1998/03/18	歩車道境界ブロック A	15×17×20×60	
西部_地先境界ブロック（2系列水処理施設東側）	場内	場内	稼動	15	1998/03/18	地先境界ブロック C	15×15×60	
西部_通用門歩車道境界ブロック	場内	場内	稼動	15	1998/12/22	歩車道境界Aブロック	150×170×200×600	
西部_境界ブロック（汚泥ホッパ～周辺）	場内	場内	稼動	15	1974/12/10	境界ブロック	資料無く詳細不明	
西部_地先境界ブロック（管理棟増設部廻り）	場内	場内	稼動	15	2012/05/31	地先境界ブロック	120×120×600	
西部_境界ブロック（3系水処理施設廻り）	場内	場内	稼動	15	2014/09/30	地先境界ブロックA	120×120×600	
西部_境界ブロック（ホッパ～棟周辺）	場内	場内	稼動	15	2016/03/10	地先境界ブロックA	120×120×600	
西部_花壇	場内	場内	稼動	40	1990/03/25	れんが積花壇	半枚積み	
西部_正門門扉	場内	場内	稼動	10	1990/03/26	ステンレス製一連台車付引分戸	W5910×H1480	
西部_正門門壁	場内	場内	稼動	30	1990/03/26	鉄筋コンクリート造	12000×H1800×L4320/20300×H1800×L13470/30300×H1800×L2250/40300×H1800×L4170/50300×H1800×L1500	
西部_通用門門扉	場内	場内	稼動	10	1998/12/22	ステンレス製台車式両開き引き戸	W4000×H1260×2門	
西部_通用門門柱	場内	場内	稼動	30	1998/12/22	鉄筋コンクリート造門柱	W400×D300×H1400	
西部_通用門フェンス	場内	場内	稼動	10	1998/12/22	フェンス	H=1200	
西部_手摺			稼動	10	1979/10/11	手摺（資料無く詳細不明）	資料無く詳細不明	
西部_フェンス	場内	場内	稼動	10	1977/10/24	フェンス（資料無く詳細不明）	資料無く詳細不明	
西部_浄化センターフェンス（3系水処理施設北・東面）	場内	場内	稼動	10	2013/08/30	ネットフェンス	H=1.2m	
西部_目隠しバール（3系列-1最初沈殿池）	3系列-最初沈殿池	1F_No.1最初沈殿池上部	稼動	10	2013/08/30	目隠し塙（通風タイプ）	支間長2.0m×高1.8m	
西部_フェンス（3系水処理施設北側）	場内	場内	稼動	10	2014/09/30	メッシュフェンス	支柱間：2000、高：1200、支柱：φ50.8×1.6、網目：125×40、線径：4.0×5.0	
西部_歩道用横断防止柵（機械濃縮棟東側）	場内	場内	稼動	10	2014/09/30	ガードパイプ 3段ビーム型 PZ-A3-8B	t=2.3×φ42.7×L=3000	
西部_K7階段手摺（3系水処理施設）	3系列水処理施設	1F_K7階段	稼動	30	2014/09/30	アルミニウム手摺 B種	①階段部：W1500内外×H825、②水平部：W1800～2000×高825	
西部_フェンス（機械濃縮棟西側）	場内	場内	稼動	10	2014/05/30	メッシュフェンス	H=0.9m	
西部_門扉・フェンス（3系水処理施設東側）	場内	場内	稼動	10	2016/03/10	①フェンス両開き門扉、②フェンス：鋼管基礎	①H1800×W4000、②H1800、支柱間隔2000	
西部_格子フェンス擁壁	場内	場内	稼動	50	1990/03/25	L型擁壁	高1400～2050×上幅200×下幅1200	
西部_公道境界土留擁壁	場内	場内	稼動	50	1990/03/25	L型擁壁	高650×上幅200×下幅500	
西部_ネットフェンス土留基礎	場内	場内	稼動	50	1990/03/25	L型擁壁	高650×上幅200×下幅500	

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
西部_重力式擁壁(機械濃縮棟東側)	場内	場内	稼動	50	2014/09/30	重力式擁壁 無筋コンクリート造	上幅400×下幅920×高1300	
西部_場内U型側溝	場内	場内	稼動	50	1990/03/25	U型側溝	①U-240×240×600、②U-300×300×600	
西部_雨水樹	場内	場内	稼動	50	1990/03/25	現場打ち鉄筋コンクリート樹	①□-450、②□-350	
西部_集水樹	場内	場内	稼動	50	1990/03/25	現場打ち鉄筋コンクリート製	□-450	
西部_公共境界U型側溝	場内	場内	稼動	50	1990/03/25	U型側溝	①U-30、②U-240、③U-180	
西部_集水樹(単)	場内	場内	稼動	50	1990/03/25	U字溝蓋	U-240	
西部_現場打ち側溝	場内	場内	稼動	50	1990/03/25	現場打ちU型側溝	U-300G	
西部_側溝(2系列水処理施設東側)	場内	場内	稼動	50	1998/03/18	①L型側溝、②U型側溝、③現場打側溝	①現場打500×50、②U-300A、③U300×300 T25用ゲリフン付 木	
西部_雨水樹(2系列水処理施設東側)	場内	場内	稼動	50	1998/03/18	雨水樹	450×450	
西部_U字溝(汚泥ホッパ-周辺)	場内	場内	稼動	50	1974/12/10	U型側溝	U180	
西部_L型側溝(汚泥ホッパ-周辺)	場内	場内	稼動	50	1974/12/10	L型側溝	資料無く詳細不明	
西部_側溝(管理棟増設部廻り)	場内	場内	稼動	50	2012/05/31	U型側溝 PU3型	U-250-250-600	
西部_U型側溝(3系水処理施設南側)	場内	場内	稼動	50	2014/09/30	①道路用PU3型側溝、②道路横断用側溝	①PU-300×300×2000、②300×330×1000	
西部_U型側溝(機械濃縮棟東南側)	場内	場内	稼動	50	2014/09/30	①道路用PU3型側溝、②道路横断用側溝	①PU3-500×500×2000、②500×530×1000	
西部_現場打雨水樹(機械濃縮棟東南側)	場内	場内	稼動	50	2014/09/30	現場打ち雨水樹	①□500×500×700、②□700×700×900	
西部_場内排水管	場内	場内	稼動	50	2014/09/30	硬質塩化ビニル管	①VUφ200、②VUφ300	
西部_排水設備	場内	場内	稼動	50	1990/03/25	樹類		
西部_横断用側溝(ホッパ-棟南)	場内	場内	稼動	50	2016/03/10	横断用U型側溝	300×330	
西部_雨水樹(ホッパ-棟南)	場内	場内	稼動	50	2016/03/10	現場打ち雨水樹	□500×500×700	
西部_屋外外灯	場内	場内	稼動	25	2014/09/30	外灯 HID灯：250M(上方アルミ真空蒸着)	ホルルTB-5：H=5.0m	
西部_車庫	場内	車庫	稼動	35	1977/06/13	金属製		
西部_植栽	場内	場内	稼動	7	1990/03/25	①樹木、②芝張り	①栞立杉、②マツノ、④サザナギ、⑤アフリカユッカ、⑥ヒメヤブ、⑦オリーブ、⑧トウモロコシ、⑨アブラムシ、⑩ヤマボウシ、⑪スズキクサ、⑫ハチマキ、⑬タネバネ、⑭オアシス、⑮草花、⑯観音草、⑰金魚草、⑱パンジー、⑲チューリップ、⑳バラ、㉑水仙、㉒スイセン、㉓彼岸花、㉔秋桜、㉕クリスマスローズ、㉖ペチュニア、㉗アリッサ、㉘ラベンダー、㉙紫陽花、㊀朝顔、㊁百日草、㊂大波斯菊、㊃コスモス、㊄アスター、㊅ガガイロ、㊆アジサイ、㊇ハイビスカス、㊈サルスベリ、㊉ツバキ、㊐山茶花、㊑牡丹、㊒芍薬、㊓カーネーション、㊔ジャーマンアイリス、㊕ドイツイリス、㊖フランスイリス、㊗イタリアイリス、㊘スペインイリス、㊙ギリシャイリス、㊚ポルトガルイリス、㊛プロヴァンスイリス、㊜コートダジュールイリス、㊝カンヌイリス、㊞モンテカルロイリス、㊟ヴェニスイリス、㊠フィレンツェイリス、㊡ローマイリス、㊢ナポリイリス、㊣ジェノバイリス、㊤トリニティイリス、㊦サンフランシスコイリス、㊧ニューヨークイリス、㊨ロンドンイリス、㊩パリイリス、㊪ベルリンイリス、㊫ウィーンイリス、㊬プラハイリス、㊭ブダペストイリス、㊮ワルソーイリス、㊯モスクワイリス、㊰ソフィヤイリス、㊱サラエボイリス、㊲バルセロナイリス、㊳マドリードイリス、㊴リスボンイリス、㊵アマステルダムイリス、㊶ブリュセルイリス、㊷アントワープイリス、㊸リヨンイリス、㊹トゥールイリス、㊺グルノーブルイリス、㊻マルセイユイリス、㊼ナントイリス、㊽リムーゾイリス、㊾コロメルイリス、㊿ラングレイイリス	
西部_現況樹木植栽	場内	場内	稼動	7	1990/03/25	現況樹木植栽	カイズカイヅキ、キンケツク、サザナギ	
西部_植栽(2系列水処理施設東側)	場内	場内	稼動	7	1998/03/18	植栽(低木)	株物 H=0.4m、W=0.3m	
西部_植栽(3系水処理施設～ホッパ-棟)	場内	場内	稼動	7	2016/03/10	レッドロビン	低木樹高50cm未満	
西部_ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ場内配管	場内	場内	稼動	15	1990/03/25	①鋼鉄管、②ｸﾞﾙｰﾍﾞﾙ鋼鉄管	①φ250、φ500、②A形3種φ250、A形3種Ⅲ類	
西部_井水給水管(2系列水処理施設東側)	場内	場内	稼動	15	1998/03/18	硬質塩化ビニル管	HIVP 20A	
西部_噴水設備	場内	場内	稼動	15	1990/03/26	噴水設備		
西部_場内配管	場内	場内	稼動	15	1990/03/30	①鋼鉄管、②ｸﾞﾙｰﾍﾞﾙ鋼鉄管A形3種、③HIVP	①φ200～250、②φ200～250、③200A	
西部_屋外給水設備	場内	場内	稼動	15	2014/09/30	耐衝撃性ポリ塩化ビニル管	①20A、②25A	
西部_上水管設備	場内	場内	稼動	15	1990/03/25	配管		
西部_都市ガス設備	場内	場内	稼動	15	1990/03/25	ガス管	①PL150、②VL150、③VL132	
西部_場内整備施設	場内	場内	稼動	50	1973/03/20	①場内排水設備、②道路整備、③その他設備	資料無く詳細不明	
西部_場内整備施設2	場内	場内	稼動	50	1973/03/31	資料無く詳細不明	資料無く詳細不明	
西部_場内整備施設4	場内	場内	稼動	50	1979/09/26	①U字溝、②植栽(桜、かいずかいぶき) ③門扉、④フェンス	資料無く詳細不明	
西部_案内板	場内	場内	稼動	10	1998/12/22	3mmアルミ樹脂複層複合板	W4800×H1190	
西部_流入渠集合マンホール	場外	場外	稼動	50	1988/08/31	矩形(現場打ち)マンホール	幅4.50m×長2.10m×高1.45m～2.45m	
西部_流入渠場内マンホール	場内	場内	稼動	50	1988/08/31	①矩形(現場打ち)マンホール、②3号マンホール、③4号マンホール	①内法寸法210cm×210cm、②内径φ150cm、③内径φ180cm	
西部_仕切弁室(3系水処理施設導水渠)	場内	場内	稼動	50	2014/09/30	組立式0号人孔	φ600～750×人孔深2044	
西部_管理本館	管理棟	全	稼動	50	1988/08/31			
西部_渡り廊下	管理棟	全	稼動	50	1989/03/20			
西部_苛性ソーダ注入棟	返送汚泥ホッパ-室	全	稼動	50	1970/03/31	鉄筋コンクリート造	地上1階	
西部_管理本館(増設部)	管理棟(増設部)	全	稼動	50	2012/05/31	RC造り 1階建	建築面積A=170.04㎡ 延床面積A=170.04㎡ 幅17.6m×長さ7.5m×高さ4.5m	
西部_沈砂池ホッパ-棟	沈砂池ホッパ-棟	全	稼動	50	1988/08/31		鉄筋コンクリート造、地上2階地下1階	鴻池・水野建設共同企業体
西部_水処理棟	2系列-2最終沈殿池	B1FカミF_階段室C	稼動	50	1997/07/30			
西部_減菌棟	減菌棟	全	稼動	50	1989/03/20			
西部_減菌棟	塩素混和池	全	稼動	50	1988/03/20	鉄筋コンクリート構造	地上1階	
西部_電気室棟	2系列-1反応タンク	全	稼動	50	1987/07/31	壁式鉄筋コンクリート造	地上1階	
西部_旧管理棟	水質検査棟(旧管理棟)	全	稼動	50	1970/03/31	鉄筋コンクリート造	地上2階	

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
西部_汚泥返送ポンプ棟	返送汚泥ポンプ室	全	稼動	50	1970/03/31	鉄筋コンクリート造	地上1階、地下1階	
西部_1系水処理施設上屋	1系水処理施設初沈～エアソ	全	稼動	50	1975/09/20	鉄筋コンクリート造	地上1階	
西部_3系水処理棟上屋	3系水処理施設	全	稼動	50	2014/05/20	鉄筋コンクリート造 2階建	鉄床面積A=1,195.46m ² 、延床面積A=1,989.25m ² 、幅B=5～22.1m×奥43.0～67.5m×高6.4～10.9m	
西部_汚泥処理棟	汚泥処理棟	全	稼動	45	1988/10/31	鉄筋コンクリート造	地上3階、地下1階	
西部_旧汚泥処理棟上屋	旧汚泥処理棟	1F_全	休止	45	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	地上1階	
西部_機械濃縮棟上屋	機械濃縮棟	全	稼動	45	2014/05/30	鉄筋コンクリート造 地上2階建（地下1階）	鉄床面積A=512.21m ² 、延床面積A=1,118.93m ² 、幅18.0m×奥30.0m×高6.5m、12.0m	
西部_ホパ－棟上屋	ホパ－棟	全	稼動	45	2016/03/10	鉄筋コンクリート造	地上2階	
西部_沈砂池ポンプ棟_1F_沈砂池機械室_洗面器	沈砂池ポンプ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	1988/09/01			
西部_旧管理棟_衛生器具設備	水質検査棟(旧管理棟)	全	稼動	15	1970/03/31	大便器、小便器、洗面器、流し		
西部_管理棟_衛生器具設備	管理棟	全	稼動	15	1989/03/20	和風大便器、小便器、洗面器、掃除用流し	VC-317_VBT-511、VU-410、VL-630、VS-210	
西部_汚泥処理棟_全_衛生器具	汚泥処理棟	全	稼動	15	1988/10/31	洗面器、和風大便器、小便器、掃除流し	1F便所 洋風便器、洗面器、化粧鏡、化粧棚、水石けん入を更新	
西部_旧汚泥処理棟_全_衛生器具	旧汚泥処理棟	1F_便所	休止	15	1972/08/15	大便器、洗面器		
西部_機械濃縮棟_衛生器具	機械濃縮棟	全	稼動	15	2014/05/30	陶器製	洗面器(化粧鏡付)×2台	TOTO(株)
西部_新管理棟_衛生器具設備	管理棟(増設部)	全	稼動	15	2012/05/31	陶器製	洗面器×2台、洋風便器×1台	
西部_3系水処理施設_衛生器具	3系水処理施設	全	稼動	15	2014/05/20	陶器製	洗面器×4台、洋式大便器×1台	TOTO(株)
西部_ホパ－棟_全_衛生器具	ホパ－棟	全	稼動	15	2016/03/10	作業流し(Ln ⁺ -水栓付)、化粧棚、鏡、水石けん入れ		
西部_旧管理棟_屋外_－GH-1_ガス瞬間湯沸器	水質検査棟(旧管理棟)	屋外	稼動	15	1990/09/25	ガス瞬間給湯器	屋外壁掛形	
西部_旧管理棟_屋外_－GH-2_ガス瞬間湯沸器	水質検査棟(旧管理棟)	屋外	稼動	15	1990/09/25	ガス瞬間給湯器	屋外壁掛形	
西部_管理棟_2F_湯沸室 GH-1_ガス瞬間湯沸器	管理棟	2F_湯沸室	稼動	15	1989/03/20	ガス瞬間給湯器	壁掛形_元止式	
西部_汚泥処理棟_2F_湯沸室 GH-1_ガス瞬間湯沸器	汚泥処理棟	2F_湯沸室	稼動	15	1988/10/31	ガス瞬間給湯器	壁掛形_元止式	
西部_汚泥処理棟_2F_浴室_ハ－ランス釜	汚泥処理棟	2F_浴室	稼動	15	1988/10/31	ハ－ランス釜	60m3/h×5mmAq	
西部_屋内給水設備			稼動	15	1997/03/18			
西部_新管理棟_1F_湯沸室_瞬間ガス湯沸器GH-1	管理棟(増設部)	1F_湯沸室	稼動	15	2012/05/31	瞬間ガス湯沸器	5号	
西部_旧管理棟_屋外_－B-1_ボ－イラ－	水質検査棟(旧管理棟)	屋外	稼動	15	1970/03/31	温水ボ－イラ－		
西部_沈砂池ポンプ棟_屋内_－ダクト	沈砂池ポンプ棟	屋内	稼動	15	1988/09/01	矩形ダクト		
西部_管理棟_2F_デ－タ処理室2(事務室)_HEX-1_全熱交換ユニット	管理棟	2F_デ－タ処理室2(事務室)	稼動	15	2016/03/10	全熱交換ユニット(天井サッシ形)	100φ × 60m3/h × 50Pa	
西部_新管理棟_1F_事務室_全熱交換ユニットHEU-1	管理棟(増設部)	1F_事務室	稼動	15	2012/05/31	天井埋込形	処理風量300m3/h	
西部_新管理棟_1F_会議室_全熱交換ユニットHEU-2	管理棟(増設部)	1F_会議室1	稼動	15	2012/05/31	天井埋込形	処理風量500m3/h	
西部_汚泥処理棟_2F_操作室_HEU-1_全熱交換ユニット	汚泥処理棟	2F_操作室	稼動	15	2016/03/10	全熱交換ユニット(天井サッシ型)	100φ × 60m3/h × 50Pa	
西部_管理棟_2F_デ－タ処理室1)_HEX-2_全熱交換ユニット	管理棟	2F_デ－タ処理室1	稼動	15	2016/03/10	全熱交換ユニット(天井サッシ形)	100φ × 60m3/h × 100Pa	
西部_管理棟_2F_資料室_HEX-3_全熱交換ユニット	管理棟	2F_書庫(資料室)	稼動	15	2016/03/10	全熱交換ユニット(天井サッシ形)	100φ × 60m3/h × 100Pa	
西部_管理棟_2F_管理制御室_HEX-4_全熱交換ユニット	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	15	2016/03/10	全熱交換ユニット(天井サッシ形)	150φ × 150m3/h × 100Pa	
西部_管理棟_2F_仮眠室_HEX-5_全熱交換ユニット	管理棟	2F_仮眠室	稼動	15	2016/03/10	全熱交換ユニット(天井サッシ形)	100φ × 60m3/h × 100Pa	
西部_管理棟_2F_研究室_HEX-6_全熱交換ユニット	管理棟	2F_会議室(研究室)	稼動	15	2016/03/10	全熱交換ユニット(天井サッシ形)	100φ × 60m3/h × 50Pa	
西部_旧管理棟_屋外_－OT_灯油タンク	水質検査棟(旧管理棟)	屋外	稼動	15	1970/03/31	灯油タンク		
西部_旧管理棟_屋外_－EXT_膨張水槽	水質検査棟(旧管理棟)	屋外	稼動	15	1970/03/31	膨張水槽		
西部_旧管理棟_2F_電気室_PAC-5_水冷ハ－タ－	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	15	1970/03/31	水冷ハ－タ－形空調機	床置形	
西部_旧管理棟_1F_作業員控室_PAC-6_空冷ハ－タ－	水質検査棟(旧管理棟)	1F_作業員控室	稼動	15	1970/03/31	空冷HPハ－タ－形空調機	天井サッシ	
西部_旧管理棟_1F_宿直室_PAC-7_空冷HPハ－タ－	水質検査棟(旧管理棟)	1F_宿直室	稼動	15	1970/03/31	空冷HPハ－タ－形空調機	壁掛形	
西部_旧管理棟_2F_理化学試験室_PAC-1_空冷ハ－タ－	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	1990/09/25	空冷HPハ－タ－形空調機	天吊形	
西部_旧管理棟_2F_機器分析室_PAC-2_空冷ハ－タ－	水質検査棟(旧管理棟)	2F_機器分析室	稼動	15	1990/09/25	空冷HPハ－タ－形空調機		
西部_旧管理棟_2F_準備室_PAC-3_空冷HPハ－タ－	水質検査棟(旧管理棟)	2F_準備室	稼動	15	1990/09/25	空冷HPハ－タ－形空調機	壁掛形	
西部_旧管理棟_2F_天秤室_PAC-4_空冷HPハ－タ－	水質検査棟(旧管理棟)	2F_天秤室	稼動	15	1990/09/25	空冷HPハ－タ－形空調機		
西部_管理棟_2F_デ－タ処理室2_ACP-1_空冷ハ－タ－	管理棟	2F_デ－タ処理室2(事務室)	稼動	15	2016/03/10	天井サッシ2方向吹	冷房:8.7KW 暖房:12.4KW	
西部_汚泥処理棟_2F_操作室_ACP-1_空冷HPハ－タ－	汚泥処理棟	2F_操作室	稼動	15	2016/03/10	天井サッシ4方向吹き	冷房:9.4kw 暖房:15.4kw	
西部_汚泥処理棟_1F_電気室_AFU-1_空気清浄装置	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	1988/10/31	粗塵除去用フィルタ－	ハ－ル形	
西部_機械濃縮棟_2F_機械濃縮棟電気室_空調機_ACP-1-1	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	15	2014/05/30	空冷式ハ－タ－形空調機(天吊形・耐塩害)	冷房能力11.5kW	三菱電機(株)
西部_機械濃縮棟_2F_機械濃縮棟電気室_空調機_ACP-1-2	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	15	2014/05/30	空冷式ハ－タ－形空調機(天吊形・耐塩害)	冷房能力11.5kW	三菱電機(株)
西部_新管理棟_1F_事務室_マルチ型ハ－タ－エアコンACP-1	管理棟(増設部)	1F_事務室	稼動	15	2012/05/31	マルチ型ハ－タ－エアコン		

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
西部_新管理棟_1F_会議室_マルチ型ﾊﾞｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝACP-2	管理棟(増設部)	1F_会議室1	稼動	15	2012/05/31	マルチ型ﾊﾞｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ		
西部_3系水処理施設_2F_電気室_空冷式ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調機_ACP-1-1	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	15	2014/05/20	天吊形ﾊﾞｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	冷房能力25.0kW	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_2F_電気室_空冷式ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調機_ACP-1-2	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	15	2014/05/20	天吊形ﾊﾞｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	冷房能力25.0kW	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_2F_電気室_空冷式ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調機_ACP-1-3	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	15	2014/05/20	天吊形ﾊﾞｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	冷房能力25.0kW	㈱三菱電機
西部_3系水処理施設_2F_電気室_空冷式ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調機_ACP-1-4	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	15	2014/05/20	天吊形ﾊﾞｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	冷房能力25.0kW	三菱電機㈱
西部_汚泥処理棟_1F_電気室_ACP-4_空冷ﾊﾞｯｹｰｼﾞ	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	2016/03/10	天吊型	冷房:9.0kw	
西部_管理棟_1F_電気室_ACP-2_空冷ﾊﾞｯｹｰｼﾞ	管理棟	1F_電気室	稼動	15	2016/03/10	天吊型	冷房:25.0KW	
西部_管理棟_2F_研究室_ACR-1_空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞﾊﾞｯｹｰｼﾞ	管理棟	2F_会議室(研究室)	稼動	15	2016/03/10	壁掛型	冷房:4.5KW 暖房:3.7KW	
西部_管理棟_屋外_MAC-1_空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞﾊﾞｯｹｰｼﾞ	管理棟	屋外	稼動	15	2016/03/10	マルチ型室外機	冷房:33.0KW 暖房:42.0KW	
西部_管理棟_2F_ﾎﾞｰﾅｰ処理室(1)_MAC-1-1_空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞﾊﾞｯｹｰｼﾞ	管理棟	2F_ﾎﾞｰﾅｰ処理室1	稼動	15	2016/03/10	天井ｶｾｯﾄ型 2方向吹	冷房:3.7KW 暖房:4.7KW	
西部_管理棟_2F_資料室_MAC-1-2_空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞﾊﾞｯｹｰｼﾞ	管理棟	2F_書庫(資料室)	稼動	15	2016/03/10	天井ｶｾｯﾄ型 2方向吹	冷房:3.3KW 暖房:3.0KW	
西部_管理棟_2F_管理制御室_MAC-1-3_空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞﾊﾞｯｹｰｼﾞ	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	15	2016/03/10	天井ｶｾｯﾄ型 2方向吹	冷房:3.8KW 暖房:4.3KW	
西部_管理棟_2F_仮眠室_MAC-1-4_空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞﾊﾞｯｹｰｼﾞ	管理棟	2F_仮眠室	稼動	15	2016/03/10	天井ｶｾｯﾄ型 2方向吹	冷房:3.7KW 暖房:3.0KW	
西部_管理棟_2F_空調機械室_AFU-1_空気清浄装置	管理棟	2F_空調機械室	稼動	15	2016/03/10	ﾊﾞﾙﾌﾞ型ﾌｨﾙﾀｰ	500×500×25t	
西部_旧管理棟_RF_屋上_CDP_冷却水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ	水質検査棟(旧管理棟)	RF_屋上	稼動	15	1970/03/31	冷却・循環ﾎﾟﾝﾌﾟ	冷却水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ	
西部_旧管理棟_屋外_-_HP_温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ	水質検査棟(旧管理棟)	屋外	稼動	15	1970/03/31	温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ		
西部_旧管理棟_RF_屋上_CT-1_冷却塔	水質検査棟(旧管理棟)	RF_屋上	稼動	15	1970/03/31	クーﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ		
西部_2系列水処理施設_外部_-_E-1_排気形ﾙｰﾌﾌｧﾝ	2系列水処理施設	外部	稼動	15	1997/08/01	排気形ﾙｰﾌﾌｧﾝ	300φ×2460m3/h	
西部_2系列水処理施設_外部_-_E-2_排気形ﾙｰﾌﾌｧﾝ	2系列水処理施設	外部	稼動	15	1997/08/01	排気形ﾙｰﾌﾌｧﾝ	300φ×2460m3/h	
西部_2系列水処理施設_外部_-_SF-1_給気形ﾙｰﾌﾌｧﾝ	2系列水処理施設	外部	稼動	15	1989/03/21	給気形ﾙｰﾌﾌｧﾝ	500φ×71m3/min×5mmAq	
西部_2系列水処理施設_外部_-_SF-2_給気形ﾙｰﾌﾌｧﾝ	2系列水処理施設	外部	稼動	15	1989/03/21	給気形ﾙｰﾌﾌｧﾝ	400φ×29m3/min×5mmAq	
西部_2系列水処理施設_外部_-_SF-3_給気形ﾙｰﾌﾌｧﾝ	2系列水処理施設	外部	稼動	15	1989/03/21	給気形ﾙｰﾌﾌｧﾝ	400φ×67m3/min×5mmAq	
西部_沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟_1F_換気ﾌｧﾝ室C_FS-2_送風機	沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟	1F_換気ﾌｧﾝ室C	稼動	15	1988/09/01	片吸込多翼送風機	床置形	
西部_沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟_2F_換気ﾌｧﾝ室A_FE-2_排風機	沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟	2F_換気ﾌｧﾝ室A	稼動	15	1988/09/01	片吸込多翼送風機	床置形	
西部_沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟_2F_換気ﾌｧﾝ室A_FE-4_2Fﾎﾟﾝﾌﾞ排風機	沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟	2F_換気ﾌｧﾝ室A	稼動	15	1988/09/01	軸流送風機	天吊形	
西部_沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟_2F_換気ﾌｧﾝ室B_FE-3_排風機	沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟	2F_換気ﾌｧﾝ室B	稼動	15	1988/09/01	片吸込多翼送風機	床置形	
西部_沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟_2F_換気ﾌｧﾝ室B_FE-5-A_有圧扇	沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟	2F_換気ﾌｧﾝ室B	稼動	15	1988/09/01	有圧換気扇	床置形	
西部_沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟_2F_換気ﾌｧﾝ室B_FE-5-B_有圧扇	沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟	2F_換気ﾌｧﾝ室B	稼動	15	1988/09/01	有圧換気扇	床置形	
西部_沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟_2F_換気ﾌｧﾝ室B_FS-3_送風機	沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟	2F_換気ﾌｧﾝ室B	稼動	15	1988/09/01	片吸込多翼送風機	床置形	
西部_返送汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ室_1F_制御盤室_壁換気扇	返送汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ室	1F_制御盤室	稼動	15	1970/03/31	壁付有圧換気扇		
西部_返送汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ室_1F_塩素滅菌室_壁換気扇	返送汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ室	1F_塩素滅菌室	稼動	15	1970/03/31	壁付有圧換気扇	羽根径30cm	松下電器産業㈱
西部_旧管理棟_2F_理化学試験室_F-8_有圧扇	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	1970/03/31	斜流送風機	天吊形	
西部_旧管理棟_2F_機器分析室_F-9_有圧扇	水質検査棟(旧管理棟)	2F_機器分析室	稼動	15	1970/03/31	天井換気扇	220m3/h×5mmAq	
西部_旧管理棟_1F_化粧室_F-10_換気扇	水質検査棟(旧管理棟)	1F_便所(化粧室)	稼動	15	1970/03/31			
西部_旧管理棟_1F_作業員控室_F-11_換気扇	水質検査棟(旧管理棟)	1F_作業員控室	稼動	15	1970/03/31			
西部_旧管理棟_1F_湯沸食堂_F-12_換気扇	水質検査棟(旧管理棟)	1F_湯沸食堂	稼動	15	1970/03/31			
西部_旧管理棟_1F_浴室2_F-13_ﾊﾞｲﾌﾟﾌｧﾝ	水質検査棟(旧管理棟)	1F_浴室2	稼動	15	1970/03/31			
西部_旧管理棟_2F_理化学試験室_DC-1-A_ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	1970/03/31	ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ		
西部_旧管理棟_2F_理化学試験室_DC-1-B_ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	1970/03/31	ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ		
西部_旧管理棟_RF_屋上_F-4_排風機	水質検査棟(旧管理棟)	RF_屋上	稼動	15	1970/03/31			
西部_旧管理棟_RF_屋上_F-5_排風機	水質検査棟(旧管理棟)	RF_屋上	稼動	15	1970/03/31			
西部_旧管理棟_PH_排気ﾌｧﾝ室_F-6_排風機	水質検査棟(旧管理棟)	PH_排気ﾌｧﾝ室	稼動	15	1970/03/31			
西部_旧管理棟_2F_電気室_F-7A_有圧扇	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	15	1970/03/31			
西部_旧管理棟_2F_電気室_F-7B_有圧扇	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	15	1970/03/31			
西部_管理棟_2F_便所_f-3_天井扇	管理棟	2F_便所	稼動	15	2016/03/10	天井扇	150φ×170m3/h×50Pa	
西部_管理棟_2F_湯沸室_f-4_天井扇	管理棟	2F_湯沸室	稼動	15	2016/03/10	天井扇	150φ×630m3/h×50Pa	
西部_旧管理棟_2F_理化学試験室_F-1_有圧扇	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	1990/09/25	有圧換気扇	400φ×1620m3/h×5mmAq	
西部_旧管理棟_2F_理化学試験室_F-2_有圧扇	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	1990/09/25	有圧換気扇	250φ×610m3/h×5mmAq	
西部_旧管理棟_2F_薬品庫_F-3_ﾊﾞｲﾌﾟﾌｧﾝ	水質検査棟(旧管理棟)	2F_薬品庫	稼動	15	1990/09/25	ﾊﾞｲﾌﾟﾌｧﾝ	150φ×110m3/h×5mmAq	

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
西部_管理棟_2F_空調機械室_FS-1_送風機	管理棟	2F_空調機械室	稼動	15	2016/03/10	片吸込多翼遠心送風機	鋼板製、床置き	
西部_管理棟_2F_空調機械室_FE-1_排風機	管理棟	2F_空調機械室	稼動	15	2016/03/10	片吸込多翼遠心送風機	鋼板製、床置き	
西部_管理棟_1F_女子便所_f-1_天井扇	管理棟	1F_身障者用便所(女子便所)	稼動	15	1989/03/20	天井換気扇	150φ×220m3/h×5mmAq	
西部_管理棟_1F_男子便所_f-2_天井扇	管理棟	1F_男子便所	稼動	15	1989/03/20	天井換気扇	150φ×330m3/h×5mmAq	
西部_汚泥処理棟_1F_電気室_FS-1_送風機	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	2016/03/10	有圧換気扇	300φ×750m3/h×80Pa	
西部_汚泥処理棟_3F_換気ﾌｾﾝｼﾞﾑ_FS-2_送風機	汚泥処理棟	3F_換気ﾌｾﾝｼﾞﾑ	稼動	15	2016/03/10	片吸込多翼遠心送風機	鋼板製、床置き	
西部_汚泥処理棟_3F_換気ﾌｾﾝｼﾞﾑ_FS-3_B1Fﾎﾞｰﾅﾝｸﾞ_送風機	汚泥処理棟	3F_換気ﾌｾﾝｼﾞﾑ	稼動	15	2016/03/10	片吸込多翼遠心送風機	鋼板製、床置き	
西部_汚泥処理棟_1F_玄関ﾎｰﾙ_fs-1_1F前室系統送風機	汚泥処理棟	1F_玄関ﾎｰﾙ	稼動	15	1988/10/31	斜流送風機	天吊形	
西部_汚泥処理棟_1F_電気室_FE-1_有圧扇	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	2016/03/10	有圧換気扇	250φ × 750m3/h × 40Pa	
西部_汚泥処理棟_3F_換気ﾌｾﾝｼﾞﾑ_FE-2_排風機	汚泥処理棟	3F_換気ﾌｾﾝｼﾞﾑ	稼動	15	2016/03/10	片吸込多翼遠心送風機	耐食性、床置き	
西部_汚泥処理棟_3F_換気ﾌｾﾝｼﾞﾑ_FE-3_排風機	汚泥処理棟	3F_換気ﾌｾﾝｼﾞﾑ	稼動	15	2016/03/10	片吸込多翼遠心送風機	鋼板製、床置き	
西部_汚泥処理棟_1F_搬出室_FE-4_有圧扇	汚泥処理棟	1F_搬出室	稼動	15	2016/03/10	SUS製有圧換気扇	250φ × 725m3/h × 40Pa	
西部_汚泥処理棟_1F_攪拌機室_fe-1_有圧扇	汚泥処理棟	1F_攪拌機室	稼動	15	2016/03/10	SUS製有圧換気扇	250φ × 760m3/h × 40Pa	
西部_汚泥処理棟_1F_脱臭機械室_fe-2_有圧扇	汚泥処理棟	1F_脱臭機械室	稼動	15	2016/03/10	有圧換気扇	250φ × 830m3/h × 40Pa	
西部_汚泥処理棟_2F_湯沸室_fe-3_排風機	汚泥処理棟	2F_湯沸室	稼動	15	1988/10/31	斜流送風機	天吊形	
西部_汚泥処理棟_2F_浴室_fe-4_天井扇	汚泥処理棟	2F_浴室	稼動	15	2016/03/10	天井埋込型換気扇	100φ × 160m3/h × 50Pa	
西部_汚泥処理棟_1F_便所1_fe-5_天井扇	汚泥処理棟	1F_便所1	稼動	15	2016/03/10	天井埋込型換気扇	100φ × 160m3/h × 50Pa	
西部_汚泥処理棟_2F_事務室_fe-7_排風機	汚泥処理棟	2F_事務室	稼動	15	1988/10/31	斜流送風機	天吊形	
西部_汚泥処理棟_2F_作業員控室_fe-8_排風機	汚泥処理棟	2F_作業員控室	稼動	15	1988/10/31	斜流送風機	天吊形	
西部_汚泥処理棟_2F_便所2_fe-9_天井扇	汚泥処理棟	2F_便所2	稼動	15	2016/03/10	天井埋込型換気扇	150φ × 240m3/h × 50Pa	
西部_旧汚泥処理棟_1F_脱水機室_換気扇	旧汚泥処理棟	1F_汚泥処理室	休止	15	1972/08/15		φ400	
西部_1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ_1F_全_ﾙｰﾌｻﾝﾌﾟ1	1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	天付有圧換気扇	ファン径50cm	㈱鎌倉製作所
西部_1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ_1F_全_ﾙｰﾌｻﾝﾌﾟ2	1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	天付有圧換気扇	ファン径50cm	㈱鎌倉製作所
西部_1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ_1F_全_ﾙｰﾌｻﾝﾌﾟ3	1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	天付有圧換気扇	ファン径50cm	㈱鎌倉製作所
西部_1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ_1F_全_ﾙｰﾌｻﾝﾌﾟ4	1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	天付有圧換気扇	ファン径50cm	㈱鎌倉製作所
西部_1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ_1F_全_ﾙｰﾌｻﾝﾌﾟ5	1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	天付有圧換気扇	ファン径50cm	㈱鎌倉製作所
西部_1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ_1F_全_ﾙｰﾌｻﾝﾌﾟ6	1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	天付有圧換気扇	ファン径50cm	㈱鎌倉製作所
西部_1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ_1F_全_ﾙｰﾌｻﾝﾌﾟ7	1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	天付有圧換気扇	ファン径50cm	㈱鎌倉製作所
西部_1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ_1F_全_ﾙｰﾌｻﾝﾌﾟ8	1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	天付有圧換気扇	ファン径50cm	㈱鎌倉製作所
西部_1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ_1F_全_換気扇	1系列水処理施設初沈～Iﾌｻﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	ﾗｲﾝﾌｻﾝ		
西部_機械濃縮棟_2F_換気機械室_給気ﾌｻﾝ_FS-1	機械濃縮棟	2F_換気機械室	稼動	15	2014/05/30	鋼板製片吸込多翼送風機(床置形)	#2-1/2×3400m3/h×150Pa	㈱荏原製作所
西部_機械濃縮棟_2F_換気機械室_給気ﾌｻﾝ_FS-2	機械濃縮棟	2F_換気機械室	稼動	15	2014/05/30	鋼板製片吸込多翼送風機(床置形)	#3×5500m3/h×120Pa	㈱荏原製作所
西部_機械濃縮棟_2F_換気機械室_給気ﾌｻﾝ_FS-3	機械濃縮棟	2F_換気機械室	稼動	15	2014/05/30	鋼板製片吸込多翼送風機(床置形)	#2×2700m3/h×260Pa	㈱荏原製作所
西部_機械濃縮棟_2F_換気機械室_給気ﾌｻﾝ_FS-4	機械濃縮棟	2F_換気機械室	稼動	15	2014/05/30	天吊形斜流ﾌｻﾝ	300φ×1800m3/h×110Pa	㈱荏原製作所
西部_機械濃縮棟_2F_換気機械室_排気ﾌｻﾝ_FE-1	機械濃縮棟	2F_換気機械室	稼動	15	2014/05/30	鋼板製片吸込多翼送風機(床置形)	#2-1/2×3400m3/h×150Pa	㈱荏原製作所
西部_機械濃縮棟_2F_換気機械室_排気ﾌｻﾝ_FE-2	機械濃縮棟	2F_換気機械室	稼動	15	2014/05/30	耐食性片吸込多翼送風機(床置形)	#3×5500m3/h×140Pa	㈱荏原製作所
西部_機械濃縮棟_2F_換気機械室_排気ﾌｻﾝ_FE-3	機械濃縮棟	2F_換気機械室	稼動	15	2014/05/30	鋼板製片吸込多翼送風機(床置形)	#2-1/2×2700m3/h×140Pa	㈱荏原製作所
西部_機械濃縮棟_2F_換気機械室_排気ﾌｻﾝ_FE-4	機械濃縮棟	2F_換気機械室	稼動	15	2014/05/30	天吊形斜流ﾌｻﾝ	300φ×1800m3/h×120Pa	㈱荏原製作所
西部_機械濃縮棟_2F_換気機械室_排気ﾌｻﾝ_FE-5	機械濃縮棟	2F_換気機械室	稼動	15	2014/05/30	天吊形斜流ﾌｻﾝ	300φ×400m3/h×80Pa	㈱荏原製作所
西部_機械濃縮棟_2F_換気機械室_空気清浄装置_AFU-1	機械濃縮棟	2F_換気機械室	稼動	15	2014/05/30	ﾊﾞﾆｰﾙ形ﾌｨﾙﾀｰ（2段1列）	処理風量：2700m3/h	日本ﾊﾞﾆｰﾝ㈱
西部_新管理棟_1F_湯沸室_天井埋込形換気扇VE-1	管理棟(増設部)	1F_湯沸室	稼動	15	2012/05/31	天井埋込形換気扇	500m3/h×100Pa	
西部_新管理棟_1F_更衣室_天井埋込形換気扇VE-2	管理棟(増設部)	1F_更衣室	稼動	15	2012/05/31	天井埋込形換気扇	100m3/h×50Pa	
西部_新管理棟_1F_書庫_天井埋込形換気扇VE-3	管理棟(増設部)	1F_書庫	稼動	15	2012/05/31	天井埋込形換気扇	100m3/h×50Pa	
西部_新管理棟_1F_器材倉庫_ﾊﾞｲﾌﾞﾌｻﾝVE-4	管理棟(増設部)	1F_器材倉庫	稼動	15	2012/05/31	ﾊﾞｲﾌﾞﾌｻﾝ	100φ×50m3/h×10Pa	
西部_新管理棟_1F_女子更衣室_天井埋込形換気扇VE-5	管理棟(増設部)	1F_倉庫	稼動	15	2012/05/31	天井埋込形換気扇	100m3/h×50Pa	
西部_旧管理棟_1F_ﾌﾞﾛｯｼﾞ室_有圧換気扇FE-1-1	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ﾌﾞﾛｯｼﾞ室	稼動	15	2014/09/30	鋼板製有圧換気扇(風圧ｼｬｯﾀｰ付)	500φ×6325m3×40Pa	
西部_旧管理棟_1F_ﾌﾞﾛｯｼﾞ室_有圧換気扇FE-1-2	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ﾌﾞﾛｯｼﾞ室	稼動	15	2014/09/30	鋼板製有圧換気扇(風圧ｼｬｯﾀｰ付)	500φ×6325m3×40Pa	
西部_3系水処理施設_2F_換気機械室3_給気ﾌｻﾝ_FS-1	3系列水処理施設	2F_換気機械室3	稼動	15	2014/05/20	鋼板製片吸込多翼送風機(床置形)	#7×47000m3/h×270Pa	㈱荏原製作所
西部_3系水処理施設_2F_換気機械室2_給気ﾌｻﾝ_FS-2	3系列水処理施設	2F_換気機械室2	稼動	15	2014/05/20	鋼板製片吸込多翼送風機(床置形)	#4×16500m3/h×310Pa	㈱荏原製作所

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
西部_3系水処理施設_2F_換気機械室3_給気ファン_FS-3	3系列水処理施設	2F_換気機械室3	稼動	15	2014/05/20	鋼板製片吸込多翼送風機(床置形)	#3×8900m3/h×290Pa	㈱荏原製作所
西部_3系水処理施設_1F_凝集剤貯留タンク室_有圧換気扇_FS-4	3系列水処理施設	1F_凝集剤貯留タンク室	稼動	15	2014/05/20	壁付鋼板製有圧換気扇(低騒音形電動シャッター付)	300φ×920m3/h×50Pa	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_1F_脱臭機械室_有圧換気扇_FS-5	3系列水処理施設	1F_脱臭機室	稼動	15	2014/05/20	壁付鋼板製有圧換気扇(低騒音形電動シャッター付)	300φ×920m3/h×50Pa	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_2F_換気機械室3_有圧換気扇_FS-6	3系列水処理施設	2F_換気機械室3	稼動	15	2014/05/20	壁付鋼板製有圧換気扇(低騒音形電動シャッター付)	350φ×1700m3/h×50Pa	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_2F_換気機械室1_有圧換気扇_FS-7	3系列水処理施設	2F_換気機械室1	稼動	15	2014/05/20	壁付鋼板製有圧換気扇(低騒音形電動シャッター付)	300φ×920m3/h×50Pa	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_1F_搬入室_有圧換気扇_FS-8	3系列水処理施設	1F_搬入室	稼動	15	2014/05/20	壁付鋼板製有圧換気扇(低騒音形電動シャッター付)	300φ×1300m3/h×50Pa	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_2F_搬入室_有圧換気扇_FS-9	3系列水処理施設	2F_搬入室	稼動	15	2014/05/20	壁付鋼板製有圧換気扇(低騒音形電動シャッター付)	300φ×960m3/h×50Pa	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_2F_換気機械室3_空気清浄装置_AFU-1	3系列水処理施設	2F_換気機械室3	稼動	15	2014/05/20	パルル形フィルター(2列2段)	処理風量8900m3/h	日本パルリン㈱
西部_3系水処理施設_2F_換気機械室1_排気ファン_FE-1	3系列水処理施設	2F_換気機械室1	稼動	15	2014/05/20	鋼板製片吸込多翼送風機(床置形)	#7×47000m3/h×210Pa	㈱荏原製作所
西部_3系水処理施設_屋外_屋上換気扇_FE-2A	3系列水処理施設	B1F_D管廊	稼動	15	2014/05/20	FRP製ルーフファン	750φ×321m3/min×0Pa	㈱鎌倉製作所
西部_3系水処理施設_屋外_屋上換気扇_FE-2B	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	15	2014/05/20	FRP製ルーフファン	500φ×124m3/min×0Pa	㈱鎌倉製作所
西部_3系水処理施設_2F_換気機械室1_排気ファン_FE-3	3系列水処理施設	2F_換気機械室1	稼動	15	2014/05/20	鋼板製片吸込多翼送風機(床置形)	#3-1/2×8900m3/h×200Pa	㈱荏原製作所
西部_3系水処理施設_1F_凝集剤貯留タンク室_有圧換気扇_FE-4	3系列水処理施設	1F_凝集剤貯留タンク室	稼動	15	2014/05/20	壁付鋼板製有圧換気扇(低騒音形電動シャッター付)	300φ×920m3/h×50Pa	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_1F_脱臭機械室_有圧換気扇_FE-5	3系列水処理施設	1F_脱臭機室	稼動	15	2014/05/20	壁付鋼板製有圧換気扇(低騒音形電動シャッター付)	300φ×920m3/h×50Pa	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_2F_換気機械室3_有圧換気扇_FE-6	3系列水処理施設	2F_換気機械室3	稼動	15	2014/05/20	壁付鋼板製有圧換気扇(低騒音形電動シャッター付)	350φ×1700m3/h×50Pa	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_2F_換気機械室1_有圧換気扇_FE-7	3系列水処理施設	2F_換気機械室1	稼動	15	2014/05/20	壁付鋼板製有圧換気扇(低騒音形電動シャッター付)	300φ×920m3/h×50Pa	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_1F_搬入室_有圧換気扇_FE-8	3系列水処理施設	1F_搬入室	稼動	15	2014/05/20	壁付鋼板製有圧換気扇(低騒音形電動シャッター付)	300φ×1300m3/h×50Pa	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_2F_搬入室_有圧換気扇_FE-9	3系列水処理施設	2F_搬入室	稼動	15	2014/05/20	壁付鋼板製有圧換気扇(低騒音形電動シャッター付)	300φ×960m3/h×50Pa	三菱電機㈱
西部_3系水処理施設_2F_便所_天井扇_VE-1	3系列水処理施設	2F_便所	稼動	15	2014/05/20	天井埋込樹脂製換気扇	100φ×100m3/h×50Pa	三菱電機㈱
西部_ホッパ棟_1F_搬出室_FS-H1_有圧扇	ホッパ棟	1F_搬出室	稼動	15	2016/03/10	SUS製有圧換気扇	400φ×2820m3/h×50Pa	
西部_ホッパ棟_1F_搬出室_FS-H2_有圧扇	ホッパ棟	1F_搬出室	稼動	15	2016/03/10	SUS製有圧換気扇	400φ×2860m3/h×50Pa	
西部_ホッパ棟_1F_搬出室_FE-H1_有圧扇	ホッパ棟	1F_搬出室	稼動	15	2016/03/10	SUS製有圧換気扇	400φ×2820m3/h×40Pa	
西部_ホッパ棟_1F_搬出室_FE-H2_有圧扇	ホッパ棟	1F_搬出室	稼動	15	2016/03/10	SUS製有圧換気扇	400φ×2860m3/h×40Pa	
西部_管理棟_1F_フロアホッパ室_フロア起動装置	管理棟	1F_フロアホッパ室	稼動	8	1989/03/20	壁掛形	制御盤(1回路)電源装置(10AH)	
西部_沈砂池ホッパ棟_屋内_ラダー	沈砂池ホッパ棟	屋内	稼動	8	1988/09/01			
西部_2系統水処理施設_1F_電気室_電灯分電盤WL-1	2系列水処理施設	1F_電気室	稼動	15	1989/03/20	壁掛形		
西部_沈砂池ホッパ棟_1F_玄関_電灯分電盤PL-1	沈砂池ホッパ棟	1F_玄関	稼動	15	1988/08/31	壁掛形		
西部_返送汚泥ポンプ室_1F_制御盤室_L-3分電盤	返送汚泥ホッパ室	1F_制御盤室	稼動	15	1970/03/31	屋内壁掛型	450×130×500	松下電工㈱
西部_旧管理棟_1F_玄関ホール_電灯分電盤L-1	水質検査棟(旧管理棟)	1F_玄関ホール	稼動	15	1970/03/31	埋込形		
西部_旧管理棟_2F_階段ホール_廊下_電灯分電盤L-2	水質検査棟(旧管理棟)	2F_階段ホール_廊下	稼動	15	1970/03/31	埋込形		
管理棟_1F_電気室_電灯分電盤ML-1	管理棟	1F_電気室	稼動	15	1989/03/20	壁掛形		
西部_管理棟_2F_管理制御室_電灯分電盤ML-2	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	15	2016/03/10	T(露出・自立)	12.269kVA	
西部_旧管理棟_2F_理化学試験室_電灯分電盤L-3	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	1990/09/25	壁掛形		
西部_汚泥処理棟_2F_脱水機室_安定器盤	汚泥処理棟	2F_脱水機室	稼動	15	1988/10/31	露出形		
西部_汚泥処理棟_1F_電気室_電灯分電盤SL-1	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	1989/03/20	自立形		
西部_汚泥処理棟_2F_操作室_電灯分電盤SL-2	汚泥処理棟	2F_操作室	稼動	15	1989/03/20	壁掛形		
西部_汚泥処理棟_1F_電気室_電灯分電盤SL-0	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	1989/03/20	壁掛形		
西部_旧汚泥処理棟_1F作業員控室_電灯分電盤	旧汚泥処理棟	1F_作業員控室	休止	15	1972/08/15	埋込型		
西部_汚泥処理棟_1F_電気室_分電盤ML-0	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	1990/03/25		3150VA	
西部_管理棟_1F_電気室_分電盤SL-0	管理棟	1F_電気室	稼動	15	1990/03/25		8550VA	
西部_1系列水処理施設初沈～イ7タン_1F_全_電灯盤	1系列水処理施設初沈～イ7タン	1F_全	稼動	15	1975/09/20	屋内壁掛型	500×160×1100	日東工業㈱
西部_1系列水処理施設初沈～イ7タン_B1F_1系最初沈殿池管廊_分電盤	1系列水処理施設初沈～イ7タン	B1F_1系最初沈殿池管廊	稼動	15	1975/09/20	屋内壁掛型	300×180×400	㈱トキメ電機エンジニアリング
西部_機械濃縮棟_2F_機械濃縮棟電気室_建築主幹盤SPL-M	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	15	2014/05/30	屋内自立形	700W×250D×1700H	㈱別川製作所
西部_機械濃縮棟_2F_機械濃縮棟電気室_分電盤SL-2-1	機械濃縮棟	2F_機械濃縮棟電気室	稼動	15	2014/05/30	屋内壁掛形	600W×250D×800H	㈱別川製作所
西部_新管理棟_1F_事務室_分電盤ML-3	管理棟(増設部)	1F_事務室	稼動	15	2012/05/31			
西部_旧管理棟_2F_廊下_分電盤L-2	水質検査棟(旧管理棟)	2F_階段ホール_廊下	稼動	15	2014/09/30			
西部_3系水処理施設_2F_電気室_建築主幹盤WPL-M	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	15	2014/05/20	屋内自立形	800W×250D×2100H	㈱別川製作所
西部_3系水処理施設_2F_電気室_分電盤WL-2-1	3系列水処理施設	2F_電気室	稼動	15	2014/05/20	屋内自立形	600W×250D×2100H	㈱別川製作所
西部_ホッパ棟_1F_その他_分電盤SL-3	ホッパ棟	1F_その他	稼動	15	2016/03/10	T(露出壁掛)	屋内防湿	

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
西部_2系統水処理施設_全_照明器具	2系列水処理施設	全	稼動	15	1989/03/20	蛍光灯、誘導灯、非常照明		
西部_3系統水処理施設_全_照明器具	2系列水処理施設	全	稼動	15	1997/08/01	蛍光灯		
西部_沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟_全_総合盤	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	全	稼動	15	1988/08/31	蛍光灯、誘導灯、非常照明		
西部_返送汚泥ポンプ室_全_照明器具	返送汚泥ホﾞﾝﾌﾞ室	全	稼動	15	1970/03/31	照明器具一式		
西部_旧管理棟_照明器具	水質検査棟(旧管理棟)	全	稼動	15	2017/03/15	LED照明		
西部_管理棟_照明器具	管理棟	屋内	稼動	15	2016/03/10	LED灯	SP-1 (Hf32W×1) 埋め込み型相当	
西部_管理棟_非常照明	管理棟	屋内	稼動	15	2016/03/10	非常用LED灯	SP-4	
西部_管理棟_誘導灯	管理棟	屋内	稼動	15	2016/03/10	高輝度形避難口誘導灯	SH1-FSF20-C	
西部_汚泥処理棟_全_照明器具	汚泥処理棟	全	稼動	15	1988/10/31	蛍光灯、白熱灯、水銀灯		
西部_汚泥処理棟_全_照明器具	汚泥処理棟	全	稼動	15	1989/03/20	蛍光灯、白熱灯	LED灯 LRS-1400LMを増設	
西部_旧汚泥処理棟_全_照明器具	旧汚泥処理棟	全	休止	15	1972/08/15	蛍光灯、水銀灯		
西部_場内_屋外_屋外灯	場内	屋外	稼動	15	1990/03/25	屋外灯		
西部_場内_屋外_屋外灯	場内	屋外	稼動	15	1998/12/22			
西部_1系列水処理施設初沈～エｱﾀﾝ_全_照明器具	1系列水処理施設初沈～エｱﾀﾝ	全	稼動	15	1975/09/20	照明器具一式		
西部_機械濃縮棟_照明器具	機械濃縮棟	全	稼動	15	2014/05/30	蛍光灯、非常口灯		東芝ライテック㈱
西部_連絡管廊B_照明器具	連絡管廊	B1F_汚泥棟連絡管廊	稼動	15	2014/05/30	蛍光灯		東芝ライテック㈱
西部_新管理棟_照明器具	管理棟(増設部)	全	稼動	15	2012/05/31			
西部_旧管理棟_照明器具	水質検査棟(旧管理棟)	全	稼動	15	2014/09/30			
西部_連絡管廊A_照明器具	連絡管廊	B1F_3系水処理連絡管廊	稼動	15	2014/05/20	蛍光灯		東芝ライテック㈱
西部_3系水処理施設_照明器具	3系列水処理施設	全	稼動	15	2014/05/20	蛍光灯、水銀灯、非常口灯		東芝ライテック㈱
西部_ホｯﾊﾞｰ棟_全_照明器具	ホｯﾊﾞｰ棟	全	稼動	15	2016/03/10	照明器具	直付天井灯ﾌﾞﾗｯｸett JS-FSS8MPA-322PH	
西部_ホｯﾊﾞｰ棟_全_誘導灯	ホｯﾊﾞｰ棟	全	稼動	15	2016/03/10	誘導灯	JS-SH1-FBF20-C	
西部_2系統水処理施設_1F_電気室_動力制御盤WP-1	2系列水処理施設	1F_電気室	稼動	15	1989/03/20	壁掛形		
西部_沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟_1F_換気ﾌｧﾝ室C_動力制御盤PP-3	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	1F_換気ﾌｧﾝ室C	稼動	15	1988/08/31	壁掛形		
西部_沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟_2F_換気ﾌｧﾝ室A_動力制御盤PP-2	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	2F_換気ﾌｧﾝ室A	稼動	15	1988/08/31	壁掛形		
西部_沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟_2F_換気ﾌｧﾝ室B_動力制御盤PP-1	沈砂池ホﾞﾝﾌﾞ棟	2F_換気ﾌｧﾝ室B	稼動	15	1988/08/31	壁掛形		
西部_返送汚泥ポンプ室_1F_塩素滅菌室_開閉器盤	返送汚泥ホﾞﾝﾌﾞ室	1F_塩素滅菌室	稼動	15	1970/03/31	屋内壁掛型	260×180×460	
西部_旧管理棟_2F_電気室_建築主幹盤L-0	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	15	1970/03/31	露出形		
西部_旧管理棟_2F_理化学試験室_電灯分電盤(水用)	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	1970/03/31	壁掛形		
西部_旧管理棟_2F_電気室_動力制御盤	水質検査棟(旧管理棟)	2F_電気室	稼動	15	1970/03/31	壁掛形		
管理棟_1F_電気室_建築主幹盤MPL-1	管理棟	1F_電気室	稼動	15	1989/03/20	自立形		
西部_管理棟_2F_換気ﾌｧﾝ室_動力制御盤MP-1	管理棟	2F_換気ﾌｧﾝ室	稼動	15	2016/03/10	T(露出・壁掛)		
西部_旧管理棟_2F_理化学試験室_動力制御盤P-1	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	1990/09/25	壁掛形		
西部_汚泥処理棟_1F_電気室_建築主幹盤SPL-1	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	1989/03/20	自立形		
西部_汚泥処理棟_1F_電気室_動力制御盤SP-1	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	2016/03/10	V(自立)		
西部_汚泥処理棟_3F_換気ﾌｧﾝ室_動力制御盤SP-2	汚泥処理棟	3F_換気ﾌｧﾝ室	稼動	15	2016/03/10	V(自立)		
西部_汚泥処理棟_2F_操作室_動力制御盤S-1	汚泥処理棟	2F_操作室	稼動	15	1989/03/20	T(露出壁掛型)		
西部_1系列水処理施設初沈～エｱﾀﾝ_1F_全_動力制御盤	1系列水処理施設初沈～エｱﾀﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	屋内壁掛型	800×300×1200	
西部_1系列水処理施設初沈～エｱﾀﾝ_1F_全_開閉器盤1	1系列水処理施設初沈～エｱﾀﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	屋内壁掛型	270×140×470	
西部_1系列水処理施設初沈～エｱﾀﾝ_1F_全_開閉器盤2	1系列水処理施設初沈～エｱﾀﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	屋内壁掛型	270×140×470	
西部_1系列水処理施設初沈～エｱﾀﾝ_1F_全_開閉器盤3	1系列水処理施設初沈～エｱﾀﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	屋内壁掛型	270×140×470	
西部_機械濃縮棟_2F_換気機械室_動力制御盤SP-2-1	機械濃縮棟	2F_換気機械室	稼動	15	2014/05/30	屋内自立形	800W×400D×2100H	㈱別川製作所
西部_管理棟_1F_電気室_主幹盤MPL-2	管理棟	1F_電気室	稼動	15	2012/05/31			
西部_旧管理棟_1F_ﾌﾞﾛｯｸ室_制御盤P-1-1	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ﾌﾞﾛｯｸ室	稼動	15	2014/09/30			
西部_3系水処理施設_2F_換気機械室2_動力制御盤WP-2-1	3系列水処理施設	2F_換気機械室2	稼動	15	2014/05/20	屋内壁掛形	700W×250D×1000H	㈱別川製作所
西部_3系水処理施設_2F_換気機械室1_動力制御盤WP-2-2	3系列水処理施設	2F_換気機械室1	稼動	15	2014/05/20	屋内自立形	800W×400D×2100H	㈱別川製作所
西部_3系水処理施設_2F_換気機械室3_動力制御盤WP-2-3	3系列水処理施設	2F_換気機械室3	稼動	15	2014/05/20	屋内自立形	700W×400D×2100H	㈱別川製作所
西部_3系水処理施設_B1F_E管廊_手元開閉器盤	3系列水処理施設	B1F_E管廊	稼動	15	2014/05/20	屋内壁掛形	300W×150D×400H	㈱別川製作所
西部_3系水処理施設_B1F_D管廊_手元開閉器盤	3系列水処理施設	B1F_D管廊	稼動	15	2014/05/20	屋内壁掛形	300W×150D×400H	㈱別川製作所

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
西部_3系水処理施設_1F_搬入室_開閉器箱	3系列水処理施設	1F_搬入室	稼動	15	2014/05/20	屋内壁掛形	300W×130D×350H	㈱別川製作所
西部_3系水処理施設_屋外_開閉器箱1	3系列水処理施設	その他	稼動	15	2014/05/20	屋外壁掛形	400W×150D×500H	㈱別川製作所
西部_3系水処理施設_屋外_開閉器箱2	3系列水処理施設	その他	稼動	15	2014/05/20	屋外壁掛形	400W×150D×500H	㈱別川製作所
西部_汚泥処理棟_1F_電気室_動力制御盤S-2	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	2016/03/10	T(露出壁掛型)		
西部_管理棟_1F_電気室_動力制御盤MP-2	管理棟	1F_電気室	稼動	15	2016/03/10	T(露出・壁掛)	23.64KW	
西部_旧管理棟_PH_-_避雷針	水質検査棟(旧管理棟)	PH_屋上	稼動	15	1970/03/31	壁掛形		
西部_汚泥処理棟_PH_-_避雷針	汚泥処理棟	RF_屋上	稼動	15	1988/10/31	壁掛形		
西部_汚泥処理棟_外部_-_接地端子類	汚泥処理棟	屋外	稼動	15	1988/10/31	埋込形		
西部_旧管理棟_全_増幅器	水質検査棟(旧管理棟)	全	稼動	15	1990/03/25		80W	
西部_新管理棟_2F_管理制御室_放送設備	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	15	2012/05/31		240W	
管理棟_2F_管理制御室_ﾌﾝﾌﾞ	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	10	1989/03/20	ﾗｯｸ形		
西部_2系統水処理施設_1F_電気室_ｽﾋﾞｰｶ	2系列水処理施設	1F_電気室	稼動	15	1989/03/20	壁掛形		
西部_2系統水処理施設_B1F_共通管廊内部_ｽﾋﾞｰｶ	2系列水処理施設	B1F_共通管廊内部	稼動	15	1989/03/20	ﾎｰﾝ形		
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ棟_1F_自家発電機室_ｽﾋﾞｰｶ	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ棟	1F_自家発電電気室	稼動	15	1988/08/31	壁掛形		
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ棟_B1F_ﾎﾞﾝﾌﾞ室_ｽﾋﾞｰｶ	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1988/08/31	ﾎｰﾝ形		
西部_返送汚泥ポンプ室_全_ｽﾋﾞｰｶ	返送汚泥ﾎﾞﾝﾌﾞ室	全	稼動	15	1970/03/31	ｽﾋﾞｰｶｰ式		
西部_汚泥処理棟_2F_操作室_ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ	汚泥処理棟	2F_操作室	稼動	15	1988/10/31	壁掛形		
西部_汚泥処理棟_全_ｽﾋﾞｰｶ	汚泥処理棟	全	稼動	15	1988/10/31	ﾎｰﾝ形、天井埋込型		
西部_汚泥処理棟_全_ｽﾋﾞｰｶ	汚泥処理棟	全	稼動	15	1989/03/20	ﾎｰﾝ形		
西部_旧管理棟_全_ｽﾋﾞｰｶ	水質検査棟(旧管理棟)	全	稼動	15	1990/03/25	天井埋込、壁付、ﾎｰﾝ		
西部_1系列水処理施設初沈～エｱﾝ_1F_全_ｽﾋﾞｰｶ	1系列水処理施設初沈～エｱﾝ	1F_全	稼動	15	1975/09/20	ｽﾋﾞｰｶｰ式		
西部_機械濃縮棟_ｽﾋﾞｰｶｰ	機械濃縮棟	全	稼動	15	2014/05/30	壁掛ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ形	5W(SH-5)×4台	ﾊﾞﾅﾂｨｯｸ㈱
西部_新管理棟_ｽﾋﾞｰｶｰ	管理棟(増設部)	全	稼動	15	2012/05/31		5台	
西部_3系水処理施設_ｽﾋﾞｰｶｰ	3系列水処理施設	全	稼動	15	2014/05/20	壁掛ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ形	5W(SH-5)×15台	ﾊﾞﾅﾂｨｯｸ㈱
西部_旧管理棟_ｽﾋﾞｰｶ	水質検査棟(旧管理棟)	全	稼動	10	1970/03/31	天井埋込形		
管理棟_ｽﾋﾞｰｶ	管理棟	全	稼動	10	1989/03/20	天井埋込形		
管理棟_2F_管理制御室_TV機器収納箱	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	10	1989/03/20	露出形		
西部_2系統水処理施設_1F_電気室_電話機	2系列水処理施設	1F_電気室	稼動	15	1989/03/20	内線用		
西部_2系統水処理施設_1F_電気室_電話機端子盤WT-1	2系列水処理施設	1F_電気室	稼動	15	1989/03/20	露出形		
西部_2系統水処理施設_B1F_共通管廊内部_電話機	2系列水処理施設	B1F_共通管廊内部	稼動	15	1989/03/20	内線用		
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ棟_1F_玄関_電話機	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ棟	1F_玄関	稼動	15	1988/08/31	内線用		
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ棟_B1F_ﾎﾞﾝﾌﾞ室_電話機	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ棟	B1F_ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1988/08/31	内線用		
西部_返送汚泥ポンプ室_全_電話機	返送汚泥ﾎﾞﾝﾌﾞ室	全	稼動	15	1970/03/31	電話機一式		
西部_汚泥処理棟_1F_電気室_電話機端子盤ST-1	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	1988/10/31	露出形		
西部_汚泥処理棟_1F_電気室_電話機端子盤ST-1	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	1988/10/31	露出形		
西部_汚泥処理棟_全_電話機	汚泥処理棟	全	稼動	15	1989/03/20			
西部_旧管理棟_全_電話機			稼動	15	1990/03/25			
西部_1系列水処理施設初沈～エｱﾝ_1F_全_電話機	1系列水処理施設初沈～エｱﾝ	1F_全	稼動	15	1970/03/31	電話機一式		
西部_機械濃縮棟_PHS電話機	機械濃縮棟	全	稼動	15	2014/05/30	屋内壁掛形無線式	PHSｱﾝﾃﾅ×3台	沖電気工業㈱
西部_連絡管廊B_PHSｱﾝﾃﾅ	連絡管廊	B1F_汚泥棟連絡管廊	稼動	15	2014/05/30	屋内壁掛形無線式	PHSｱﾝﾃﾅ×1台	沖電気工業㈱
西部_新管理棟_電話機	管理棟(増設部)	全	稼動	15	2012/05/31	多機能型	7台	
西部_3系水処理施設_PHS電話機	3系列水処理施設	全	稼動	15	2014/05/20	屋内壁掛形無線式	PHSｱﾝﾃﾅ×13台	沖電気工業㈱
西部_旧管理棟_2F_階段ﾋﾞｰ廊下_電話機端子盤MT-3	水質検査棟(旧管理棟)	2F_階段ﾋﾞｰ廊下	稼動	10	1970/03/31	露出形		
西部_旧管理棟_2F_電話機	水質検査棟(旧管理棟)		稼動	10	1970/03/31	内線用		
管理棟_1F_ﾃﾞｰﾀ処理室1_電話交換機	管理棟	2F_ﾃﾞｰﾀ処理室1	稼動	10	1989/03/20	据置形		
管理棟_電話機	管理棟	全	稼動	10	1989/03/20	外線用		
管理棟_1F_電気室_電話機端子盤MT-1	管理棟	1F_電気室	稼動	10	1989/03/20	露出形		
管理棟_2F_管理制御室_電話機端子盤MT-2	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	10	1989/03/20	露出形		
管理棟_2F_管理制御室_ｲﾝﾀｰﾎﾟﾝ親機	管理棟	2F_中央監視室(管理制御室)	稼動	10	1989/03/20			

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
管理棟 外部_インターホウ機	管理棟	屋外	稼動	10	1989/03/20			
西部_沈砂池ホヅ棟 1F 玄関 電話機端子盤PT-1	沈砂池ホヅ棟	1F 玄関	稼動	15	1988/08/31	露出形		
西部_返送污泥ポンプ室 1F 制御盤室 端子盤CT-1'	返送污泥ホヅ室	1F 制御盤室	稼動	15	1970/03/31	屋内壁掛型	500×130×400	松下電工(株)
西部_旧管理棟 全 端子盤			稼動	15	1990/03/25			
西部_1系列水処理施設初沈～エフ2 1F 全 WT-1	1系列水処理施設初沈～エフ2	1F 全	稼動	15	1975/09/20	屋内壁掛型	500×130×400	松下電工(株)
西部_機械濃縮棟 2F 機械濃縮棟電気室 端子盤ST-2-1	機械濃縮棟	2F 機械濃縮棟電気室	稼動	15	2014/05/30	屋内壁掛形	400W×130D×650H	(株)別川製作所
西部_新管理棟 1F 事務室 端子盤MT-1-3	管理棟(増設部)	1F 事務室	稼動	15	2012/05/31			
西部_管理棟 1F 電気室 端子盤MT-1-2	管理棟	1F 電気室	稼動	15	2012/05/31			
西部_3系水処理施設 2F 電気室 端子盤WT-2-1	3系列水処理施設	2F 電気室	稼動	15	2014/05/20	屋内壁掛形	500W×130D×700H	(株)別川製作所
管理棟 2F 管理制御室 受信機	管理棟	2F 中央監視室(管理制御室)	稼動	8	1989/03/20	P型1級15回線		
西部_汚泥処理棟 2F 操作室 受信機	汚泥処理棟	2F 操作室	稼動	8	2016/03/10	P型1級	10回線、壁掛形	
西部_管理棟 2F 管理制御室 火災受信機	管理棟	2F 中央監視室(管理制御室)	稼動	8	2012/05/31	屋内壁掛形(P型1級)		
西部_2系統水処理施設 1F 電気室 総合盤	2系列水処理施設	1F 電気室	稼動	8	1989/03/20	露出形		
西部_2系統水処理施設 B1F 共通管廊内部 総合盤	2系列水処理施設	B1F 共通管廊内部	稼動	8	1989/03/20	露出形		
西部_汚泥処理棟 全 総合盤	汚泥処理棟	全	稼動	8	2016/03/10	総合盤	1級 埋込 感知器組込無 埋込	
西部_汚泥処理棟 2F 廊下 総合盤	汚泥処理棟	2F 廊下	稼動	8	1989/03/20	埋込形		
西部_機械濃縮棟 総合盤	機械濃縮棟	全	稼動	8	2014/05/30	屋内壁掛形(P型1級露出型)	220W×75D×450H	ハナソニック(株)
西部_3系水処理施設 総合盤	3系列水処理施設	全	稼動	8	2014/05/20	屋内壁掛形(P型1級露出型)	220W×75D×450H	ハナソニック(株)
西部_2系統水処理施設 1F 電気室 感知器	2系列水処理施設	1F 電気室	稼動	8	1989/03/20	煙感知器、2種		
西部_汚泥処理棟 全 感知器	汚泥処理棟	全	稼動	8	2016/03/10	スポット形感知器、光電式煙感知器	スポット形感知器 差動式 2種 露出	
西部_機械濃縮棟 感知器	機械濃縮棟	全	稼動	8	2014/05/30	煙感知器(光電式スポット型2種露出)	9個	ハナソニック(株)
西部_3系水処理施設 感知器	3系列水処理施設	全	稼動	8	2014/05/20	煙感知器(光電式スポット型2種露出)	38台	ハナソニック(株)
西部_3系3号送風機	3系列水処理施設	1F プール室	稼動	20	2017/03/15	高速軸浮上式ターボファン	φ250×200	住友重機械エンバロメント(株)
西部_3系3号送風機吐出弁	3系列水処理施設	B1F 0管廊	稼動	15	2017/03/15	電動外ねじ式仕切弁	φ200	前澤工業(株)
西部_3系2号乾式ろ過器	3系列水処理施設	1F フィルター室	稼動	15	2017/03/15	回転油膜式空気ろ過器	140m3/min	日本エーフィルター(株)
西部_3系2号湿式ろ過器	3系列水処理施設	1F フィルター室	稼動	15	2017/03/15	回転油膜式空気ろ過器	140m3/min	日本エーフィルター(株)
西部_2系汚水調整池流入可動堰	2系列水処理施設	1F 分配槽上部	稼動	25	2017/03/15	角形電動式可動堰(外ねじ式鋳鉄製)(セパレート形)	1000W×600H	(株)ケイタ
西部_2系流入弁	2系列水処理施設	外部	稼動	15	2017/03/15	電動式偏心構造弁	φ350	(株)ケイタ
西部_2系No.1汚水調整池攪拌機	2系列-1-1最初沈殿池	B1F 2系列-1-1最初沈殿池内部	稼動	15	2017/03/15	水中ミキサ	φ368mm	フリット日本(株)
西部_2系No.2汚水調整池攪拌機	2系列-1-2最初沈殿池	B1F 2系列-1-2最初沈殿池内部	稼動	15	2017/03/15	水中ミキサ	φ368mm	フリット日本(株)
西部_2系スラム移送ホヅ	2系列水処理施設	1F 初沈沈斗ホヅ上部	稼動	15	2017/03/15	吸込スクリーン付水中汚水ホヅ(予旋回槽付)	φ100	(株)鶴見製作所
西部_2系No.1初沈污泥ホヅ	2系列-1最初沈殿池	B1F 2系列-1初沈管廊内部	稼動	15	2017/03/15	無閉塞型污泥ホヅ	φ100	古河産機システム(株)
西部_2系No.2初沈污泥ホヅ	2系列-1最初沈殿池	B1F 2系列-1初沈管廊内部	稼動	15	2017/03/15	無閉塞型污泥ホヅ	φ100	古河産機システム(株)
西部_2系No.1池排水ホヅ	2系列水処理施設	B1F 共通管廊内部	稼動	15	2017/03/15	吸込スクリーン付污泥ホヅ	φ150	古河産機システム(株)
西部_2系No.2池排水ホヅ	2系列水処理施設	B1F 共通管廊内部	稼動	15	2017/03/15	吸込スクリーン付污泥ホヅ	φ150	古河産機システム(株)
西部_2系No.1反応タンク流入可動堰	2系列-1反応タンク	MB1Fホヅ1F 2系列-1反応タンク水路内部	稼動	25	2017/03/15	角形可動堰(外ねじ式鋳鉄製)(セパレート形)	300W×500H	(株)ケイタ
西部_2系No.1-1ステップ流入可動堰	2系列-1反応タンク	MB1Fホヅ1F 2系列-1反応タンク水路内部	稼動	25	2017/03/15	外ねじ式鋳鉄製角形可動堰(セパレート形)	300W×500H	(株)ケイタ
西部_2系No.1-2ステップ流入可動堰	2系列-1反応タンク	MB1Fホヅ1F 2系列-1反応タンク水路内部	稼動	25	2017/03/15	外ねじ式鋳鉄製角形可動堰(セパレート形)	300W×500H	(株)ケイタ
西部_2系No.1-1攪拌装置	2系列-1反応タンク	1F 2系列-1反応タンク上部	稼動	15	2017/03/15	インパ 2段チューブ型攪拌機	5.3mW×5.25mL×10.7mH	(株)日立製作所
西部_2系No.1-2攪拌装置	2系列-1反応タンク	1F 2系列-1反応タンク上部	稼動	15	2017/03/15	インパ 2段チューブ型攪拌機	5.3mW×5.25mL×10.7mH	(株)日立製作所
西部_2系No.1-3攪拌装置	2系列-1反応タンク	1F 2系列-1反応タンク上部	稼動	15	2017/03/15	インパ 2段チューブ型攪拌機	5.3mW×5.25mL×10.7mH	(株)日立製作所
西部_2系No.1-1散気装置	2系列-1反応タンク	B1F 2系列-1反応タンク内部	稼動	10	2017/03/15	高密度配置対応型散気装置(硝化対応型)	5.0mH	メタウォーター(株)
西部_2系No.1-2散気装置	2系列-1反応タンク	B1F 2系列-1反応タンク内部	稼動	10	2017/03/15	高密度配置対応型散気装置(硝化対応型)	5.0mH	メタウォーター(株)
西部_2系No.1-3散気装置	2系列-1反応タンク	B1F 2系列-1反応タンク内部	稼動	10	2017/03/15	高密度配置対応型散気装置(硝化対応型)	5.0mH	メタウォーター(株)
西部_2系No.1-1エアリフト循環用簡易可動堰	2系列-1反応タンク	B1F 2系列-1反応タンク内部	稼動	25	2017/03/15	簡易式SUS製可動堰(外ねじ式)	500W×500H	三基工業(株)
西部_2系No.1-2エアリフト循環用簡易可動堰	2系列-1反応タンク	B1F 2系列-1反応タンク内部	稼動	25	2017/03/15	簡易式SUS製可動堰(外ねじ式)	500W×500H	三基工業(株)
西部_2系No.1-3エアリフト循環用簡易可動堰	2系列-1反応タンク	B1F 2系列-1反応タンク内部	稼動	25	2017/03/15	簡易式SUS製可動堰(外ねじ式)	500W×500H	三基工業(株)
西部_2系No.1-4エアリフト循環用簡易可動堰	2系列-1反応タンク	B1F 2系列-1反応タンク内部	稼動	25	2017/03/15	簡易式SUS製可動堰(外ねじ式)	500W×500H	三基工業(株)
西部_2系No.1-5エアリフト循環用簡易可動堰	2系列-1反応タンク	B1F 2系列-1反応タンク内部	稼動	25	2017/03/15	簡易式SUS製可動堰(外ねじ式)	500W×500H	三基工業(株)

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
西部_2系No.1-6リフト循環用簡易可動堰	2系列-1反応タンク	B1F_2系列-1反応タンク内部	稼動	25	2017/03/15	簡易式SUS製可動堰 (外ねじ式)	500W×500H	三基工業(株)
西部_2系No.1風量調節弁	2系列-1反応タンク	B1F_2系列-1反応タンク管廊内部	稼動	15	2017/03/15	電油操作式バタフライ弁	φ150	前澤工業(株)
西部_2系No.2風量調節弁	2系列-1反応タンク	B1F_2系列-1反応タンク管廊内部	稼動	15	2017/03/15	電油操作式バタフライ弁	φ150	前澤工業(株)
西部_2系No.1最終沈殿池	2系列-1-1最終沈殿池	B1F_2系列-1-1最終沈殿池内部	稼動	15	2017/03/15	汚泥かき寄せ機連動式スラムスキマ	幅300mm×スパン約5.75m	フジワラ産業(株)
西部_2系No.2最終沈殿池	2系列-1-2最終沈殿池	B1F_2系列-1-2最終沈殿池内部	稼動	15	2017/03/15	汚泥かき寄せ機連動式スラムスキマ	幅300mm×スパン約5.75m	フジワラ産業(株)
西部_2系No.1-1返送汚泥ポンプ	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1最終沈殿池内部	稼動	15	2017/03/15	吸込スクリーン付汚泥ポンプ	φ150	古河産機システムズ(株)
西部_2系No.1処理水ポンプ	2系列水処理施設	B1F_共通管廊内部	稼動	15	2017/03/15	給水用渦巻ポンプ	φ80	(株)日立産機システム
西部_2系No.2処理水ポンプ	2系列水処理施設	B1F_共通管廊内部	稼動	15	2017/03/15	給水用渦巻ポンプ	φ80	(株)日立産機システム
西部_2系No.1-2返送汚泥ポンプ	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1最終沈殿池内部	稼動	15	2017/03/15	吸込スクリーン付汚泥ポンプ	φ150	古河産機システムズ(株)
西部_2系反応タンク管廊床排水ポンプ	2系列-1反応タンク	B1F_2系列-1反応タンク管廊内部	稼動	10	2017/03/15	水中ポンプ	φ65	(株)鶴見製作所
西部_2系最終沈殿池管廊床排水ポンプ	2系列-1最終沈殿池	B1F_2系列-1最終沈殿池内部	稼動	10	2017/03/15	水中ポンプ	φ65	(株)鶴見製作所
西部_2系No.1凝集剤貯留タンク	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブロー室	稼動	15	2017/03/15	ホリエチレン製円筒槽	φ1810×2400H	タライト(株)
西部_2系No.2凝集剤貯留タンク	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブロー室	稼動	15	2017/03/15	ホリエチレン製円筒槽	φ1810×2400H	タライト(株)
西部_2系No.1凝集剤注入ポンプ	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブロー室	稼動	15	2017/03/15	一軸ねじ式ポンプ	φ15	兵神装備(株)
西部_2系No.2凝集剤注入ポンプ	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブロー室	稼動	15	2017/03/15	一軸ねじ式ポンプ	φ15	兵神装備(株)
西部_2系共通凝集剤注入ポンプ	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブロー室	稼動	15	2017/03/15	一軸ねじ式ポンプ	φ15	兵神装備(株)
西部_2系生物脱臭装置	2系列-1-1最初沈殿池	1F_2系列-1-1最初沈殿池上部	稼動	10	2017/03/15	角形充填塔式生物脱臭装置	20m3/min	セイコ化工機(株)
西部_2系高濃度系脱臭ファン	2系列-1-2最初沈殿池	1F_2系列-1-2最初沈殿池上部	稼動	10	2017/03/15	耐蝕製片吸込FRP製ターボファン	#2	セイコ化工機(株)
西部_2系低濃度系脱臭ファン	2系列水処理施設	外部	稼動	10	2017/03/15	耐蝕製片吸込FRP製ターボファン	#1-1/2	セイコ化工機(株)
西部_No.1次亜貯留タンク	滅菌棟	1F_滅菌室	稼動	10	2017/03/15	ホリエチレン製円筒槽	最大貯留容量4.13m3	タライト(株)
西部_No.2次亜貯留タンク	滅菌棟	1F_滅菌室	稼動	10	2017/03/15	ホリエチレン製円筒槽	最大貯留容量4.13m3	タライト(株)
西部_No.1井水流入弁	場内	屋外_受水槽	稼動	15	2017/03/15	電動式偏心構造弁	φ150	(株)カキタ
西部_用水自動給水装置	場内	屋外_受水槽	稼動	15	2017/03/15	圧力タンク式給水ユニット	φ100	(株)荏原製作所
西部_No.2井水流入弁	汚泥処理棟	1F_攪拌機室	稼動	15	2017/03/15	電動式偏心構造弁	φ150	(株)カキタ
西部_井水自動給水装置	汚泥処理棟	B1F_ポンプ室	稼動	15	2017/03/15	鋼板製ダイヤフラム式	φ80	(株)荏原製作所
消臭剤噴霧設備(資産対象外)	ホバ-棟	2F_ホバ-室	稼動		2017/01/20			
西部_水質検査棟_2F_理化学試験室_空冷ヒートポンプ_PAC-1	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	2017/03/15	空冷ヒートポンプ	天吊型	
西部_水質検査棟_2F_機器分析室_空冷ヒートポンプ_PAC-2	水質検査棟(旧管理棟)	2F_機器分析室	稼動	15	2017/03/15	空冷ヒートポンプ	天吊型	
西部_水質検査棟_2F_機器準備室_ル-ムエアコン_PAC-3	水質検査棟(旧管理棟)	2F_準備室	稼動	15	2017/03/15	ル-ムエアコン	壁掛け型	
西部_水質検査棟_2F_天秤庫_ル-ムエアコン_PAC-4	水質検査棟(旧管理棟)	2F_天秤室	稼動	15	2017/03/15	ル-ムエアコン	壁掛け型	
西部_水質検査棟_2F_理化学試験室_有圧換気扇_F-1			稼動	15	2017/03/15			
西部_水質検査棟_2F_理化学試験室_有圧換気扇_F-2	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	2017/03/15	鋼板製排気型	300φ	
西部_水質検査棟_1F_玄関_有圧換気扇_F-6	水質検査棟(旧管理棟)	1F_玄関ホ-ル	稼動	15	2017/03/15	鋼板製有圧換気扇	給気型	
西部_水質検査棟_2F_理化学試験室_有圧換気扇_F-8	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	2017/03/15	鋼板製排気型	250φ	
西部_水質検査棟_1F_物干し場_換気扇_FV-1	水質検査棟(旧管理棟)	1F_洗濯室	稼動	15	2017/03/15	天井埋込形換気扇	浴室・トイレ用防湿形 300m3/h	
西部_水質検査棟_2F_化粧室_換気扇_FV-3	水質検査棟(旧管理棟)	2F_便所(化粧室)	稼動	15	2017/03/15	換気扇	一般形	
西部_水質検査棟_全_給水管	水質検査棟(旧管理棟)	全	稼動	15	2017/03/15	給水管		
西部_水質検査棟_2F_廊下_分電盤_L-0	水質検査棟(旧管理棟)	2F_階段吐き-廊下	稼動	15	2017/03/15			
西部_水質検査棟_1F_玄関ホ-ル_分電盤_L-1	水質検査棟(旧管理棟)	1F_玄関ホ-ル	稼動	15	2017/03/15			
西部_水質検査棟_2F_理化学試験室_分電盤_L-3	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	2017/03/15			
西部_水質検査棟_1F_物干し場_分電盤_L-4	水質検査棟(旧管理棟)	1F_洗濯室	稼動	15	2017/03/15			
西部_水質検査棟_2F_理化学試験室_水質分電盤	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	2017/03/15			
西部_水質検査棟_2F_理化学試験室_制御盤_P-1	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	2017/03/15			
西部_水質検査棟_全_スピーカー	水質検査棟(旧管理棟)	全	稼動	10	2017/03/15	スピーカー	SW1Hi-V3	
西部_水処理棟_B1F_煙感知器	2系列水処理施設	B1F_共通管廊内部	稼動	8	2017/03/15			
西部_水処理棟_B1F_総合盤	2系列水処理施設	B1F_共通管廊内部	稼動	8	2017/03/15			
西部_水質検査棟_1F_浴室_システムバス	水質検査棟(旧管理棟)	1F_浴室1	稼動	15	2017/03/15	システムバス	1620タイプ	
西部_水質検査棟_2F_理化学試験室_全熱交換器_HEU-1	水質検査棟(旧管理棟)	2F_水質試験室(理化学試験室)	稼動	15	2017/03/15	天井隠蔽型	150φ	
西部_処理水UV計	滅菌棟	1F_滅菌室	稼動	10	2017/03/15	2波長吸光度測定式		東亜デイケー(株)

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
No.3主ポンプ盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2017/09/27	屋内自立形	W1500×D1000×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_減菌・用水コントロール弁	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	2017/03/15	両面形	2面構成	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No.1-1返送汚泥ポンプ VVVF盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2017/03/15	屋内自立形	W600×D600×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No.1-2返送汚泥ポンプ VVVF盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2017/03/15	屋内自立形	W600×D600×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No.1凝集剤注入ポンプ VVVF盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2017/03/15	屋内自立形	W600×D600×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No.2凝集剤注入ポンプ VVVF盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2017/03/15	屋内自立形	W600×D600×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系共通凝集剤注入ポンプ VVVF盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2017/03/15	屋内自立形	W600×D600×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No.1凝集剤注入量計	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブロー室	稼動	10	2017/03/15	電磁流量計	口径：2.5A	横河電機㈱
西部_2系No.2凝集剤注入量計	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブロー室	稼動	10	2017/03/15	電磁流量計	口径：2.5A	横河電機㈱
西部_2系水処理流入量計	2系列水処理施設	B1F_共通管廊内部	稼動	10	2017/03/15	電磁流量計	口径：300A	横河電機㈱
西部_No.2次垂貯留タンク液位計	減菌棟	1F_減菌室	稼動	10	2017/03/15	差圧伝送器		横河電機㈱
西部_2系No.1凝集剤貯留タンク液位計	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブロー室	稼動	10	2017/03/15	差圧伝送器		横河電機㈱
西部_2系No.2凝集剤貯留タンク液位計	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブロー室	稼動	10	2017/03/15	差圧伝送器		横河電機㈱
西部_2系No.1-1終沈汚泥界面計	2系列-1-1最初沈殿池	1F_2系列-1-1最初沈殿池上部	稼動	10	2017/03/15	汚泥界面計	W370×D275×H1000	㈱西原環境
西部_2系No.1-2終沈汚泥界面計	2系列-1-2最初沈殿池	1F_2系列-1-2最初沈殿池上部	稼動	10	2017/03/15	汚泥界面計	W370×D275×H1000	㈱西原環境
西部_2系No.1-3反応タンクpH計	2系列-1反応タンク	1F_2系列-1反応タンク上部	稼動	10	2017/03/15	ガラス電極式		インド・レスハウザー・ジャパン㈱
西部_2系No.1-1反応タンクORP計	2系列-1反応タンク	1F_2系列-1反応タンク上部	稼動	10	2017/03/15	ガラス電極式		インド・レスハウザー・ジャパン㈱
西部_2系No.1-2反応タンクORP計	2系列-1反応タンク	1F_2系列-1反応タンク上部	稼動	10	2017/03/15	ガラス電極式		インド・レスハウザー・ジャパン㈱
西部_2系No.1-3反応タンクORP計	2系列-1反応タンク	1F_2系列-1反応タンク上部	稼動	10	2017/03/15	ガラス電極式		インド・レスハウザー・ジャパン㈱
西部_2系No.1-1攪拌装置現場操作盤	2系列-1反応タンク	1F_2系列-1反応タンク上部	稼動	15	2017/03/15	屋外スタンド形	W500×D400×H700	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No.1-2攪拌装置現場操作盤	2系列-1反応タンク	1F_2系列-1反応タンク上部	稼動	15	2017/03/15	屋外スタンド形	W500×D400×H700	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No.1-3攪拌装置現場操作盤	2系列-1反応タンク	1F_2系列-1反応タンク上部	稼動	15	2017/03/15	屋外スタンド形	W700×D400×H900	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系汚水調整池攪拌機現場操作盤	2系列-1-1最初沈殿池	1F_2系列-1-1最初沈殿池上部	稼動	15	2017/03/15	屋外スタンド形	W500×D400×H750	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系汚水調整池流入可動堰現場操作盤	2系列水処理施設	1F_分配槽上部	稼動	15	2017/03/15	屋外スタンド形	W500×D400×H750	㈱安川電機 名古屋支店
西部_減菌・用水補助継電器盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	15	2017/03/15	屋内自立形	W800×D600×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系流入弁現場操作盤	2系列水処理施設	1F_分配槽上部	稼動	15	2017/03/15	屋外スタンド形	W500×D400×H800	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系凝集剤注入ポンプ 現場操作盤	水質検査棟(旧管理棟)	1F_ブロー室	稼動	15	2017/03/15	屋内自立形	W800×D500×H1900	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系水処理I/O盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2017/03/15			㈱安川電機 名古屋支店
西部_減菌・用水I/O盤	汚泥処理棟	1F_電気室	稼動	10	2017/03/15	屋内自立形	W600×D800×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_減菌設備現場操作盤	減菌棟	1F_減菌室	稼動	15	2017/03/15	屋内自立形	W1000×D500×H1900	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系スロット水位計	2系列水処理施設	1F_初沈スロット上部	稼動	10	2017/03/15	投込式水位計		JFEアドバンテック㈱
西部_No.2-1返送汚泥ポンプ VVVF盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2019/03/20	屋内自立形	W600×D600×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_No.2-2返送汚泥ポンプ VVVF盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2019/03/20	屋内自立形	W600×D600×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No.2-1攪拌装置現場操作盤	2系列-2反応タンク		稼動	15	2019/03/20	屋外スタンド形	W500×D400×H700	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No.2-2攪拌装置現場操作盤	2系列-2反応タンク		稼動	15	2019/03/20	屋外スタンド形	W500×D400×H700	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No.2-3攪拌装置現場操作盤	2系列-2反応タンク		稼動	15	2019/03/20	屋外スタンド形	W700×D400×H900	㈱安川電機 名古屋支店
西部_2系No.2-1反応タンクORP計	2系列-2反応タンク		稼動	10	2019/03/20	ORPペンサ		インド・レスハウザー・ジャパン㈱
西部_2系No.2-2反応タンクORP計	2系列-2反応タンク		稼動	10	2019/03/20	ORPペンサ		インド・レスハウザー・ジャパン㈱
西部_2系No.2-3反応タンクORP計	2系列-2反応タンク		稼動	10	2019/03/20	ORPペンサ		インド・レスハウザー・ジャパン㈱
西部_2系No.2-3反応タンクPH計	2系列-2反応タンク		稼動	10	2019/03/20	ガラス電極式		インド・レスハウザー・ジャパン㈱
西部_No.1主ポンプ VVVF盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2019/03/20	屋内自立形	W1000×D1000×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_No.2主ポンプ VVVF盤	管理棟	1F_電気室	稼動	10	2019/03/20	屋内自立形	W1000×D1000×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
西部_No.1粗目スクリーン用コンテナ	沈砂池ポンプ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	SUS製	0.3m3	新和工業㈱
西部_No.2粗目スクリーン用コンテナ	沈砂池ポンプ棟	1F_沈砂池機械室	稼動	15	2019/03/20	SUS製	0.3m3	新和工業㈱
西部_し渣沈砂スキップホスト	沈砂池ポンプ棟	1Fが2Fホッパー室	稼動	15	2019/03/20	ワイヤーロープ式	ホケット0.2m3	㈱フワ
西部_し渣沈砂ホッパー	沈砂池ポンプ棟	2Fホッパー室	稼動	15	2019/03/20	カットゲート式	4.0m3	㈱フワ
西部_2系No.2-1攪拌装置	2系列-2反応タンク	1F_2系列-2反応タンク上部	稼動	15	2019/03/20	インバータ2段チューブ型攪拌機	5.3mW×5.25mL×10.7mH	㈱日立製作所
西部_2系No.2-2攪拌装置	2系列-2反応タンク	1F_2系列-2反応タンク上部	稼動	15	2019/03/20	インバータ2段チューブ型攪拌機	5.3mW×6.85mL×10.7mH	㈱日立製作所
西部_2系No.2-3攪拌装置	2系列-2反応タンク	1F_2系列-2反応タンク上部	稼動	15	2019/03/20	インバータ2段チューブ型攪拌機	5.3mW×8.6mL×10.7mH	㈱日立製作所

西部浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
西部_2系No. 2-1散気装置	2系列-2反応タンク	B1F_2系列-2反応タンク内部	稼動	10	2019/03/20	高密度配置対応型散気装置（硝化対応型）	5.0mH	メタウォーター(株)
西部_2系No. 2-2散気装置	2系列-2反応タンク	B1F_2系列-2反応タンク内部	稼動	10	2019/03/20	高密度配置対応型散気装置（硝化対応型）	5.0mH	メタウォーター(株)
西部_2系No. 2-3散気装置	2系列-2反応タンク	B1F_2系列-2反応タンク内部	稼動	10	2019/03/20	高密度配置対応型散気装置（硝化対応型）	5.0mH	メタウォーター(株)
西部_2系No. 2反応タンク流入可動堰	2系列-2反応タンク	B1Fｶﾞ1F_2系列-2反応タンク水路内部	稼動	25	2019/03/20	鑄鉄製角形可動堰（外ねじ式鑄鉄製）	300W×400H	前澤工業(株)
西部_2系No. 2-1ｽﾃｯﾌﾟ 流入可動堰	2系列-2反応タンク	B1Fｶﾞ1F_2系列-2反応タンク水路内部	稼動	25	2019/03/20	鑄鉄製角形可動堰（外ねじ式鑄鉄製）	300W×400H	前澤工業(株)
西部_2系No. 2-2ｽﾃｯﾌﾟ 流入可動堰	2系列-2反応タンク	B1Fｶﾞ1F_2系列-2反応タンク水路内部	稼動	25	2019/03/20	鑄鉄製角形可動堰（外ねじ式鑄鉄製）	300W×400H	前澤工業(株)
西部_2系No. 2-1ｴｱﾘﾌﾄ循環用簡易可動堰	2系列-2反応タンク	B1Fｶﾞ1F_2系列-2反応タンク内部	稼動	25	2019/03/20	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業(株)
西部_2系No. 2-2ｴｱﾘﾌﾄ循環用簡易可動堰	2系列-2反応タンク	B1Fｶﾞ1F_2系列-2反応タンク内部	稼動	25	2019/03/20	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業(株)
西部_2系No. 2-3ｴｱﾘﾌﾄ循環用簡易可動堰	2系列-2反応タンク	B1Fｶﾞ1F_2系列-2反応タンク内部	稼動	25	2019/03/20	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業(株)
西部_2系No. 2-4ｴｱﾘﾌﾄ循環用簡易可動堰	2系列-2反応タンク	B1Fｶﾞ1F_2系列-2反応タンク内部	稼動	25	2019/03/20	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業(株)
西部_2系No. 2-5ｴｱﾘﾌﾄ循環用簡易可動堰	2系列-2反応タンク	B1Fｶﾞ1F_2系列-2反応タンク内部	稼動	25	2019/03/20	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業(株)
西部_2系No. 2-6ｴｱﾘﾌﾄ循環用簡易可動堰	2系列-2反応タンク	B1Fｶﾞ1F_2系列-2反応タンク内部	稼動	25	2019/03/20	簡易式SUS製可動三角堰	500W×500H	三基工業(株)
西部_沈砂池(1)ｽﾗｲﾄﾞ 蓋	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	1F_沈砂池機械室	稼動	18	2019/03/20	ｱﾙﾐ製可動式覆蓋	躯体開口部:幅1500×長1500、幅1500×長3300、 (1ﾎﾞｰﾄﾞ長:1段目5930、2段目5010)	
西部_沈砂池(2)ｽﾗｲﾄﾞ 蓋	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	1F_沈砂池機械室	稼動	18	2019/03/20	ｱﾙﾐ製可動式覆蓋	躯体開口部:幅1500×長1500、幅1500×長3300、 (1ﾎﾞｰﾄﾞ長:1段目5930、2段目5010)	
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟_動力制御盤PP-4	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	1F_換気ﾌﾏﾝ室C	稼動	15	2019/03/20	動力制御盤	3相 3線 AC400V 20A	
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟_階段室_総合盤	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	屋内_階段室	稼動	8	2019/03/20			
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟_1F_玄関_総合盤	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	1F_玄関	稼動	8	2019/03/20			
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟_B1F_ﾎﾞﾝﾌﾞ 室_防水型総合盤	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	B1F_ﾎﾞﾝﾌﾞ 室	稼動	8	2019/03/20		壁掛け型	
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟_屋内_煙感知器	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	屋内	稼動	8	2019/03/20		煙感知器 2種	
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟_屋内_ｽﾎﾟｯﾄ感知器	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	屋内	稼動	8	2019/03/20		ｽﾎﾟｯﾄ感知器 2種	
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟_1F_換気ﾌﾏﾝ室C_FS-1_送風機	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	1F_換気ﾌﾏﾝ室C	稼動	15	2019/03/20	FS-1	鋼板製 床置型 標準基礎	
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟_1F_換気機械室C_FE-1_排風機	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	1F_換気ﾌﾏﾝ室C	稼動	15	2019/03/20	FE-1	鋼板製 床置型 標準基礎	
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟_1F_換気機械室C_給気ﾌｧﾝﾊﾞｰ	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	1F_換気ﾌﾏﾝ室C	稼動	15	2019/03/20		2500×600×1600 点検口300×500付	
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟_1F_換気ﾌﾏﾝ室C_風量調節ﾀﾞﾝﾊﾞｰ	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	1F_換気ﾌﾏﾝ室C	稼動	15	2019/03/20			
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟_1F_換気ﾌﾏﾝ室C_風量測定口	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	1F_換気ﾌﾏﾝ室C	稼動	15	2019/03/20			
西部_沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟_1F_換気ﾌﾏﾝ室C_防火ﾀﾞﾝﾊﾞｰ	沈砂池ﾎﾞﾝﾌﾞ 棟	1F_換気ﾌﾏﾝ室C	稼動	15	2019/03/20			

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
水野_No.1粗目スクリーン	沈砂池汚泥棟	B1F_沈砂池水路No. 1	稼動	15	1999/03/18	ﾊﾞｰｽｸﾘｰﾝ	水路巾1.1m×水深1.8m	
水野_No.2粗目スクリーン	沈砂池汚泥棟	B1F_沈砂池水路No. 2	稼動	15	1999/03/18	ﾊﾞｰｽｸﾘｰﾝ	水路巾1.1m×水深1.8m	
水野_No.1自動除塵機	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/03/18	脱水機構付ﾄﾞﾗﾑ状スクリーン	スクリーン径1.0mm×機長5.5mm	㈱西原環境
水野_No.1しき搬出機	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/03/18	スクリー-コンベヤ	羽根径250mm×機長7m	
水野_No.1沈砂搬出機	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/03/18	スクリー-コンベヤ	羽根径350×機長2.9m	日本碍子㈱
水野_No.2しき搬出機	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/03/18	ワイヤ-ローﾌﾞ式ｽｷｯﾌﾟﾎｲｽﾄ		日本碍子㈱
水野_No.2沈砂搬出機	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/03/18	ワイヤ-ローﾌﾞ式ｽｷｯﾌﾟﾎｲｽﾄ		日本碍子㈱
水野_しき貯留ﾎﾞｰﾙ	沈砂池汚泥棟	1F_搬出室	稼動	15	1999/03/18	電動ｶｯﾄﾎﾞｰﾙ式		日本碍子㈱
水野_沈砂貯留ﾎﾞｰﾙ	沈砂池汚泥棟	1F_搬出室	稼動	15	1999/03/18	電動ｶｯﾄﾎﾞｰﾙ式		
水野_No.1揚砂装置	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/03/18	ｼﾞｬｯﾄﾎﾞｰﾙ式	50mm	
水野_沈砂分離機	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/03/18	スクリー-コンベヤ式沈砂分離機		
水野_No.1沈砂池流入ゲート	沈砂池汚泥棟	1F_ゲート室屋根	稼動	15	1999/03/18	外柵式電動ゲート	600W×600H	㈱栗本鐵工所
水野_No.2沈砂池流入ゲート	沈砂池汚泥棟	1F_ゲート室屋根	稼動	15	1999/03/18	外柵式電動ゲート	600W×600H	㈱栗本鐵工所
水野_No.1汚水分配可動堰	沈砂池汚泥棟	2F_分配槽屋根	稼動	15	1999/03/18	可動堰	400W×400H	前澤工業㈱
水野_No.2汚水分配可動堰	沈砂池汚泥棟	2F_分配槽屋根	稼動	15	1999/03/18	可動堰	400W×400H	前澤工業㈱
水野_No.2機器搬出入用吊上機	沈砂池汚泥棟	1F_搬入室	稼動	20	1999/03/18	ｽｽﾞﾊﾞﾝｼｵﾝ形天井ｸﾚﾝ		㈱ｷｰ
水野_風量調整弁	沈砂池汚泥棟	B1F_その他	稼動	15	1999/03/18	電油操作式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	150mm	㈱ｺﾚﾛ
水野_No.1活性炭吸着塔(沈砂池)	沈砂池汚泥棟	1F_脱臭機室	稼動	10	1999/10/29	立型角層ｾｰﾄﾘｯｼﾞ式		日本碍子㈱
水野_No.1脱臭ﾌｧﾝ(沈砂池)	沈砂池汚泥棟	1F_脱臭機室	稼動	10	1999/10/29	片吸込ﾀｰﾎﾞﾌｧﾝ		ﾍｲｺｰ化工機㈱
管理棟地下床排水ﾎﾞｰﾙ	管理本館	B1F_その他	稼動	10	2000/03/17	水中汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	50A	
水野_No.1主ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室	稼動	15	1999/03/18	立軸渦巻斜流ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	250mm	㈱石垣
水野_No.2主ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室	稼動	15	1999/03/18	立軸渦巻斜流ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	250mm	㈱石垣
水野_No.1主ﾎﾞｰﾙﾌﾞ用電動機	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室	稼動	15	1999/03/18	立軸ｶｺﾞ形誘導電動機		三菱重工業㈱
水野_No.2主ﾎﾞｰﾙﾌﾞ用電動機	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室	稼動	15	1999/03/18	立軸ｶｺﾞ形誘導電動機		三菱重工業㈱
水野_No.1汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ電動吐出弁	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室	稼動	15	1999/03/18	外柵式電動ゲート	250mm	前澤工業㈱
水野_No.2汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ電動吐出弁	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室	稼動	15	1999/03/18	外柵式電動ゲート	250mm	前澤工業㈱
水野_ﾎﾞｰﾙﾌﾞ井攪拌機	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	10	1999/03/18	水中ﾌﾞﾛｰﾙ式	羽根径300mm	㈱鶴見製作所
水野_ﾎﾞｰﾙﾌﾞ井連絡ゲート	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/03/18	外柵式角形ゲート	700W×700H	前澤工業㈱
水野_自動除塵機維持管理用吊上機	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	20	1999/03/18	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ式ﾍﾞﾝﾁﾞﾛｯｸ	2.0TON×4m	㈱ｷｰ
水野_主ﾎﾞｰﾙﾌﾞ用ｸﾚﾝ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室	稼動	20	1999/03/18	手動式ｽｽﾞﾊﾞﾝｼｵﾝ形天井ｸﾚﾝ	2.0TON×5m	
水野_No.1汚水管用仕切弁	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室	稼動	15	1999/03/18	外柵式手動仕切弁	600mm	
水野_No.1流量計用仕切弁	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室	稼動	15	1999/03/18	外柵式手動仕切弁	400mm	
水野_No.2汚水管用仕切弁	沈砂池汚泥棟	B1F_管廊A	稼動	15	1999/03/18	外柵式手動仕切弁	600mm	
水野_No.2流量計用仕切弁	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室	稼動	15	1999/03/18	外柵式手動仕切弁	400mm	
水野_No.1ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室床排水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室	稼動	10	1999/03/18	水中汚水汚物ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	65mm	
水野_No.2ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室床排水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ室	稼動	10	1999/03/18	水中汚水汚物ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	65mm	
水野_ﾎﾞｰﾙﾌﾞ井排水ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	10		水中汚水汚物ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	150mm	
水野_No.2-1初沈汚泥掻き寄機	2系列-1最初沈殿池	BF下部_2系列-1初沈内部	稼動	15	1997/03/18	ﾍﾞﾝﾌﾗｲﾄ式(1池1駆動)	池巾5000mm×池深3050mm×掻寄長12500mm	日本碍子㈱
水野_No.2-2初沈汚泥掻き寄機	2系列-2最初沈殿池	BF下部_2系列-2初沈内部	稼動	15	1997/03/18	ﾍﾞﾝﾌﾗｲﾄ式(1池1駆動)	池巾5000mm×池深3050mm×掻寄長12500mm	日本碍子㈱
水野_1系_初沈汚泥かき寄せ機	1系列水処理施設	1系列最初沈殿池全	稼動	15	1972/08/31	ﾍﾞﾝﾌﾗｲﾄ式	池寸4.8W×18L×2.5H	
水野_No.2-1初沈ｽｶﾑｽｷﾏ	2系列-1最初沈殿池	BF上部_2系列-1初沈内部	稼動	15	1997/03/18	無動力式ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽｷﾏ	φ350×ｽﾊﾟﾝ5000mm	日立機電工業㈱
水野_No.2-2初沈ｽｶﾑｽｷﾏ	2系列-2最初沈殿池	BF上部_2系列-2初沈内部	稼動	15	1997/03/18	無動力式ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽｷﾏ	φ350×ｽﾊﾟﾝ5000mm	日立機電工業㈱
水野_1系初沈ｽｶﾑｽｷﾏ	1系列水処理施設	1系列最初沈殿池全	稼動	15	1972/08/31	手動ﾊﾞｲﾌﾞﾙｽｷﾏ φ200	池寸4.8W×18L×2.5H	
水野_No.1初沈ｽｶﾑ移送ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	15	1997/03/18	無閉塞型汚泥ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	φ100	新日本造機㈱
水野_No.2初沈ｽｶﾑ移送ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	15	1997/03/18	無閉塞型汚泥ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	φ100	新日本造機㈱
水野_No.2-1初沈汚泥ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	2系列水処理施設	BF下部_B管廊	稼動	15	1997/03/18	無閉塞型汚泥ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	φ100	新日本造機㈱
水野_No.2-2初沈汚泥ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	2系列水処理施設	BF下部_B管廊	稼動	15	1997/03/18	無閉塞型汚泥ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	φ100	新日本造機㈱
水野_1系No.1初沈汚泥ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	1系列水処理施設	B1F_1系列初沈管廊	稼動	15	2000/03/17	無閉塞型汚泥ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	80mm	古河産機ｼｽﾃﾑｽﾞ(株)
水野_1系No.2初沈汚泥ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	1系列水処理施設	B1F_1系列初沈管廊	稼動	15	2000/03/17	無閉塞型汚泥ﾎﾞｰﾙﾌﾞ	80mm	古河産機ｼｽﾃﾑｽﾞ(株)

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
水野_No.1送風機	沈砂池汚泥棟	1F_送風機室	稼動	20	1999/03/18	ルーヅ® ロフ	150mm	
水野_No.2送風機	沈砂池汚泥棟	1F_送風機室	稼動	20	1999/03/18	ルーヅ® ロフ	150mm	
水野_乾式空気ろ過器	沈砂池汚泥棟	1F_送風機室	稼動	15	1999/03/18	自動巻取型		日本エーフィルター(株)
水野_湿式空気ろ過器	沈砂池汚泥棟	1F_送風機室	稼動	15	1999/03/18	回転油膜式		日本エーフィルター(株)
水野_No.1-1循環汚泥ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_C管廊	稼動	15	1997/03/18	吸込スクレーパー付汚泥ホンプ	φ300	古河機械金属(株)
水野_No.1-2循環汚泥ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_C管廊	稼動	15	1997/03/18	吸込スクレーパー付汚泥ホンプ	φ300	古河機械金属(株)
水野_反応タンク池排水ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_C管廊	稼動	15	1997/03/18	自吸式無閉塞型ホンプ	φ100	日機装(株)
水野_No.2-1散気装置	2系列反応タンク	BF下部_2系列反応タンク内部	稼動	10	1997/03/18	微細気泡噴射式		(株)西原環境衛生研究所
水野_No.2-2散気装置	2系列反応タンク	BF下部_2系列反応タンク内部	稼動	10	1997/03/18	微細気泡噴射式		(株)西原環境衛生研究所
水野_No.2-3散気装置	2系列反応タンク	BF下部_2系列反応タンク内部	稼動	10	1997/03/18	微細気泡噴射式		(株)西原環境衛生研究所
水野_No.2-4散気装置	2系列反応タンク	BF下部_2系列反応タンク内部	稼動	10	1997/03/18	微細気泡噴射式		(株)西原環境衛生研究所
水野_No.2-5散気装置	2系列反応タンク	BF下部_2系列反応タンク内部	稼動	10	1997/03/18	微細気泡噴射式		(株)西原環境衛生研究所
水野_No.2-6散気装置	2系列反応タンク	BF下部_2系列反応タンク内部	稼動	10	1997/03/18	微細気泡噴射式		(株)西原環境衛生研究所
水野_1系No.1エアレーションタンク散気装置	1系列水処理施設	1系列エアレーションタンク全	稼動	10	1972/08/31	デイスティーフザー	100A ディフューザー-10ヶ/基×3	
水野_1系No.2エアレーションタンク散気装置	1系列水処理施設	1系列エアレーションタンク全	稼動	10	1972/08/31	デイスティーフザー	100A ディフューザー-10ヶ/基×3	
水野_1系No.3エアレーションタンク散気装置	1系列水処理施設	1系列エアレーションタンク全	稼動	10	1972/08/31	デイスティーフザー	100A ディフューザー-8ヶ/基×3	
水野_No.2-1終沈汚泥掻き寄機	2系列-1最終沈殿池	BF下部_2系列-1終沈内部	稼動	15	1997/03/18	チェーンライト式(1池1駆動)	池巾5000mm×池深3050mm×掻寄長20500mm	日本碍子(株)
水野_No.2-2終沈汚泥掻き寄機	2系列-2最終沈殿池	BF下部_2系列-2終沈内部	稼動	15	1997/03/18	チェーンライト式(1池1駆動)	池巾5000mm×池深3050mm×掻寄長20500mm	日本碍子(株)
水野_1系終沈汚泥吸揚機	1系列水処理施設	1系列最終沈殿池全	稼動	15	1972/08/31	走行サイフォン式	池寸6.2W×18L×3.2H	
水野_No.2-1終沈スカムスキマ	2系列-1最終沈殿池	BF上部_2系列-1終沈内部	稼動	15	1997/03/18	無動力式バンプスキマ	φ350×スパン5000mm	日立機電工業(株)
水野_No.2-2終沈スカムスキマ	2系列-2最終沈殿池	BF上部_2系列-2終沈内部	稼動	15	1997/03/18	無動力式バンプスキマ	φ350×スパン5000mm	日立機電工業(株)
水野_1系終沈スカムスキマ	1系列水処理施設	1系列最終沈殿池全	稼動	15	1972/08/31	手動バンプスキマ φ250	池寸6.2W×18L×3.2H	
水野_スカム分離機	沈砂池汚泥棟	2F_コンベアー室	稼動	15	1999/10/29	脱水機構付ドラム状スクリーン	φ750×目巾4mm	(株)西原環境
水野_No.1終沈スカム移送ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	15	1997/03/18	無閉塞型汚泥ホンプ	φ100	新日本造機(株)
水野_No.2終沈スカム移送ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	15	1997/03/18	無閉塞型汚泥ホンプ	φ100	新日本造機(株)
水野_No.2-1返送汚泥ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_D管廊	稼動	15	1997/03/18	無閉塞型汚泥ホンプ	φ125	新日本造機(株)
水野_No.2-2返送汚泥ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_D管廊	稼動	15	1997/03/18	無閉塞型汚泥ホンプ	φ125	新日本造機(株)
水野_1系No.1返送汚泥ホンプ	1系列水処理施設	1系列最終沈殿池全	稼動	15	2000/03/17	水中ホンプ	80mm	新明和工業(株)
水野_1系No.2返送汚泥ホンプ	1系列水処理施設	1系列最終沈殿池全	稼動	15	2000/03/17	水中ホンプ	80mm	新明和工業(株)
水野_No.2-1余剰汚泥ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_D管廊	稼動	15	1997/03/18	無閉塞型汚泥ホンプ	φ100	新日本造機(株)
水野_No.2-2余剰汚泥ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_D管廊	稼動	15	1997/03/18	無閉塞型汚泥ホンプ	φ100	新日本造機(株)
水野_1系余剰汚泥ホンプ	1系列水処理施設	1系列最終沈殿池全	稼動	15	2000/03/17	水中ホンプ	80mm	新明和工業(株)
水野_次亜塩素貯留タンク	2系列接触タンク	1F_塩素注入室	稼動	10	1999/07/16	立型定置式		日本碍子(株)
水野_No.1次亜塩素注入ホンプ	2系列接触タンク	1F_塩素注入室	稼動	10	1999/07/16	ダイヤフラム式	15mm	(株)イワキ
水野_No.2次亜塩素注入ホンプ	2系列接触タンク	1F_塩素注入室	稼動	10	1999/07/16	ダイヤフラム式	15mm	(株)イワキ
水野_No.2原水ストレーナ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	20	1997/03/18	自動洗浄ストレーナ	φ80	(株)旭機械製作所
水野_No.2処理水ストレーナ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	20	1997/03/18	自動洗浄ストレーナ	φ80	(株)旭機械製作所
水野_No.3原水ストレーナ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	20	1997/03/18	自動洗浄ストレーナ	φ80	(株)旭機械製作所
水野_No.3処理水ストレーナ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	20	1997/03/18	自動洗浄ストレーナ	φ80	(株)旭機械製作所
水野_No.4処理水ストレーナ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	20	1997/03/18	自動洗浄ストレーナ	φ80	(株)旭機械製作所
水野_砂ろ過機	2系列接触タンク	全	稼動	15	1999/07/16	移床式上向流形		月島機械(株)
水野_No.1ろ過水移送ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	15	1997/03/18	横軸渦巻ホンプ	φ125	(株)荏原製作所
水野_No.2原水ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	15	1997/03/18	横軸渦巻ホンプ	φ65	(株)荏原製作所
水野_No.2処理水ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	15	1997/03/18	横軸渦巻ホンプ	φ80	(株)荏原製作所
水野_No.2ろ過水移送ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	15	1997/03/18	横軸渦巻ホンプ	φ125	(株)荏原製作所
水野_No.3原水ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	15	1997/03/18	横軸渦巻ホンプ	φ65	(株)荏原製作所
水野_No.3処理水ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	15	1997/03/18	横軸渦巻ホンプ	φ80	(株)荏原製作所
水野_No.4処理水ホンプ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	15	1997/03/18	横軸渦巻ホンプ	φ80	(株)荏原製作所
水野_1系消泡水ホンプ	1系列水処理施設	1系列最終沈殿池全	稼動	15	2000/03/17	水中用水ホンプ	100mm	

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
水野_No.1圧力水ポンプ	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/03/18	多段渦巻ポンプ	80mm	
水野_No.1高置水槽揚水ポンプ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ポンプ室	稼動	15	1999/03/18	横軸片吸込渦巻ポンプ	50mm	(株)荏原製作所
水野_No.1軸封水ポンプ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ポンプ室	稼動	15	1999/03/18	ラインポンプ	50mm	(株)荏原製作所
水野_No.2圧力水ポンプ	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/03/18	多段渦巻ポンプ	80mm	
水野_No.2高置水槽揚水ポンプ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ポンプ室	稼動	15	1999/03/18	横軸片吸込渦巻ポンプ	50mm	(株)荏原製作所
水野_No.2軸封水ポンプ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ポンプ室	稼動	15	2002/03/01	ラインポンプ	50mm	(株)荏原製作所
水野_圧力水タンク	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/03/18	ハルタンク	2.0W×2.5L×2.0H	
水野_高置水槽	沈砂池汚泥棟	屋根B	稼動	15	1999/03/18	角型水槽	3.0W×3.0L×2.0H	
水野_自動給水装置	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ポンプ室	稼動	15	1999/03/18	圧力タンク付自動給水装置		
水野_No.1空気圧縮機	2系列接触タンク	1F_塩素注入室	稼動	15	1999/07/16	オイルフリー往復動型	20mm	(株)日立産機システム
水野_No.2空気圧縮機	2系列接触タンク	1F_塩素注入室	稼動	15	1999/07/16	オイルフリー往復動型	20mm	(株)日立産機システム
水野_No. 2-1終沈流入ゲート	2系列-1最終沈殿池	BF上部_2系列-1終沈内部	稼動	15	1997/03/18	鑄鉄製手動ゲート	500W×500H	(株)栗本鐵工所
水野_No. 2-2終沈流入ゲート	2系列-2最終沈殿池	BF上部_2系列-2終沈内部	稼動	15	1997/03/18	鑄鉄製手動ゲート	500W×500H	(株)栗本鐵工所
水野_処理水槽流入ゲート	2系列-1最終沈殿池	BF上部_2系列-1終沈内部	稼動	15	1997/03/18	鑄鉄製手動ゲート	500W×500H	(株)栗本鐵工所
水野_1系No.1初沈流入ゲート	1系列水処理施設	1F_1系列最初沈殿池上部	稼動	15	1972/08/31	外裪式角形ゲート	400W×400H	
水野_1系No.2初沈流入ゲート	1系列水処理施設	1F_1系列最初沈殿池上部	稼動	15	1972/08/31	外裪式角形ゲート	400W×400H	
水野_1系初沈パ이프流入ゲート	1系列水処理施設	1F_1系列最初沈殿池上部	稼動	15	1972/08/31	外裪式角形ゲート	400W×400H	
水野_塩混流入ゲート	2系列接触タンク	1F_塩素注入室	稼動	15	1999/07/16	角型ゲート	500W×900H	(株)栗本鐵工所
水野_1系初沈パ이프流出ゲート	1系列水処理施設	1F_1系列最初沈殿池上部	稼動	15	1972/08/31	外裪式角形ゲート	400W×400H	
水野_1系No.1エレーションタンクパ이프ゲート	1系列水処理施設	1F_水路上部	稼動	15	1972/08/31	外裪式角形ゲート	400W×400H	
水野_1系No.3エレーションタンクパ이프ゲート	1系列水処理施設	1F_水路上部	稼動	15	1972/08/31	外裪式角形ゲート	400W×400H	
水野_塩混パ이프ゲート	2系列接触タンク	1F_塩素注入室	稼動	15	1999/07/16	角型ゲート		(株)栗本鐵工所
水野_No. 1-1ステップ流入可動堰	2系列反応タンク	BF上部_2系列反応タンク内部	稼動	15	1997/03/18	鑄鉄製手動可動堰	500W×400ST	(株)栗本鐵工所
水野_No. 2-1初沈流入可動堰	2系列-1最初沈殿池	BF上部_2系列-1初沈内部	稼動	15	1997/03/18	鑄鉄製手動可動堰	500W×400ST	(株)栗本鐵工所
水野_No. 1反応タンク流入可動堰	2系列反応タンク	BF上部_2系列反応タンク内部	稼動	15	1997/03/18	鑄鉄製手動可動堰	900W×400ST	(株)栗本鐵工所
水野_No. 1-2ステップ流入可動堰	2系列反応タンク	BF上部_2系列反応タンク内部	稼動	15	1997/03/18	鑄鉄製手動可動堰	500W×400ST	(株)栗本鐵工所
水野_No. 2-2初沈流入可動堰	2系列-2最初沈殿池	BF上部_2系列-2初沈内部	稼動	15	1997/03/18	鑄鉄製手動可動堰	500W×400ST	(株)栗本鐵工所
水野_No. 1パ이프可動堰	2系列反応タンク	BF上部_2系列反応タンク内部	稼動	15	1997/03/18	鑄鉄製手動可動堰	900W×400ST	(株)栗本鐵工所
水野_No. 1返送汚泥流入可動堰	2系列-1最終沈殿池	BF上部_2系列-1終沈内部	稼動	15	1997/03/18	鑄鉄製手動可動堰	500W×400ST	(株)栗本鐵工所
水野_1系No.1エレーションタンク流入可動堰	1系列水処理施設	1F_1系列エレーションタンク上部	稼動	15	1972/08/31	可動堰	400W×400H	
水野_1系No.1終沈流入可動堰	1系列水処理施設	1系列最終沈殿池全	稼動	15	1972/08/31	可動堰	450W×450H	
水野_1系No.2終沈流入可動堰	1系列水処理施設	1系列最終沈殿池全	稼動	15	1972/08/31	可動堰	450W×450H	
水野_1系No.3エレーションタンク流入可動堰	1系列水処理施設	1F_1系列エレーションタンク上部	稼動	15	1972/08/31	可動堰	400W×400H	
水野_散気装置吊上装置	2系列反応タンク	1F_2系列反応タンク上部	稼動	20	1997/03/18	手動チェーンロック		(株)キトー
水野_1系消泡水ポンプ吊上装置	1系列水処理施設	1系列最終沈殿池全	稼動	20	1972/08/31	チェーンロック	H2700	
水野_No.1機器搬出入用吊上機	沈砂池汚泥棟	1F_送風機室	稼動	20	1999/03/18	ギヤードトリ付チェーンロック		(株)キトー
水野_No.1保守用吊上機	1系列水処理施設	1F_その他	稼動	20	2000/03/17	ギヤードトリ付チェーンロック	-	
水野_No.2保守用吊上機	1系列水処理施設	1系列最終沈殿池全	稼動	20	2000/03/17	電動チェーンロック	-	(株)キトー
水野_No.3機器搬出入用吊上機	沈砂池汚泥棟	1F_薬品室	稼動	20	1999/10/29	電動ホイス	-	(株)キトー
水野_No. 2-1終沈汚泥引抜弁	2系列水処理施設	BF下部_D管廊	稼動	15	1997/03/18	電動式偏心構造弁	φ200	(株)栗本鐵工所
水野_No. 2-1初沈汚泥引抜弁	2系列水処理施設	BF下部_B管廊	稼動	15	1997/03/18	電動式偏心構造弁	φ150	(株)栗本鐵工所
水野_No. 2-2終沈汚泥引抜弁	2系列水処理施設	BF下部_D管廊	稼動	15	1997/03/18	電動式偏心構造弁	φ200	(株)栗本鐵工所
水野_No. 2-2初沈汚泥引抜弁	2系列水処理施設	BF下部_B管廊	稼動	15	1997/03/18	電動式偏心構造弁	φ150	(株)栗本鐵工所
水野_No. 1風量調整弁	2系列水処理施設	BF下部_C管廊	稼動	15	1997/03/18	電油操作式バタフライ弁	φ100	(株)ニレコ
水野_1系No.1初沈汚泥引抜弁	1系列水処理施設	B1F_1系列初沈管廊	稼動	15	1972/08/31	電動仕切弁	200mm	(株)森田鐵工所
水野_1系No.2初沈汚泥引抜弁	1系列水処理施設	B1F_1系列初沈管廊	稼動	15	1972/08/31	電動仕切弁	200mm	(株)森田鐵工所
水野_No.1砂ろ過水槽給水弁	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ポンプ室	稼動	15	1999/03/18	電動ボール弁	100mm	
水野_圧力タンク給水弁	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/03/18	電動ボール弁	150mm	
水野_送風機吸込管増設弁	沈砂池汚泥棟	1F_送風機室	稼動	15	1999/03/18	バタフライ弁	450mm	(株)栗本鐵工所

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
水野_送風機吐出管増設弁	沈砂池汚泥棟	1F_送風機室	稼動	15	1999/03/18	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	450mm	(株)栗本鐵工所
水野_No.3脱臭装置	2系列反応ﾀﾝｸ	1F_2系列反応ﾀﾝｸ上部	稼動	10	1997/03/18	活性炭吸着塔		セイウ化工機(株)
水野_No.4活性炭吸着塔(1系水処理)	1系列水処理施設	B1F_機械室	稼動	10	2000/03/17	立形ｶｰﾄﾘｯｼﾞ		ヤンマー(株)
水野_No.3脱臭ﾌｧﾝ	2系列反応ﾀﾝｸ	1F_2系列反応ﾀﾝｸ上部	稼動	10	1997/03/18	FRP製ﾀｰﾎﾞﾌｧﾝ		日本碍子(株)
水野_No.4脱臭ﾌｧﾝ(1系水処理)	1系列水処理施設	B1F_機械室	稼動	10	2000/03/17	片吸込ﾀｰﾎﾞﾌｧﾝ		協和化工(株)
水野_2系終沈床排水ﾎﾞﾝﾌﾞ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	10	1997/03/18	水中汚水汚物ﾎﾞﾝﾌﾞ	φ65	新明和工業(株)
水野_2系初沈床排水ﾎﾞﾝﾌﾞ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	10	1997/03/18	水中汚水汚物ﾎﾞﾝﾌﾞ	φ65	新明和工業(株)
水野_2系反応ﾀﾝｸ床排水ﾎﾞﾝﾌﾞ	2系列水処理施設	BF下部_A管廊	稼動	10	1997/03/18	水中汚水汚物ﾎﾞﾝﾌﾞ	φ65	新明和工業(株)
水野_しき搬出機(汚泥)	沈砂池汚泥棟	2F_ｺﾝﾍﾞｱｰ室	稼動	15	1999/10/29	ｽｸﾘュー-ｺﾝﾍﾞﾔ	羽根径200mm×機長9.5m	(株)西原環境
水野_No.1しき分離機(汚泥)	沈砂池汚泥棟	2F_ｺﾝﾍﾞｱｰ室	稼動	15	1999/10/29	脱水機構付ﾄﾞﾗﾑ状ｽｸﾘｰﾝ	600mm×目巾5mm	(株)西原環境
水野_No.1濃縮汚泥かき寄せ機	沈砂池汚泥棟	中B1F_汚泥濃縮槽No.1上部	稼動	15	1999/10/29	中央駆動懸垂型	φ4500mm×3000Hmm	(株)西原環境
水野_No.2濃縮汚泥かき寄せ機	沈砂池汚泥棟	中B1F_汚泥濃縮槽No.2上部	稼動	15	1999/10/29	中央駆動懸垂型	φ4500mm×3000Hmm	(株)西原環境
水野_No.1汚泥供給ﾎﾞﾝﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	一軸ｼﾞﾝ式ﾎﾞﾝﾌﾞ	100mm	兵神装備(株)
水野_No.1重力濃縮汚泥ﾎﾞﾝﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	無閉塞形汚泥ﾎﾞﾝﾌﾞ	100mm	古河産機ｼｽﾃﾑｽﾞ(株)
水野_No.1重力濃縮槽ｽｵﾙﾄﾞﾎﾞﾝﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	無閉塞形汚泥ﾎﾞﾝﾌﾞ	80mm	古河産機ｼｽﾃﾑｽﾞ(株)
水野_No.1返流水ﾎﾞﾝﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	吸込ｽｸﾘュー付汚泥ﾎﾞﾝﾌﾞ	125mm	古河産機ｼｽﾃﾑｽﾞ(株)
水野_No.2汚泥供給ﾎﾞﾝﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	一軸ｼﾞﾝ式ﾎﾞﾝﾌﾞ	100mm	兵神装備(株)
水野_No.2重力濃縮汚泥ﾎﾞﾝﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	無閉塞形汚泥ﾎﾞﾝﾌﾞ	100mm	古河産機ｼｽﾃﾑｽﾞ(株)
水野_No.2重力濃縮槽ｽｵﾙﾄﾞﾎﾞﾝﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	無閉塞形汚泥ﾎﾞﾝﾌﾞ	80mm	古河産機ｼｽﾃﾑｽﾞ(株)
水野_No.2返流水ﾎﾞﾝﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	吸込ｽｸﾘュー付汚泥ﾎﾞﾝﾌﾞ	125mm	古河産機ｼｽﾃﾑｽﾞ(株)
水野_No.4汚泥供給ﾎﾞﾝﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	一軸ｼﾞﾝ式ﾎﾞﾝﾌﾞ	100mm	兵神装備(株)
水野_No.1空気圧縮機	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	ｵｲﾙﾌﾘｰ往復動形	－	(株)日立産機ｼｽﾃﾑ
水野_No.2空気圧縮機	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	ｵｲﾙﾌﾘｰ往復動形	－	(株)日立産機ｼｽﾃﾑ
水野_除湿器	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	冷凍式	－	(株)日立産機ｼｽﾃﾑ
水野_No.1汚泥貯留槽攪拌機	沈砂池汚泥棟	中B1F_汚泥濃縮槽No.1上部	稼動	10	1999/10/29	立型ﾐｷｻｰ	羽根径1300mm	ﾄﾎﾞｷ工業(株)
水野_No.2汚泥貯留槽攪拌機	沈砂池汚泥棟	中B1F_汚泥濃縮槽No.2上部	稼動	10	1999/10/29	立型ﾐｷｻｰ	羽根径1300mm	ﾄﾎﾞｷ工業(株)
水野_No.1薬品供給ﾎﾞﾝﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	一軸ｼﾞﾝ式ﾎﾞﾝﾌﾞ	40mm	兵神装備(株)
水野_No.1薬品定量供給機	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	可変連続定量供給機	－	(株)大盛工業
水野_No.2薬品供給ﾎﾞﾝﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	一軸ｼﾞﾝ式ﾎﾞﾝﾌﾞ	40mm	兵神装備(株)
水野_No.2薬品定量供給機	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	可変連続定量供給機	－	(株)大盛工業
水野_No.4薬品供給ﾎﾞﾝﾌﾞ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	一軸ｼﾞﾝ式ﾎﾞﾝﾌﾞ	40mm	兵神装備(株)
水野_No.1薬品溶解ﾀﾝｸ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	円筒槽	φ2100mm×3000Hmm	(株)西原環境
水野_No.2薬品溶解ﾀﾝｸ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	円筒槽	φ2100mm×3000Hmm	(株)西原環境
水野_No.1汚泥脱水機	沈砂池汚泥棟	3F_脱水機室	稼動	15	1999/10/29	横型遠心脱水機	－	(株)西原環境
水野_No.2汚泥脱水機	沈砂池汚泥棟	3F_脱水機室	稼動	15	1999/10/29	横型遠心脱水機	－	(株)西原環境
水野_ｹｰｷ貯留ﾎｯﾊﾟ	沈砂池汚泥棟	1F_搬出室	稼動	15	1999/10/29	電動ｶｯﾄﾎﾞｰﾄ式	2.15W×2.7L×2.7H	(株)西原環境
水野_No.1ｹｰｷ搬出機	沈砂池汚泥棟	2F_ｺﾝﾍﾞｱｰ室	稼動	15	1999/10/29	ｽｸﾘュー-ｺﾝﾍﾞﾔ	羽根径350mm×機長20m	(株)西原環境
水野_No.2ｹｰｷ搬出機	沈砂池汚泥棟	2F_ｺﾝﾍﾞｱｰ室	稼動	15	1999/10/29	ｽｸﾘュー-ｺﾝﾍﾞﾔ	羽根径350mm×機長10m	(株)西原環境
水野_No.1汚泥分配槽可動堰	沈砂池汚泥棟	1F_汚泥分配槽	稼動	15	1999/10/29	手動可動堰	300W×300H	(株)ｵﾙﾀ
水野_No.2汚泥分配槽可動堰	沈砂池汚泥棟	1F_汚泥分配槽	稼動	15	1999/10/29	手動可動堰	300W×300H	(株)ｵﾙﾀ
水野_No.4機器搬出入用吊上装置	沈砂池汚泥棟	2F_ｺﾝﾍﾞｱｰ室	稼動	20	1999/10/29	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ付ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ	－	(株)ｷﾄｰ
水野_No.5機器搬出入用吊上機	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	20	1999/10/29	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ付ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ	－	(株)ｷﾄｰ
水野_汚泥脱水機用吊上機	沈砂池汚泥棟	3F_脱水機室	稼動	20	1999/10/29	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ付ﾁｬﾝﾌﾞﾛｯｸ	－	(株)ｷﾄｰ
水野_No.1汚泥貯留槽引抜弁	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	空気作動式偏心構造弁	150mm	(株)ｵﾙﾀ
水野_No.1重力濃縮汚泥引抜弁	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	空気作動式偏心構造弁	150mm	(株)ｵﾙﾀ
水野_No.1重力濃縮汚泥投入弁	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	空気作動式偏心構造弁	150mm	(株)ｵﾙﾀ
水野_No.2汚泥貯留槽引抜弁	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	空気作動式偏心構造弁	150mm	(株)ｵﾙﾀ
水野_No.2重力濃縮汚泥引抜弁	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	空気作動式偏心構造弁	150mm	(株)ｵﾙﾀ
水野_No.2重力濃縮汚泥投入弁	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ﾎﾞﾝﾌﾞ室	稼動	15	1999/10/29	空気作動式偏心構造弁	150mm	(株)ｵﾙﾀ

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
水野_No.2活性炭吸着塔(汚泥)	沈砂池汚泥棟	1F_脱臭機室	稼動	10	1999/10/29	立形角層カートリッジ式	1.4W×2.7L×2.9H	日本碍子(株)
水野_生物脱臭装置(汚泥)	沈砂池汚泥棟	1F_脱臭機室	稼動	10	1999/10/29	角形充填塔式	2.0W×5.6L×3.7H	日本碍子(株)
水野_No.2脱臭ファン(汚泥)	沈砂池汚泥棟	1F_脱臭機室	稼動	10	1999/10/29	片吸込ターボファン	#3	セイー化工機(株)
水野_No.1汚泥ホップ室床排水ホップ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10	1999/10/29	水中ホップ	65mm	新明和工業(株)
水野_No.2汚泥ホップ室床排水ホップ	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10	1999/10/29	水中ホップ	65mm	新明和工業(株)
ヒートポンプ循環ホップ	場内	ヒートポンプ施設	稼動	15	2000/03/17	水中汚水ホップ		
高圧引込盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W1000×D2000×H2300	三菱電機(株)
買電-自家発切換盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W800×D2000×H2300	三菱電機(株)
200V動力変圧器1次_照明変圧器1次盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W800×D2000×H2300	三菱電機(株)
No.1コンデンス盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W800×D2000×H2300	三菱電機(株)
No.1動力変圧器1次_コンデンス主幹盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W800×D2000×H2300	三菱電機(株)
No.2コンデンス盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W800×D2000×H2300	三菱電機(株)
高圧受電盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W800×D2000×H2300	三菱電機(株)
No.1動力変圧器盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W1400×D2000×H2300	三菱電機(株)
200V動力変圧器盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1999/04/01		W1000×D2000×H2300	三菱電機(株)
照明変圧器盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W800×D2000×H2300	三菱電機(株)
予備き電_PT_ZPC盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W800×D2000×H2300	三菱電機(株)
200V動力主幹盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W900×D2000×H2300	三菱電機(株)
No.1低圧動力主幹盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W1000×D2000×H2300	三菱電機(株)
No.2動力主幹盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W1000×D2000×H2300	三菱電機(株)
監視制御室電源分岐盤	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	20	1998/03/01	屋内自立形	W800×D800×H2300	三菱電機(株)
照明主幹盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	20	1998/04/01		W900×D2000×H2300	三菱電機(株)
高圧気中開閉器	場内	場内	稼動	15	1999/03/18			
発電機	管理本館	1F_自家発電機室	稼動	15	2000/02/01		375kVA	㈱安川電機 名古屋支店
原動機	管理本館	1F_自家発電機室	稼動	15	2000/02/01	ガスタービン		三菱重工(株)
発電機盤	管理本館	1F_自家発電機室	稼動	15	1999/12/01	屋内自立形	W800×D2000×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
始動用直流電源盤	管理本館	1F_自家発電機室	稼動	15	1999/12/01	屋内自立形	W800×D800×H2300	㈱ジーエス・ユアサハワ・ワザワライ
自動始動盤	管理本館	1F_自家発電機室	稼動	15	1999/12/01	屋内自立形	W800×D2000×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
自家発補機盤	管理本館	1F_自家発電機室	稼動	15	1999/12/01	屋内自立形	W800×D800×H2300	㈱安川電機 名古屋支店
自家発電装置給気消音器	管理本館	1F_自家発電機室	稼動	15				三菱重工(株)
自家発電装置排気消音器	管理本館	1F_自家発電機室	稼動	15				三菱重工(株)
No.1燃料移送ホップ	管理本館	1F_燃料移送ホップ室	稼動	15			0.75kW 400V 3φ 60Hz	三菱重工(株)
No.2燃料移送ホップ	管理本館	1F_燃料移送ホップ室	稼動	15			0.75kW 400V 3φ 60Hz	三菱重工(株)
給油口箱	危険物地下タンク貯蔵所	1F_地下タンク上部	稼動	15				
地下燃料タンク	危険物地下タンク貯蔵所	B1F_地下タンク	稼動	15			2000L	三菱重工(株)
燃料小出槽	管理本館	1F_燃料小出槽	稼動	15			1000L	三菱重工(株)
直流電源装置	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	10	1998/08/01		W900×D800×H2500	㈱ジーエス・ユアサハワ・ワザワライ
無停電電源装置	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	10	1998/09/01		W3200×D1100×H2500	三菱電機(株)
1系水処理設備コントロールセンタ	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1999/12/01			三菱電機(株)
2系水処理設備コントロールセンタ	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1998/09/01		W3150×D550×H2300	三菱電機(株)
汚泥脱水設備コントロールセンタ	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1999/03/01		W2520×D550×H2300	三菱電機(株)
汚泥濃縮設備コントロールセンタ	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1999/03/01		W1260×D550×H2300	三菱電機(株)
送風機設備コントロールセンタ	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1998/09/01		W1260×D550×H2300	三菱電機(株)
沈砂池ホップ設備コントロールセンタ	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1999/03/18		W2520×D550×H2300	三菱電機(株)
滅菌・用水設備コントロールセンタ	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1998/09/01		W1890×D550×H2300	三菱電機(株)
No.1主ホップVVVF盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	10	1998/09/01		W2000×D1000×H2300	三菱電機(株)
No.1送風機盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	10	1998/09/01		W2000×D1000×H2300	三菱電機(株)
No.2主ホップVVVF盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	10	1998/09/01		W2000×D1000×H2300	三菱電機(株)
No.2送風機盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	10	1998/09/01		W2000×D1000×H2300	三菱電機(株)

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
水野_2系反応槽曝気流量計	2系列水処理施設	BF下部 C管廊	稼動	10	1999/03/18	オリフィス式流量計	200A	㈱三菱電機
水野_2系生汚泥引抜流量計	2系列水処理施設	BF下部 B管廊	稼動	10	1999/03/18	電磁式流量計	100A	㈱三菱電機
水野_2系返送汚泥流量計	2系列水処理施設	BF下部 D管廊	稼動	10	1999/03/18	電磁式流量計	150A	㈱三菱電機
水野_余剰汚泥流量計	2系列水処理施設	BF下部 A管廊	稼動	10	1999/03/18	電磁式流量計	100A	㈱三菱電機
1系エア槽曝気流量計	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	10		オリフィス式		三菱電機㈱
1系生汚泥引抜流量計	1系列水処理施設	B1F_機械室	稼動	10		電磁式	80A	横河電機㈱
1系返送汚泥流量計	1系列水処理施設	1F_1系列エアレーションタンク上部	稼動	10		電磁式	100A	横河電機㈱
1系余剰汚泥流量計	1系列水処理施設	B1F_機械室	稼動	10		電磁式	100A	横河電機㈱
No.1脱水機供給汚泥流量計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10	1999/01/01	電磁式	50A	三菱電機㈱
No.1脱水機薬品供給流量計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10	1999/01/01	電磁式	25A	三菱電機㈱
No.2脱水機供給汚泥流量計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10	1999/01/01	電磁式	50A	三菱電機㈱
No.2脱水機薬品供給流量計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10	1999/01/01	電磁式	25A	三菱電機㈱
次亜注入流量計	2系列接触槽	1F_塩素注入室	稼動	10	1999/10/01	電磁式		三菱電機㈱
総曝気流量計	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	10	1999/03/18		測定範囲:0-50m3/h	三菱電機㈱
濃縮汚泥引抜流量計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10	1999/01/01	電磁式	80A	三菱電機㈱
放流流量計	2系列接触槽	1F_塩素注入室	稼動	10	1999/01/01	せき式	測定範囲:0-700m3/h	JFE7ドバンテック㈱
揚水流量計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10	1998/07/01	電磁流量計	400A	三菱電機㈱
No.1汚泥貯留槽液位計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10	1999/01/01	差圧式	測定範囲:0-5m	三菱電機㈱
No.1返流水槽水位計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10		差圧式	測定範囲:0-5m	三菱電機㈱
No.1薬品溶解槽液位計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10		差圧式	測定範囲:0-3m	三菱電機㈱
No.2汚泥貯留槽液位計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10	1999/01/01	差圧式	測定範囲:0-5m	三菱電機㈱
No.2返流水槽水位計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10		差圧式	測定範囲:0-5m	三菱電機㈱
No.2薬品溶解槽液位計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10		差圧式	測定範囲:0-3m	三菱電機㈱
3ヵ所排水槽水位計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10		差圧式	測定範囲:0-5m	三菱電機㈱
ホップ井水位計	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	10	1999/03/18	投込式	測定範囲:0-8m	JFE7ドバンテック㈱
ホップ井水位計2	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10	1999/03/18	差圧式	測定範囲:0-8m	三菱電機㈱
次亜貯留槽液位計	2系列接触槽	1F_塩素注入室	稼動	10	1999/10/01	差圧式		三菱電機㈱
送風機吐出圧力計	沈砂池汚泥棟	1F_送風機室	稼動	10	1999/03/18		測定範囲:0-100kPa	三菱電機㈱
燃料貯留槽液位計	危険物地下タンク貯蔵所	B1F_地下タンク	稼動	10			測定範囲:0-4m3	㈱工技研究所
流入渠水位計	沈砂池汚泥棟	1F_その他	稼動	10	1999/03/18	投込式	測定範囲:0-6m	
送風機吐出温度計	沈砂池汚泥棟	1F_送風機室	稼動	10	1999/03/18	测温抵抗式		横河電機㈱
水野_2系反応槽DO計	2系列反応槽	1F_2系列反応槽上部	稼動	10	1999/03/18	DO計	測定範囲:0-3mg/L	東亜ディーケーケー㈱
1系エア槽DO計	1系列水処理施設	1F_1系列エアレーションタンク上部	稼動	10		DO計		横河電機㈱
放流水質UV計	2系列接触槽	1F_塩素注入室	稼動	10	1999/03/18	浸漬式	測定範囲:0-1吸光度	東亜ディーケーケー㈱
水野_2系生汚泥濃度計	2系列水処理施設	BF下部 B管廊	稼動	10	1999/03/18	超音波減衰式濃度計	100A	㈱西原環境衛生研究所
水野_2系返送汚泥濃度計	2系列水処理施設	BF下部 D管廊	稼動	10	1999/03/18	超音波減衰式濃度計	150A	㈱西原環境衛生研究所
1系生汚泥濃度計	1系列水処理施設	B1F_機械室	稼動	10		マイクロ波式	80A	㈱東芝
1系返送汚泥濃度計	1系列水処理施設	1F_1系列エアレーションタンク上部	稼動	10		マイクロ波式	100A	㈱東芝
脱水機供給汚泥濃度計	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホップ室	稼動	10	1999/01/01	マイクロ波式	100A	㈱東芝
水野_2系反応槽MLSS計	2系列反応槽	1F_2系列反応槽上部	稼動	10	1999/03/18	MLSS計	測定範囲:0-5000mg/L	㈱三菱電機
1系エア槽MLSS計	1系列水処理施設	1F_1系列エアレーションタンク上部	稼動	10		MLSS計		横河電機㈱
TNTP計	2系列接触槽	1F_塩素注入室	稼動	10	2004/03/10			㈱島津製作所
汚泥処理シーケンスコントローラ	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	10	1999/02/01	屋内自立形	W1400×D800×H2300	三菱電機㈱
自家発電備入出力装置	管理本館	1F_自家発電機室	稼動	10	1999/12/01	屋内自立形	W700×D800×H2300	三菱電機㈱
信号入出力装置	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	10	1998/07/01	屋内自立形		三菱電機㈱
水処理・送風機設備シーケンスコントローラ	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	10	1998/07/01	屋内自立形	W1400×D800×H2300	三菱電機㈱
沈砂池・ホップ設備シーケンスコントローラ	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	10	1998/07/01	屋内自立形	W700×D800×H2300	三菱電機㈱
2系終沈汚泥かき寄せ機現場操作盤	2系列-1最終沈殿池	1F_2系列-1終沈上部	稼動	15	1999/03/18	屋外スタンド形	W700×D400×H800	㈱三菱電機
2系終沈床排水ホップ現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 A管廊	稼動	15	1999/03/18	屋内壁掛形	W500×D400×H700	㈱三菱電機

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
2系循環汚泥ホヅ現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 C管廊	稼動	15	1999/03/18	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H800	㈱三菱電機
2系初沈汚泥掻寄機現場操作盤	2系列-1最初沈殿池	1F_2系列-1初沈上部	稼動	15	1999/03/18	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W700×D400×H800	㈱三菱電機
2系初沈床排水ホヅ現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 A管廊	稼動	15	1999/03/18	屋内壁掛形	W500×D400×H700	㈱三菱電機
2系反応ﾀﾝｸ床排水ホヅ現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 A管廊	稼動	15	1999/03/18	屋内壁掛形	W500×D400×H700	㈱三菱電機
2系反応ﾀﾝｸ池排水ホヅ現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 C管廊	稼動	15	1999/03/18	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×D400×H700	㈱三菱電機
2系返送汚泥ホヅ現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 D管廊	稼動	15	1999/03/18	屋内自立形	W800×D600×H1900	㈱三菱電機
No. 2風量調整弁現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 C管廊	稼動	15	1999/03/18	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H800	㈱三菱電機
No. 3脱臭ﾌｧﾝ(水処理)現場操作盤	2系列-1最終沈殿池	1F_2系列-1終沈上部	稼動	15	1999/03/18	屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H900	㈱三菱電機
終沈ｽﾗﾑ移送ホヅ現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 A管廊	稼動	15	1999/03/18	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H800	㈱三菱電機
初沈ｽﾗﾑ移送ホヅ現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 A管廊	稼動	15	1999/03/18	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H800	㈱三菱電機
初沈汚泥ホヅ現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 B管廊	稼動	15	1999/03/18	屋内自立形	W800×D600×H1900	㈱三菱電機
水処理作業用電源盤	2系列水処理施設	BF下部 A管廊	稼動	15	1999/03/18	屋内壁掛形	W700×D400×H700	㈱三菱電機
余剰汚泥ホヅ現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 D管廊	稼動	15	1999/03/18	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W800×D400×H800	㈱三菱電機
1系終沈汚泥ホヅ現場操作盤	沈砂池汚泥棟	1F_その他	稼動	15	2000/02/01	屋外自立形	W900×D600×H1900	三菱電機㈱
1系初沈汚泥かき寄せき現場操作盤	1系列水処理施設	1F_1系列最初沈殿池上部	稼動	15	1999/12/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×D400×H700	三菱電機㈱
1系初沈汚泥ホヅ現場操作盤	1系列水処理施設	中B1F_機械室	稼動	15	1999/12/01	屋内自立形	W800×D600×H1900	三菱電機㈱
1系風量調節弁現場操作盤	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/12/01	屋内壁掛形	W500×D400×H800	三菱電機㈱
1号自動除塵機現場操作盤	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1998/08/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×D400×H800	三菱電機㈱
No. 1_2汚水ホヅ現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホヅ室	稼動	15	1998/09/01	屋内自立形	W900×D600×H1900	三菱電機㈱
No. 1_2送風機現場操作盤	沈砂池汚泥棟	1F_送風機室	稼動	15	1998/09/01	屋内自立形	W800×D600×H1900	三菱電機㈱
No. 1ホヅ井攪拌機現場操作盤	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1998/08/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×D400×H800	三菱電機㈱
No. 4脱臭ﾌｧﾝ(1系水処理)現場操作盤	1系列水処理施設	B1F_機械室	稼動	15	1999/12/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×D400×H800	三菱電機㈱
ケギ搬出機現場操作盤	沈砂池汚泥棟	2F_ｺﾝﾊﾞｰ室	稼動	15	1999/02/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H800	三菱電機㈱
しき搬出機現場操作盤	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1998/08/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H800	三菱電機㈱
し渣分離機現場操作盤	沈砂池汚泥棟	2F_ｺﾝﾊﾞｰ室	稼動	15	1999/02/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W800×D400×H800	三菱電機㈱
ホヅ室床排水ホヅ現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホヅ室	稼動	15	1998/08/01	屋内壁掛形	W600×D400×H700	三菱電機㈱
ろ過水移送ホヅ現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 D管廊	稼動	15	1998/08/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H800	三菱電機㈱
圧力水ホヅ現場操作盤	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1998/08/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W800×D400×H800	三菱電機㈱
汚泥ホヅ室作業用電源盤	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1999/02/01	屋内壁掛形	W700×D400×H700	三菱電機㈱
汚泥ホヅ室床排水ホヅ現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホヅ室	稼動	15	1999/02/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H700	三菱電機㈱
汚泥供給ホヅ現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホヅ室	稼動	15	1999/02/01	屋内自立形	W800×D600×H1900	三菱電機㈱
汚泥貯留槽攪拌機現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホヅ室	稼動	15	1999/02/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W1000×D400×H800	三菱電機㈱
汚泥濃縮ﾀﾝｸｽﾗﾑホヅ現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホヅ室	稼動	15	1999/02/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W800×D400×H800	三菱電機㈱
既設管理棟警報盤	管理本館	2F_事務室	稼動	15		屋内壁掛形	W400×D300×H500	三菱電機㈱
空気圧縮機現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホヅ室	稼動	15	1999/02/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H800	三菱電機㈱
原水ホヅ現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 D管廊	稼動	15	1998/08/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W800×D400×H900	三菱電機㈱
故障警報盤	管理本館	1F_宿直室	稼動	15		屋内壁掛形	W400×D300×H500	三菱電機㈱
高置水槽揚水ホヅ現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホヅ室	稼動	15	1998/08/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W800×D400×H800	三菱電機㈱
砂ろ過用空気圧縮機現場操作盤	2系列接触ﾀﾝｸ	1F_塩素注入室	稼動	15	1999/01/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H800	三菱電機㈱
次亜塩注入ホヅ現場操作盤	2系列接触ﾀﾝｸ	1F_塩素注入室	稼動	15	1999/02/01	屋内自立形	W800×D500×H1900	三菱電機㈱
軸封水ホヅ現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホヅ室	稼動	15	1998/08/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H700	三菱電機㈱
重力濃縮汚泥ホヅ現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ホヅ室	稼動	15	1999/02/01	屋内自立形	W800×D600×H1900	三菱電機㈱
処理水ホヅ現場操作盤	2系列水処理施設	BF下部 D管廊	稼動	15	1998/08/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W800×D400×H800	三菱電機㈱
脱臭ﾌｧﾝ現場操作盤(No1. 2脱臭ﾌｧﾝ操作盤)	沈砂池汚泥棟	1F_脱臭機室	稼動	15	1994/04/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H800	三菱電機㈱
注入口警報盤	管理本館	その他	稼動	15	1999/01/01	屋内壁掛形	W600×D400×H600	三菱電機㈱
沈砂池作業用電源盤	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1998/08/01	屋内壁掛形	W700×D400×H700	三菱電機㈱
沈砂搬出機現場操作盤	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1998/08/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W600×D400×H800	三菱電機㈱
沈砂分離機現場操作盤	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1998/08/01	屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形	W500×D400×H800	三菱電機㈱
燃料貯留ﾀﾝｸ液位警報盤	危険物地下ﾀﾝｸ貯蔵所	1F_地下ﾀﾝｸ上部	稼動	15			W400×D300×H500	

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
濃縮汚泥掻き機現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ポンプ室	稼動	15	1999/02/01	屋内スタンド形	W600×D400×H700	三菱電機株
返流水ポンプ現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ポンプ室	稼動	15	1999/02/01	屋内スタンド形	W800×D400×H800	三菱電機株
滅菌池作業用電源盤	2系列接触タンク	1F_塩素注入室	稼動	15	1998/08/01	屋内壁掛形	W700×D400×H700	三菱電機株
薬品供給ポンプ現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ポンプ室	稼動	15	1999/02/01	屋内自立形	W800×D600×H1900	三菱電機株
薬品溶解タンク現場操作盤	沈砂池汚泥棟	B1F_汚水ポンプ室	稼動	15	1999/02/01	屋内自立形	W900×D600×H1900	三菱電機株
揚砂1装置現場操作盤	沈砂池汚泥棟	中B1F_沈砂池機械室	稼動	15	1998/08/01	屋内スタンド形	W600×D400×H800	三菱電機株
流入ゲート現場操作盤	沈砂池汚泥棟	1F_その他	稼動	15	1998/08/01	屋外スタンド形	W800×D400×H900	三菱電機株
1系水処理設備補助継電器盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1999/12/01		W1600×D550×H2300	三菱電機株
2系水処理設備補助継電器盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1998/07/01		W2400×D550×H2300	三菱電機株
汚泥処理設備中継端子盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1999/02/01		W800×D550×H2300	三菱電機株
汚泥脱水設備補助継電器盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1999/02/01		W2400×D550×H2300	三菱電機株
汚泥濃縮設備補助継電器盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1999/02/01		W800×D550×H2300	三菱電機株
水処理送風機設備中継端子盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1998/08/01		W800×D550×H2300	三菱電機株
送風機設備補助継電器盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1998/08/01		W800×D550×H2300	三菱電機株
沈砂池ポンプ設備中継端子盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1998/08/01		W800×D550×H2300	三菱電機株
沈砂池ポンプ設備補助継電器盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1998/08/01		W2400×D550×H2300	三菱電機株
滅菌用水設備補助継電器盤	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1998/07/01		W1600×D550×H2300	三菱電機株
工業計器(2)盤	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	15	1999/03/01	屋内自立形	W1600×D800×H2300	三菱電機株
工業計器(1)盤	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	15	1998/09/01	屋内自立形	W1800×D800×H2300	三菱電機株
中央監視盤(水野中継用)	管理本館	全	休止	15	1975/03/20			
CRT監視装置	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	10	1999/03/18			三菱電機株
CRTコントローラ	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	10	1998/07/01			三菱電機株
プリンタ(1)	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	10	1998/07/01	デスク形		三菱電機株
プリンタ(2)	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	10	1998/07/01	デスク形		三菱電機株
画面コピー装置	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	10	1998/07/01	デスク形		三菱電機株
水野Webインターフェイス	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	10	2016/06/30	屋内自立形		三菱電機株
テレメータ盤(親局)(水野中継用)	管理本館	全	休止	10	1975/03/20			
ITVカメラ(1)	沈砂池汚泥棟	1F_その他	稼動	10	1998/08/01			三菱電機株
ITVカメラ(2)	沈砂池汚泥棟	1F_その他	稼動	10	1998/08/01			三菱電機株
ITV制御装置	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	10	1998/08/01			三菱電機株
水野Webサーバ	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	7	2016/06/30	屋内自立形		三菱電機株
水野(旧)曝気沈砂池ポンプ井躯体	管理本館	B1F_機材置場	休止	50	1972/08/15			
水野着水井躯体	沈砂池汚泥棟	着水井全	稼動	50	1998/12/25	鉄筋コンクリート造 地下2階層	構造物外形寸法: 幅5.7m×長4.45m×高6.9m	
水野沈砂池躯体	沈砂池汚泥棟	沈砂池全	稼動	50	1998/12/25	鉄筋コンクリート造 地下2階層	幅1.5m×長11.1m×高1.9m(有効水深m)	
水野砂ろ過水槽躯体	沈砂池汚泥棟	B1F_砂ろ過水槽	稼動	50	1998/12/25			
水野ポンプ井躯体	沈砂池汚泥棟	ポンプ井全	稼動	50	1998/12/25	鉄筋コンクリート造 地下2階層	幅6.0m×長4.25m×高3.2m(有効水深m)	
水野ポンプ室躯体	沈砂池汚泥棟	ポンプ室全	稼動	50	1998/12/25	鉄筋コンクリート造 地下2階層	建屋: 幅28.0m×長40.5m×高6.2m~9.6m(柱芯間)	
水野2系列最初沈殿池躯体	2系列最初沈殿池	全	稼動	50	1996/03/18	鉄筋コンクリート造	幅5.00m×長12.50m×有効水深3.00m(高4.30m~7.85m)	
水野2系列最終沈殿池躯体	2系列最終沈殿池		稼動	50	1997/03/18	鉄筋コンクリート造	幅5.00m×長24.50m×有効水深3.30m(高4.30m~7.85m)	
水野1系最初沈殿池躯体	1系列水処理施設	1系列最初沈殿池全	稼動	50	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅4.8m×長15.6m×有効水深4.2m(高4.6m)	
水野1系最終沈殿池躯体	1系列水処理施設	1系列最終沈殿池全	稼動	50	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅6.2m×長18.0m×有効水深4.2m(高5.4m)	
水野2系列エレーションタンク躯体	2系列反応タンク		稼動	50	1996/03/18	鉄筋コンクリート造	幅10.00m×長18.00m×有効水深10.00m(高11.20m)	
水野1系列エレーションタンク躯体	1系列水処理施設	1系列エレーションタンク全	稼動	50	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅4.5m×長19.0m×有効水深3.7m(高4.6m)×3水路	
水野2系列接触タンク躯体	2系列接触タンク		稼動	50	1997/03/18	鉄筋コンクリート造	幅2.50m×長23.00m×有効水深1.06m(高2.30m)	
水野1系濃縮タンク躯体	1系列水処理施設	1系列汚泥濃縮タンク全	稼動	45	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅4.5m×長3.5m×有効水深3.7m(高4.6m)	
水野汚泥濃縮槽No.1躯体	沈砂池汚泥棟	汚泥濃縮槽No.1全	稼動	45	1998/12/25	鉄筋コンクリート造 重力濃縮タンク	φ4500×高	
水野汚泥濃縮槽No.2躯体	沈砂池汚泥棟	汚泥濃縮槽No.2全	稼動	45	1998/12/25	鉄筋コンクリート造 重力濃縮タンク	φ4500×高	
水野スラム排水槽躯体	沈砂池汚泥棟	スラム排水槽全	稼動	45	1998/12/25	鉄筋コンクリート造	幅1.6m×長3.75m×高3.9m	
水野(旧)汚泥貯留タンク躯体	管理本館	1系列汚泥貯留タンク全	休止	45	1972/08/15			

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
水野_汚泥貯留槽No.1躯体	沈砂池汚泥棟	汚泥貯留槽No.1全	稼働	45	1998/12/25	鉄筋コンクリート造	幅4.0m×長3.75m×高3.9m	
水野_汚泥貯留槽No.2躯体	沈砂池汚泥棟	汚泥貯留槽No.2全	稼働	45	1998/12/25	鉄筋コンクリート造	幅4.0m×長3.75m×高3.9m	
水野_返流水槽No.1躯体	沈砂池汚泥棟	返流水槽No.1全	稼働	45	1998/12/25	鉄筋コンクリート造	幅1.9m×長3.75m×高3.9m	
水野_返流水槽No.2躯体	沈砂池汚泥棟	返流水槽No.2全	稼働	45	1998/12/25	鉄筋コンクリート造	幅2.0m×長3.75m×高3.9m	
水野_放流管渠(ﾊﾞｲﾊﾟｽ水路～接触ﾀﾝｸ～場内排水管)	場内	場内	稼働	50	1997/03/18	ヒューム管 1種 B形	①φ600、②φ600(可とう)、③φ800、④φ800(可とう)	
水野_場内配管	場内	場内	稼働	50	1997/03/18	水道用亜鉛メッキ鋼管	SGPW50A～250A	
水野_(旧)流入管	流入管	流入管	稼働	50	1972/08/15	HP	φ800	
水野_放流渠(1系列最終沈殿池～ﾊﾞｲﾊﾟｽ水路)	場内	場内	稼働	50	1998/12/25	ヒューム管 B型1種	φ400	
水野_放流鑄鉄管	場内	場内	稼働	50	1998/12/25	下水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管1～2類	φ150～250 K形3種	
水野_流入渠(伏越室～沈砂池着水井)	流入管	流入管	稼働	50	1998/12/25	ヒューム管 B型1種管	φ800	
水野_流入鑄鉄管(管廊A～初沈管廊)	場内	場内	稼働	50	1998/12/25	下水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管1類～3類 内面ｺｰｷﾝｸﾞ粉体塗装	φ350 K形3種	
水野_場内排水管 (HP)	場内	場内	稼働	50	1972/10/31	B型ヒューム管 ソケット付	φ800	
水野_放流渠(場内排水管・BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ)	場内	場内	稼働	50	1972/10/31	ボックスカルバート	□1500×1500	
水野_流入管(流入ゲート室～伏越室)	場内	場内	稼働	50	2000/03/17	ヒューム管 B型1種	φ800	
水野_池排水管	場内	場内	稼働	50	2000/03/17	硬質塩化ビニル管 VU	φ250	
水野_場内雨水排水管	場内	場内	稼働	50	2000/03/17	ヒューム管 HP	φ600	
水野_ｽｶﾑ排水管	場内	場内	稼働	50	2000/03/17	硬質塩化ビニル管 VU	φ250	
水野_展示館_雨水管	場外	場外	稼働	50	2000/03/17	ヒューム管 HP	φ250	
水野_展示館_ﾍﾞﾝｼﾞ	展示館	館外	稼働	50	2000/03/17	陶管	φ400×H430×2個/1箇所	
水野_1系水処理施設ﾊﾞｲﾊﾟｽ施設(1系最終沈殿池～流入管)	場内	場内	稼働	50	2000/03/17	ヒューム管 HP	φ400	
水野_展示館_通用門	展示館	館外	稼働	50	2000/03/17	ヒューム管 HP 1種 C型	φ2200	
水野_屋外学習施設_排水管	下水道屋外学習施設		稼働	50	2004/03/17	硬質塩化ビニル管 VU	φ150	
水野_屋外学習施設_汚水管	下水道屋外学習施設		稼働	50	2004/03/17	硬質塩化ビニル管 VU	①φ100、②φ40	
水野_屋外学習施設_透水管	下水道屋外学習施設		稼働	50	2004/03/17	透水管	φ75	
水野_屋外学習施設_下水道展示管	下水道屋外学習施設		稼働	50	2004/03/17	①ヒューム管、②硬質塩化ビニル管、③ﾊﾞﾚｯﾁﾝｸﾞ管、④ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	φ200	
水野_流入ゲート室躯体	流入管	流入制水扉ﾋﾞｯﾄ	稼働	50	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅1.5m×長1.5m×高4.5m	
水野_電磁流量計ﾋﾞｯﾄ躯体	電磁流量計ﾋﾞｯﾄ	電磁流量計ﾋﾞｯﾄ	稼働	50	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅1.0m×長1.8m×高1.2m	
水野_(旧)ｺﾝﾍﾞﾔｰﾋﾞｯﾄ躯体	管理本館	B1F_その他	休止	50	1972/08/15			
水野_接続管廊A躯体	場外	場外	稼働	50	1998/12/25	鉄筋コンクリート造	幅5.5m×長8.5m×高5.25m～4.2m	
水野_接続管廊B躯体	場内	場内	稼働	50	1998/12/25	鉄筋コンクリート造	幅4.5m～2.8m×長10.1m×高5.8m～2.7m	
水野_管廊A躯体	沈砂池汚泥棟	B1F_管廊A	稼働	50	1998/12/25	鉄筋コンクリート造	幅14.0m×長12.35m×高6.1m～9.6m	
水野_管廊B躯体	沈砂池汚泥棟	B1F_管廊B	稼働	50	1998/12/25	鉄筋コンクリート造	幅4.5m×長2.05m×高7.9m～5.8m	
水野_機械室(旧1系好気性消化ﾀﾝｸ)躯体	1系水処理施設	機械室全	稼働	50	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	幅4.5m×長15.5m×有効水深2.7m(床4.0m)×1水路、幅4.5m×長19.0m×有効水深2.7m(床4.0m)×2水路	
水野_吐口			稼働	50	1972/10/31			
水野_ﾋﾞｵﾄｰﾌﾞ循環水浄化槽躯体	場内	ﾋﾞｵﾄｰﾌﾞ施設	稼働	50	2000/03/17	PCｽﾏｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	□1200×1200×2000	
水野_ﾋﾞｵﾄｰﾌﾞｵｰﾝ 小屋躯体	場内	ﾋﾞｵﾄｰﾌﾞ施設	稼働	40	2000/03/17	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積	W1000×B1200×H800～950	
水野_場内道路_ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	場内	場内	稼働	10	2000/03/17	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	表層:密粒度ｱｽﾌﾙﾄt=50、上層路盤:粒調砕石t=100、下層路盤:RC-40 t=150	
水野_場内道路_ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(車道部)	場内	場内	稼働	15	2000/03/17	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ:t=80、ｻﾝﾄﾞｸﾞﾚｯｼﾞ:t=30、路盤:RC-40 t=350	
水野_場内道路_ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(歩道部)	場内	場内	稼働	15	2000/03/17	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ:t=60、ｻﾝﾄﾞｸﾞﾚｯｼﾞ:t=30、路盤RC-40:t=100	
水野_展示館_ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(車道部)	展示館	館外	稼働	15	2000/03/17	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ:t=80、ｻﾝﾄﾞｸﾞﾚｯｼﾞ:t=30、路盤:RC-40 t=350	
水野_展示館_ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(歩道部)	展示館	館外	稼働	15	2000/03/17	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ:t=60、ｻﾝﾄﾞｸﾞﾚｯｼﾞ:t=30、路盤RC-40:t=100	
水野_屋外学習施設_ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	下水道屋外学習施設		稼働	15	2004/03/17	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(下水道汚泥ﾘｻｲｸﾙ品)舗装	表層:ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt=60、ｻﾝﾄﾞｸﾞﾚｯｼﾞ:砂(不洗い)t=30、路盤:再生砕石RC-40 t=100	
水野_外周道路_脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	場外	北東外周道路	稼働	10	2005/03/10	脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ	①表層:密粒脱色ｱｽﾌﾙﾄt=50、ﾌﾞﾗｯｸ+2乗層:密粒脱色ｱｽﾌﾙﾄt=50、ﾌﾞﾗｯｸ+1、下層路盤:RC-40 t=100	
水野_展示館_駐車場ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	場内	展示館駐車場	稼働	10	2005/03/10	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	表層:再生密粒度ｱｽｺﾝt=50、下層路盤:RC-40 t=100	
水野_外周道路_ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	場外	北東外周道路	稼働	10	2005/03/10	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	①表層:再生密粒度ｱｽｺﾝt=50、②表層:再生密粒度ｱｽｺﾝt=50、下層路盤:RC-40 t=100	
水野_外周道路_樹脂舗装	場外	北東外周道路	稼働	10	2005/03/10	樹脂系すべり止め舗装	自然石t=2～4mm	
水野_屋外学習施設_砂舗装	下水道屋外学習施設		稼働	15	2004/03/17	砂舗装	表層:化粧砂(緑目)、上層:砂(緑目)、下層:良質土(黄砂土) 転圧後の舗装t=100	
水野_地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	場内	場内	稼働	15	2000/03/17	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ JIS5307	120×120×600	
水野_歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	場内	場内	稼働	15	2000/03/17	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A種 JIS A 5307	150×165×200×600	

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
水野_駐車場車止めﾌﾞﾛｯｸ	場内	場内	稼動	15	2000/03/17	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA種(両面R)	150×190×200×600	
水野_展示館_車止めﾌﾞﾛｯｸ	展示館	館外	稼動	15	2000/03/17	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A種(両面R)	150×190×200×600	
水野_展示館_縁石ﾌﾞﾛｯｸ	展示館	館外	稼動	15	2000/03/17	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA種(片面R)	150×165×200×600	
水野_屋外学習施設_地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	下水道屋外学習施設		稼動	15	2004/03/17	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600	
水野_屋外学習施設_車止め	下水道屋外学習施設		稼動	15	2004/03/17	擬石(亜鉛メッキ角ﾊﾞｲﾌﾞ) キー付き	①可動式φ160×H700、②固定式φ160×H700	
水野_展示館_駐車場地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	場内	展示館駐車場	稼動	15	2005/03/10	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600	
水野_外周道路_地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	場外	北東外周道路	稼動	15	2005/03/10	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600	
水野_展示館_駐車場輪止めﾌﾞﾛｯｸ	場内	展示館駐車場	稼動	15	2005/03/10	輪止めﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600	
水野_接続管廊A手摺	沈砂池汚泥棟	B1F_管廊A	稼動	10	1998/12/25	着脱式アルミ手摺	H=0.8m	
水野_接続管廊B手摺	沈砂池汚泥棟	B1F_管廊B	稼動	10	1998/12/25	着脱式ｱﾙﾐ手摺	H=0.8m	
水野_目隠ｼﾙﾊﾞｰ(管理本館)	管理本館	1F_脱衣室	稼動	10	2000/03/17	目隠ｼﾙﾊﾞｰ(ｱﾙﾐ製)	W1000×H2000、ﾌﾟﾚｲﾄﾞ厚みt1.2	
水野_目隠ｼﾙﾊﾞｰ(沈砂池汚泥棟)	沈砂池汚泥棟	1F_ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗﾝﾂﾞﾝｸﾞ置場	稼動	10	2000/03/17	目隠ｼﾙﾊﾞｰ(ｱﾙﾐ製)	W2000×H2000、ﾌﾟﾚｲﾄﾞ厚みt1.2	
水野_北側ﾌｪﾝｽ	場内	場内	稼動	10	2000/03/17	ﾌｪﾝｽ スチール製	H=1.5m、支間長L=2.0m	
水野_南側ﾌｪﾝｽ	場内	場内	稼動	10	2000/03/17	ﾌｪﾝｽ スチール製	H=1.5、支間長=2.0m	
水野_北門	場内	場内	稼動	10	2000/03/17	ﾌｪﾝｽ門扉両開き(ｱﾙﾐ製)	W1900×H1440	
水野_正門	場内	場内	稼動	10	2000/03/17	ｽﾃﾝﾚｽ台車式引戸(両開き)	W3000×H1460×2枚	
水野_東門	場内	場内	稼動	10	2000/03/17	ｽﾃﾝﾚｽ台車式引戸(両開き)	W4000×H1460×2枚	
水野_西門	場内	場内	稼動	10	2000/03/17	ｽﾃﾝﾚｽ台車式引戸(両開き)	W3000×H1460×2枚	
水野_木製ﾌｪﾝｽ	場内	場内	稼動	15	2000/03/17	木製ﾌｪﾝｽ	支柱間：2.0m	
水野_展示館_車止め(ﾎｰﾙ式)	展示館	館外	稼動	10	2000/03/17	取り外し式ﾌｯｸ付ﾀｲﾌﾟ C-CT98	φ78～φ76×H800	
水野_展示館_花壇	展示館	館外	稼動	40	2000/03/17	汚泥焼却灰入ﾚﾝｶﾞ 100×60×210	W210×H200×L25.2m	
水野_展示館_ﾌｪﾝｽ	展示館	館外	稼動	10	2000/03/17	ﾌｪﾝｽ(ｽﾃｰﾙ製)	支柱間2000×高1500	
水野_展示館_表門	展示館	館外	稼動	10	2000/03/17	ﾌｪﾝｽ門扉両開き(ｱﾙﾐ製)	W1900×H1400	
水野_展示館_裏門	展示館	館外	稼動	10	2000/03/17	台車式引き戸(片開き)	W4000×H1500(門扉高1407)	
水野_機械室廻り手摺	1系列水処理施設	機械室全	稼動	10	2000/03/17	ｱﾙﾐ製手摺	①水平管用 接続ﾊﾞｰｽﾞH=1.1m、②水平管用 簡便式、③水平管用 接続ﾊﾞｰｽﾞH=1.1m、④簡便管用 接続ﾊﾞｰｽﾞH=0.8m	
水野_屋外学習施設_ﾌｪﾝｽ	下水道屋外学習施設		稼動	10	2004/03/17	ﾐｯｼｭﾌｪﾝｽ 亜鉛メッキ製	支柱間W2005×H1185	
水野_屋外学習施設_転落防止柵	下水道屋外学習施設		稼動	10	2004/03/17	4段ﾋﾞｰﾑ 縦木(一般構造用炭素鋼管+再生ﾎﾞﾘﾝｸﾞ) 亜鉛めっき+樹脂被覆	支柱間W3000×H1100、支柱φ114.3×t2.3×H1620、ﾋﾞｰﾑφ48.6×t2.4×L3000	
水野_外周道路_車両用防護柵	場外	北東外周道路	稼動	10	2005/03/10	車両用防護柵 亜鉛めっき+静電飾体塗装(こげ茶)	支柱間:3.0m、支柱高:0.8m	
水野_外周道路_転落防止柵	場外	北東外周道路	稼動	10	2005/03/10	亜鉛めっき+樹脂被覆(STK400+再生ﾎﾞﾘﾝｸﾞ) 支柱:芯材鋼管φ114.3×t2.3、ﾋﾞｰﾑ:芯材鋼管φ48.6×t2.4	支柱間:3.0m、支柱高:1.17m	
水野_展示館_駐車場車止め	場内	展示館駐車場	稼動	10	2005/03/17	固定式車止め SUS304	φ101.6×t2.0×H850	
水野_手摺			稼動	10	1973/08/31	手摺(詳細不明)	H=1.1m	
水野_手摺2			稼動	10	1979/10/11	手摺(資料無く詳細不明)	資料無く詳細不明	
水野_護岸ﾌﾞﾛｯｸ			稼動	50	1972/10/31			
水野_擁壁1	場内	場内	稼動	50	2000/03/17	擁壁(ﾌｪﾝｽ設置用Bﾀｲﾌﾟ)	300×550	
水野_重力式擁壁	場内	場内	稼動	50	2000/03/17	重力式擁壁	①200×520×800、②200×540×850、③200×580×950	
水野_展示館擁壁	展示館	館外	稼動	50	2000/03/17	擁壁(ﾌｪﾝｽ基礎兼用)	①W300×H500、②W350×H400	
水野_U型側溝	場内	場内	稼動	50	2000/03/17	U型側溝 PU3型 2種	①U250×250、②U300×300、③U300×300(蓋なし)	
水野_L型側溝	場内	場内	稼動	50	2000/03/17	現場打ちL型側溝	①W460×t150(歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ利用)、②W480×t150(躯体接地型)	
水野_V型側溝	場内	場内	稼動	50	2000/03/17	現場打ちV型側溝	V500×80～50	
水野_集水柵	場内	場内	稼動	50	2000/03/17	現場打ち雨水柵	400×400用(110°開閉)×H600～800	
水野_展示館_側溝	展示館	館外	稼動	50	2000/03/17	U型側溝 PU2型 1種	U250×250	
水野_展示館_集水柵	展示館	館外	稼動	50	2000/03/17	雨水柵	400×400用(110°開閉)	
水野_U型側溝2	場内	場内	稼動	50	2000/03/17	U型側溝 PU3型 2種	U300×300	
水野_屋外排水設備	場内	場内	稼動	50	2000/03/17	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VP	φ100	
水野_屋外学習施設_側溝	下水道屋外学習施設		稼動	50	2004/03/17	U型側溝 PU	①PU1-150、②PU1-240	
水野_屋外学習施設_集水柵	下水道屋外学習施設		稼動	50	2004/03/17	集水柵	□350×350×600	
水野_屋外学習施設_汚水柵	下水道屋外学習施設		稼動	50	2004/03/17	汚水柵 塩ﾋﾞ製VUφ150	①柵高H=420、②柵高H=440、③柵高H=420、④柵高H=470	
水野_屋外学習施設_足洗場	下水道屋外学習施設		稼動	50	2004/03/17	ｺﾝｸﾘｰﾄ製足洗い場	①水飲み用排水柵□344×344×H750、②細目縦石水栓柱□200×200×H1150	
水野_外周道路_側溝	場外	北東外周道路	稼動	50	2005/03/10	PU3型側溝	PU3-250×250	

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
水野_外周道路_集水桝	場外	北東外周道路	稼動	50	2005/03/10	集水桝	□400×400×500	
水野_排水路	場内	場内	稼動	50	1972/12/20	①排水路、②取付道路	資料なく詳細不明	
水野_屋外電灯設備	場内	場内	稼動	25	2000/03/17	水銀灯 ホール付	JS-402-300HF-BR-AS4.5KD1（Ａ形ケーブ ルコネクタ付）	
水野_展示館_屋外電灯設備	展示館	館外	稼動	25	2000/03/17	水銀灯 ホール付	JS-402-300HF-BR-AS4.5KD1	
水野_屋外学習施設_四阿	下水道屋外学習施設		稼動	35	2004/03/17	金属造四阿 屋根：コロニアル葺	3300×3300×2800	
水野_屋外学習施設_物置	下水道屋外学習施設		稼動	35	2004/03/17	金属製物置	W1600×D1800×H2120	
水野_植栽	場内	場内	稼動	7	2000/03/17	①アサガシ、②ヒトデ、③ササキ、④低木(株物)、⑤野芝	①H2.0×W0.6、②H0.4×W0.4、③H0.3×W0.4、	
水野_ビオトープ_植栽	場内	ビオトープ 施設	稼動	7	2000/03/17	①中木(H=2.5～3.0m)、②中木(H=0.5～1.0m)、③低木:株物、④地被類	①H=2.5m、W=1.0m、②H=0.5m、1.0m、③H=0.3m、0.4m、④③芽生、L=0.3m	
水野_展示館_植栽	展示館	館外	稼動	7	2000/03/17	ヒトデ、ササキ	H0.4×W0.4	
水野_屋外学習施設_植栽	下水道屋外学習施設		稼動	7	2004/03/17	①アサガシ、②アサガシ、③ササキ、④ササキ、⑤ササキ、⑥ササキ、⑦ササキ、⑧ササキ、⑨ササキ、⑩ササキ	①②H0.5、③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	
水野_外周道路_張芝	場外	北東外周道路	稼動	7	2005/03/10	①改良芝、②野芝	全張り	
水野_展示館_駐車場植栽	場内	展示館駐車場	稼動	7	2005/03/10	①アサガシ、②アサガシ、③ササキ、④ササキ、⑤ササキ、⑥アサガシ、⑦アサガシ、⑧アサガシ、⑨アサガシ、⑩アサガシ	①H0.5×②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	
水野_処理場散水設備	場内	場内	稼動	15	2000/03/17	植栽用散水器具		
水野_屋外給水設備	場内	場内	稼動	15	2000/03/17	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVP	φ20	
水野_屋外雑用水設備	場内	場内	稼動	15	2000/03/17	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVP	φ25	
水野_屋外学習施設_給水管	下水道屋外学習施設		稼動	15	2004/03/17	①給水管VP、②中水管VP、③中水管PP	①φ13、②φ13、③φ13	
水野_給水設備	場内	場内	稼動	15	1972/03/29	給水設備	資料なく不明	
水野_場外給水設備	場外	場外	稼動	15	1972/10/10	給水設備	資料なく不明	
水野_給水設備2	場内	場内	稼動	15	1972/09/30	給水設備	資料なく詳細不明	
水野_脱離液返送管	場内	場内	稼動	15	1978/03/04	硬質塩化ビニル管	VU φ125	
水野_ビオトープ_池	場内	ビオトープ 施設	稼動	50	2000/03/17	せせらぎ築山方式	深土、表土改良	
水野_屋外学習施設_ベンチ	下水道屋外学習施設		稼動	15	2004/03/17	ひのき製ベンチ	1800×470×390	
水野_屋外学習施設_縁台	下水道屋外学習施設		稼動	15	2004/03/17	ひのき製縁台	1480×1480×398	
水野_外周道路_グレーチング_蓋	場外	北東外周道路	稼動	15	2005/03/10	グレーチング_蓋 PU1-240用 T-14 細目ノズリップ	W240×L1000	
水野_展示館_案内サイン	展示館	館外	稼動	10	2000/03/17	鋼製案内板	面番：セミツクリR-30、径700、支柱：φ76.3×4.2×H2100(L3900)	
水野_展示館_説明看板	展示館	館外	稼動	10	2000/03/17	78ミ複合板(7-トハ) 張り4m/m インクジェットプリントVU ミニネット加工貼り	W4805×H1275	
水野_屋外学習施設_案内板	下水道屋外学習施設		稼動	10	2004/03/17	表示板：787ト印刷仕上げ、支柱H1810(樹脂製) ロック:芯材:鉄パイプ	表示板:①W780×H100、②W780×H500	
水野_屋外学習施設_展示物案内板	下水道屋外学習施設		稼動	10	2004/03/17	展示物案内板	①案内板300×600、②支柱φ48.6×t2.4×2本	
水野_場内排水管用入孔	場内	場内	稼動	50	1972/10/31	①2号入孔、②3号入孔、③特殊入孔、④特殊入孔	①φ1200、②φ1500、③□1500×1500×2568、④□2100×2100×3070	
水野_展示館_展示マンホール	展示館	館外	稼動	50	2000/03/17	1号マンホール	φ600～φ900、入孔深h=1.725m	
水野_展示館_飛び石	展示館	館外	稼動	15	2000/03/17	旧型マンホール鉄蓋	φ600	
水野_屋外学習施設_展示マンホール蓋	下水道屋外学習施設		稼動	15	2004/03/17	カラーマンホール蓋（汚水用、雨水用）	φ600 カラー(3色)	
水野_ビオトープ_池防水	場内	ビオトープ 施設	稼動	10	2000/03/17	防水シート	ベントナイト	
水野_接触タンク棟			稼動	50	1997/03/18		鉄筋コンクリート造 地上1階	
水野_水処理棟			稼動	50	1997/03/18		鉄筋コンクリート造 地上1階	
水野_管理本館	管理本館	全	稼動	50	1972/08/15	鉄筋コンクリート造	地上2階、地下1階	
水野_送風機防音室	管理本館	全	稼動	50	1982/03/15	ブロック積	内壁、天井吸音材張付	
水野_ホッパ-上屋	場内	場内	稼動	50	1982/03/15	鉄骨スレート	電動シャッター付	
水野_展示館			稼動	50	2000/02/29	鉄筋コンクリート造	地上1階	
水野_1系水処理上屋	1系水処理施設	全	稼動	45	1972/10/31	鉄筋コンクリート造	地上1階	
水野_沈砂池汚泥棟上屋	沈砂池汚泥棟	全	稼動	45	1998/12/25	鉄筋コンクリート造	地上3階、地下2階	
水野_沈砂池汚泥棟_1F_消火ホース室_定圧給水ホースユニット	沈砂池汚泥棟	1F_消火ホース室	稼動	15	1998/12/25	受水槽付定圧給水ホースユニット	32A	
水野_沈砂池汚泥棟_1F_消火ホース室_塩素減菌機	沈砂池汚泥棟	1F_消火ホース室	稼動	15	1998/12/25	薬注ユニット		
水野_沈砂池汚泥棟_1F_消火ホース室_屋内消火栓ホースユニット	沈砂池汚泥棟	1F_消火ホース室	稼動	15	1998/12/25	屋内消火栓ホースユニット		
水野_沈砂池汚泥棟_2F_湯沸室_ガス湯沸器	沈砂池汚泥棟	2F_湯沸室	稼動	15	1998/12/25	瞬間式ガス湯沸器		
水野_沈砂池汚泥棟_1F_水質試験室_瞬間式ガス湯沸器	沈砂池汚泥棟	1F_水質試験室	稼動	15	2000/03/17	瞬間式ガス湯沸器		ハーマ工業(株)
水野_管理本館_2F_湯沸室_ガス給湯器	管理本館	2F_湯沸室	稼動	15	2000/03/17	ガス給湯器		
水野_管理本館_全_ガス給湯器	管理本館	全	稼動	15	2000/03/17	ガス給湯器		
水野_沈砂池汚泥棟_1F_器材庫A_低温ヒーターHE-1	沈砂池汚泥棟	1F_器材庫A	稼動	15	2000/03/17	電気温水ホース	850L	株島倉鉄工所

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
水野_沈砂池汚泥棟_1F_器材庫A_低温ヒーターHE-2	沈砂池汚泥棟	1F_器材庫A	稼動	15	2000/03/17	電気温水ホﾞイ	850L	㈱島倉鉄工所
水野_2系列水処理施設_BF下部_A管廊_衛生器具			稼動	15	1997/03/18			
水野_沈砂池汚泥棟_全_衛生器具	沈砂池汚泥棟	全	稼動	15	1998/12/25	衛生器具一式	和便器、小便器、手洗器等	
水野_管理本館_全_衛生器具	管理本館	全	稼動	15	2000/03/17	衛生器具一式	和風大便器、小便器、洗面器、浴槽等	
水野_展示館_全_衛生器具	展示館	全	稼動	15	2000/02/29	洋風大便器、和風大便器、身障者便器、小便器、洗面器、掃除流、化粧鏡		
水野_沈砂池汚泥棟_1F_全_ｶﾞｽ設備	沈砂池汚泥棟	1F_全	稼動	15	1998/12/25	ｶﾞｽ設備		
水野_管理本館_全_ｶﾞｽ設備	管理本館	全	稼動	15	2000/03/17	ｶﾞｽ設備		
水野_展示館_1F_湯沸室 GH1_瞬間式ｶﾞｽ湯沸器	展示館	1F_湯沸室	稼動	15	2000/02/29	瞬間ｶﾞｽ湯沸器	壁掛形_元止式	
水野_2系列水処理施設_全_屋内給水設備	2系列水処理施設	全	稼動	15		屋内給水設備		
水野_沈砂池汚泥棟_全_給水設備	沈砂池汚泥棟	全	稼動	15	1998/12/25	給水設備一式		
水野_沈砂池汚泥棟_全_排水設備	沈砂池汚泥棟	全	稼動	15	1998/12/25	排水設備一式		
水野_1系水処理施設_全_排水設備	1系列水処理施設	全	稼動	15	1972/08/15	排水設備一式		
水野_管理本館_全_排水設備	管理本館	全	稼動	15	2000/03/17	排水設備一式		
水野_管理本館_全_給水設備	管理本館	全	稼動	15	2000/03/17	給水設備一式		
水野_沈砂池汚泥棟_屋根B_雑用水ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用ﾀﾝｸTE-100	沈砂池汚泥棟	屋根B	稼動	15	1998/12/25	SUS製角型ﾀﾝｸ	500×500×500	㈱ﾊﾞﾙﾃｸﾉ
水野_沈砂池汚泥棟_1F_器材庫A_消火水槽TF-1	沈砂池汚泥棟	1F_器材庫A	稼動	15	1998/12/25	耐震型ﾀﾝｸ	2500×2000×2000	㈱ﾊﾞﾙﾃｸﾉ
水野_沈砂池汚泥棟_屋根B_消火用充水ﾀﾝｸTE-2	沈砂池汚泥棟	屋根B	稼動	15	1998/12/25	SUS製角型ﾀﾝｸ	1000×1000×1000	㈱ﾊﾞﾙﾃｸﾉ
水野_沈砂池汚泥棟_2F_中央制御室_全熱交換機ﾋﾞｯﾄ1_HEU1	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	15	1998/12/25	全熱交換機ﾋﾞｯﾄ	φ100	
水野_沈砂池汚泥棟_2F_中央制御室_全熱交換機ﾋﾞｯﾄ2_HEU1	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	15	1998/12/25	全熱交換機ﾋﾞｯﾄ	φ100	
水野_沈砂池汚泥棟_2F_作業員控室_全熱交換機ﾋﾞｯﾄ_HEU2	沈砂池汚泥棟	2F_作業員控室	稼動	15	1998/12/25	全熱交換機ﾋﾞｯﾄ	φ150	
水野_沈砂池汚泥棟_1F_水質試験室_全熱交換機ﾋﾞｯﾄ_HEU3	沈砂池汚泥棟	1F_水質試験室	稼動	15	1998/12/25	全熱交換機ﾋﾞｯﾄ	φ100	
水野_管理本館_2F_会議室2_全熱交換ﾋﾞｯﾄ1	管理本館	2F_会議室2	稼動	15	2000/03/17	床置形全熱交換ﾋﾞｯﾄ		三菱電機㈱
水野_管理本館_2F_会議室2_全熱交換ﾋﾞｯﾄ2	管理本館	2F_会議室2	稼動	15	2000/03/17	床置形全熱交換ﾋﾞｯﾄ		三菱電機㈱
水野_管理本館_2F_控室_全熱交換ﾋﾞｯﾄ1	管理本館	2F_控室	稼動	15	2000/03/17	床置形全熱交換ﾋﾞｯﾄ		三菱電機㈱
水野_管理本館_2F_控室_全熱交換ﾋﾞｯﾄ2	管理本館	2F_控室	稼動	15	2000/03/17	床置形全熱交換ﾋﾞｯﾄ		三菱電機㈱
水野_管理本館_2F_事務室_全熱交換ﾋﾞｯﾄ	管理本館	2F_事務室	稼動	15	2000/03/17	床置形全熱交換ﾋﾞｯﾄ		三菱電機㈱
水野_展示館_1F_事務室_HEU1_全熱交換器	展示館	1F_事務室	稼動	15	2000/02/29	空調換気扇	100φ×60m3/h×6mmAq	
水野_沈砂池汚泥棟_2F_中央制御室_ｱｺﾝ_ACP1-1	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	15	2000/03/17	空冷式天井埋込ﾅｯﾄ型ﾏﾙﾁｱｺﾝ		ﾀﾞｲキン工業㈱
水野_沈砂池汚泥棟_2F_作業員控室_ｱｺﾝ_ACP1-2	沈砂池汚泥棟	2F_作業員控室	稼動	15	2000/03/17	空冷式天井埋込ﾅｯﾄ型ﾏﾙﾁｱｺﾝ		ﾀﾞｲキン工業㈱
水野_沈砂池汚泥棟_1F_水質試験室_ｱｺﾝ_ACP2	沈砂池汚泥棟	1F_水質試験室	稼動	15	2000/03/17	空冷式天井埋込ﾅｯﾄ型ﾏﾙﾁｱｺﾝ		ﾀﾞｲキン工業㈱
水野_管理本館_2F_会議室2_ｱｺﾝ	管理本館	2F_会議室2	稼動	15	2000/03/17	空冷式ﾊﾞｯｹｰｼﾞ_ｱｺﾝ天井ﾅｯﾄ型		
水野_管理本館_2F_控室_ｱｺﾝ	管理本館	2F_控室	稼動	15	2000/03/17	空冷式ﾊﾞｯｹｰｼﾞ_ｱｺﾝ天井ﾅｯﾄ型		
水野_管理本館_2F_事務室_ｱｺﾝ	管理本館	2F_事務室	稼動	15	2000/03/17	空冷式ﾊﾞｯｹｰｼﾞ_ｱｺﾝ天井ﾅｯﾄ型		
水野_管理本館_1F_宿直室_ｱｺﾝ	管理本館	1F_宿直室	稼動	15	2000/03/17	壁掛形ｱｺﾝ		
水野_管理本館_2F_会議室1_ｱｺﾝ	管理本館	2F_会議室1	稼動	15	2000/03/17	ｱｺﾝ		ﾀﾞｲキン工業㈱
水野_管理本館_1F_倉庫1_ｱｺﾝ	管理本館	1F_倉庫1	稼動	15	2000/03/17	ｱｺﾝ		
水野_展示館_1F_視聴覚室兼会議室_ACP1_空冷式ﾊﾞｯｹｰｼﾞ	展示館	1F_視聴覚室兼会議室	稼動	15	2000/02/29	空冷HPﾊﾞｯｹｰｼﾞ_形空調機	天井埋込ﾀﾞｲｸﾞ外型	
水野_展示館_1F_展示室_ACP2_空冷式ﾊﾞｯｹｰｼﾞ	展示館	1F_展示室	稼動	15	2000/02/29	空冷HPﾊﾞｯｹｰｼﾞ_形空調機	天井埋込ﾀﾞｲｸﾞ外型	
水野_展示館_1F_事務室_ACR1_ﾙｰﾑｱｺﾝ	展示館	1F_事務室	稼動	15	2000/02/29	空冷式HPﾙｰﾑｱｺﾝ	天井ﾅｯﾄ型	
水野_2系列水処理施設_2系列反応ﾀﾝｸ_ﾙｰﾌｳﾝ			稼動	15	1997/03/18	ﾙｰﾌｳﾝ	300φ×1φ×100V70W	
水野_2系列水処理施設_2系列最初沈殿池_ﾙｰﾌｳﾝ			稼動	15	1997/03/18	ﾙｰﾌｳﾝ	400φ	
水野_2系列水処理施設_2系列反応ﾀﾝｸ_ﾙｰﾌｳﾝ			稼動	15	1997/03/18	ﾙｰﾌｳﾝ	300φ×1φ×100V70W	
水野_2系列水処理施設_2系列最終沈殿池_ﾙｰﾌｳﾝ			稼動	15	1997/03/18	ﾙｰﾌｳﾝ	400φ	
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_B1F沈砂池機械室排気ﾌｳﾝ_FE1	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型ｼｮｯｺﾌｳﾝ	2 1/2	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_B1F汚水ホﾞﾝｸﾞ室他排気ﾌｳﾝ_FE2	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型ｼｮｯｺﾌｳﾝ	4	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_3F脱臭機室他排気ﾌｳﾝ_FE3	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型ｼｮｯｺﾌｳﾝ	5	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_1F送風機室排気ﾌｳﾝ_FE4	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型ｼｮｯｺﾌｳﾝ	2	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_1F脱臭機室他排気ﾌｳﾝ_FE5	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型ｼｮｯｺﾌｳﾝ	3	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_2F電気室排気ﾌｳﾝ_FE6	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型ｼｮｯｺﾌｳﾝ	6	㈱荏原製作所

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_3F換気機械室排気ファン_FE7	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型シロッコファン	3 1/2	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_B1F管廊A排気ファン_FE8	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型シロッコファン	1 1/2	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_1F水質試験室排気ファン_FE15	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型シロッコファン	1	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_B1F沈砂池機械室給気ファン_FS1	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型シロッコファン	2 1/2	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_B1F汚水かん'室他給気ファン_FS2	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型シロッコファン	4	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_3F脱水機室他給気ファン_FS3	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型シロッコファン	5	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_1F送風機室給気ファン_FS4	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型シロッコファン	2 1/2	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_1F脱臭機室他給気ファン_FS5	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型シロッコファン	3 1/2	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_2F電気室給気ファン_FS6	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型シロッコファン	6	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_3F換気機械室給気ファン_FS7	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	片吸込型シロッコファン	4	㈱荏原製作所
水野_沈砂池汚泥棟_1F_便所_天井換気扇	沈砂池汚泥棟	1F_便所	稼動	15	1998/12/25	天井埋込形換気扇	φ100	
水野_沈砂池汚泥棟_2F_便所_天井換気扇	沈砂池汚泥棟	2F_便所	稼動	15	1998/12/25	天井埋込形換気扇	φ100	
水野_沈砂池汚泥棟_2F_器材庫B_壁換気扇	沈砂池汚泥棟	2F_器材庫B	稼動	15	1998/12/25	壁付有圧換気扇	φ200	
水野_沈砂池汚泥棟_3F_倉庫B_ミシロコファン_FE13	沈砂池汚泥棟	3F_倉庫B	稼動	15	1998/12/25	ミシロコファン	1 1/4	
水野_沈砂池汚泥棟_2F_湯沸室_天井換気扇	沈砂池汚泥棟	2F_湯沸室	稼動	15	1998/12/25	天井埋込形換気扇	φ100	
水野_沈砂池汚泥棟_2F_湯沸室_ミシロコファン_FS13	沈砂池汚泥棟	2F_湯沸室	稼動	15	1998/12/25	ミシロコファン	3/4	
水野_沈砂池汚泥棟_1F_水質試験室_ミシロコファン_FS14	沈砂池汚泥棟	1F_水質試験室	稼動	15	1998/12/25	ミシロコファン	3/4	
水野_沈砂池汚泥棟_1F_水質試験室_ド raftファンバー	沈砂池汚泥棟	1F_水質試験室	稼動	15	1998/12/25	ド raftファンバー		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン1	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン2	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン3	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン4	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン5	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン6	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン7	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン8	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン9	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン10	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン11	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン12	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン13	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン14	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン15	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン16	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン17	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_1系水処理施設_1F_全_ルーフファン18	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	天付有圧換気扇		
水野_管理本館_B1F_機材置場_送風機	管理本館	B1F_機材置場	稼動	15	2000/03/17	片吸込多翼送風機		テラル㈱
水野_管理本館_1F_燃料小出槽_換気扇	管理本館	1F_燃料小出槽	稼動	15	2000/03/17	有圧換気扇		
水野_管理本館_1F_自家発電補機室_壁換気扇	管理本館	1F_発電機補機室	稼動	15	2000/03/17	有圧換気扇	30cm	三菱電機㈱
水野_管理本館_1F_自家発電機室_壁換気扇1	管理本館	1F_自家発電機室	稼動	15	2000/03/17	有圧換気扇		三菱電機㈱
水野_管理本館_1F_自家発電機室_壁換気扇2	管理本館	1F_自家発電機室	稼動	15	2000/03/17	有圧換気扇		三菱電機㈱
水野_管理本館_1F_倉庫1_壁換気扇	管理本館	1F_倉庫1	稼動	15	2000/03/17	壁付有圧換気扇		松下電器産業㈱
水野_管理本館_1F_湯沸室_壁換気扇	管理本館	1F_湯沸室	稼動	15	2000/03/17	壁付有圧換気扇		松下電器産業㈱
水野_展示館_1F_視聴覚室兼会議室_FE1_送風機	展示館	1F_視聴覚室兼会議室	稼動	15	2000/02/29	片吸込遠心送風機	天吊型（消音ボックス入り）	
水野_展示館_1F_女子便所_FE2_天井扇	展示館	1F_女子便所	稼動	15	2000/02/29	天井換気扇	100φ×110m3/ h×6mmAq	
水野_展示館_1F_身障者便所_FE3_天井扇	展示館	1F_身障者便所	稼動	15	2000/02/29	天井換気扇	100φ×120m3/ h×5mmAq	
水野_展示館_1F_男子便所_FE4_天井扇	展示館	1F_男子便所	稼動	15	2000/02/29	天井換気扇	100φ×110m3/ h×6mmAq	
水野_展示館_1F_湯沸室_FE5_天井扇	展示館	1F_湯沸室	稼動	15	2000/02/29	天井換気扇（金属製）	150φ×580m3/ h×4mmAq	
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_自動巻取形177449-AFR1	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	自動巻取形エアフィルター		

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様（１）	仕様（２）	製造会社
水野_沈砂池汚泥棟_2F_電気室_電灯動力分電盤SLM-2-1	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1998/12/25	屋内自立型	1300×250×1900+50	松下電工(株)
水野_沈砂池汚泥棟_1F_廊下_電灯分電盤SL-1-1	沈砂池汚泥棟	1F_廊下	稼動	15	1998/12/25	屋内自立型	500×250×1900+50	松下電工(株)
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_電灯分電盤SL-3-1	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	屋内壁掛型		松下電工(株)
水野_沈砂池汚泥棟_B1F_管廊A_電灯分電盤WL-B1-1	沈砂池汚泥棟	B1F_管廊A	稼動	15	1998/12/25	屋内壁掛型	500×150×1400	
水野_沈砂池汚泥棟_1F_水質試験室_電灯動力分電盤SLP-1-2	沈砂池汚泥棟	1F_水質試験室	稼動	15	1998/12/25	屋内壁掛型	500×120×1500	松下電工(株)
水野_沈砂池汚泥棟_1F_脱臭機室_電灯分電盤SL-1-3	沈砂池汚泥棟	1F_脱臭機室	稼動	15	2000/03/17	屋内壁掛型	450×130×900	松下電工(株)
水野_沈砂池汚泥棟_1F_廊下_安定器収納盤	沈砂池汚泥棟	1F_廊下	稼動	15	2000/03/17	屋内壁掛型	1200×220×1200	
水野_沈砂池汚泥棟_1F_薬品室_安定器収納盤	沈砂池汚泥棟	1F_薬品室	稼動	15	2000/03/17	屋内壁掛型	500×200×500	
水野_沈砂池汚泥棟_3F_脱水機室_安定器収納盤	沈砂池汚泥棟	3F_脱水機室	稼動	15	2000/03/17	屋内壁掛型	500×200×1200	
水野_1系水処理施設_1F_全_電灯分電盤	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	屋内壁掛型	530×140×800	日東工業(株)
水野_管理本館_1F_倉庫1_分電盤	管理本館	1F_倉庫1	稼動	15	1972/08/15	屋内壁掛型	480×70×600	
水野_管理本館_2F_控室_分電盤	管理本館	2F_控室	稼動	15	1972/08/15	屋内壁掛型	480×70×600	
水野_管理本館_1F_自家発電機室_電灯、動力盤MPL-1-1	管理本館	1F_自家発電機室	稼動	15	2000/03/17	屋内自立型	1300×300×2000+50	
水野_展示館1F_倉庫_主幹盤PL-1-1			稼動	15	2000/02/29			
水野_水処理棟_全_照明設備	2系列水処理施設	全	稼動	15	1990/11/01	壁掛形		
水野_沈砂池汚泥棟_全_照明器具	沈砂池汚泥棟	全	稼動	15	1998/12/25	照明器具一式		
水野_1系水処理施設_全_照明器具	1系列水処理施設	全	稼動	15	1972/08/15	照明器具一式		
水野_管理本館_全_照明器具	管理本館	全	稼動	15	2000/03/17	照明器具一式		
水野_展示館_全_照明器具			稼動	15	2000/02/29			
水野_沈砂池汚泥棟_2F_電気室_表示灯電源装置	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	2000/03/17	屋内壁掛型		
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_動力制御盤SP-3-1	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	屋内自立型		
水野_沈砂池汚泥棟_1F_消火栓ｼﾝｸﾞﾙ室_動力制御盤SP-1-1	沈砂池汚泥棟	1F_消火栓ｼﾝｸﾞﾙ室	稼動	15	1998/12/25	屋内壁掛型	600×250×1200	
水野_沈砂池汚泥棟_全_水銀灯昇降操作盤	沈砂池汚泥棟	全	稼動	15	1998/12/25	水銀灯昇降操作盤一式	屋内壁掛型	
水野_沈砂池汚泥棟_B1F_自動給水装置置場_動力制御盤ACP-B1-1	沈砂池汚泥棟	B1F_自動給水装置置場	稼動	15	2000/03/17	屋内壁掛型	600×350×1100	
水野_沈砂池汚泥棟_1F_水質試験室_動力制御RSW盤3	沈砂池汚泥棟	1F_水質試験室	稼動	15	2000/03/17	屋内壁掛型	400×150×500	㈱愛和電機製作所
水野_沈砂池汚泥棟_1F_器材庫A_動力制御盤ACP-1-1	沈砂池汚泥棟	1F_器材庫A	稼動	15	2000/03/17	屋内自立型	800×350×1900	㈱愛和電機製作所
水野_沈砂池汚泥棟_2F_中央制御室_動力制御RSW盤1	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	15	2000/03/17	屋内壁掛型	400×150×500	㈱愛和電機製作所
水野_沈砂池汚泥棟_2F_作業員控室_動力制御RSW盤2	沈砂池汚泥棟	2F_作業員控室	稼動	15	2000/03/17	屋内壁掛型	400×150×500	㈱愛和電機製作所
水野_1系水処理施設_1F_全_換気扇操作盤	1系列水処理施設	1F_全	稼動	15	1972/08/15	屋内壁掛型	550×230×800	
水野_管理本館_屋上_手元開閉器盤	管理本館	屋上	稼動	15	2000/03/17	屋外壁掛型	600×140×620	
水野_管理本館_全_会議室(1)手元開閉器盤	管理本館	全	稼動	15	2000/03/17	屋外壁掛型	300×140×420	松下電工(株)
水野_展示館_1F_視聴覚室兼会議室_ﾌｼﾞﾎﾞｰﾄﾞ			稼動	15	2000/02/29			
水野_展示館_1F_視聴覚室兼会議室_ﾌｨﾚｰﾏｽﾀｲﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ			稼動	15	2000/02/29			
水野_沈砂池汚泥棟_全_ｽﾃｰｼｮﾝｶｰ	沈砂池汚泥棟	全	稼動	15	1998/12/25	ｽﾃｰｼｮﾝｶｰ一式		
水野_1系水処理施設_全_ｽﾃｰｼｮﾝｶｰ	1系列水処理施設	全	稼動	15	1972/08/15	ｽﾃｰｼｮﾝｶｰ一式		
水野_管理本館_全_ｽﾃｰｼｮﾝｶｰ	管理本館	全	稼動	15	2000/03/17	ｽﾃｰｼｮﾝｶｰ一式		
水野_展示館_全_ｽﾃｰｼｮﾝｶｰ			稼動	15	2000/02/29			
水野_展示館_1F_倉庫_TV収納箱			稼動	15	2000/02/29			
水野_沈砂池汚泥棟_全_電話機	沈砂池汚泥棟	全	稼動	15	1998/12/25	電話機一式		
水野_沈砂池汚泥棟_2F_中央制御室_電話主装置	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	15	1998/12/25	電子ﾎﾞｰﾄﾞ電話主装置		
水野_管理本館_全_電話機	管理本館	全	稼動	15	2000/03/17	電話機一式		
水野_沈砂池汚泥棟_B1F_管廊A_端子盤WT-B1-1	沈砂池汚泥棟	B1F_管廊A	稼動	15	1998/12/25	屋内壁掛型	450×150×500	
水野_沈砂池汚泥棟_1F_脱臭機室_端子盤ST-1-1	沈砂池汚泥棟	1F_脱臭機室	稼動	15	1998/12/25	屋内壁掛型	450×150×500	松下電工(株)
水野_沈砂池汚泥棟_2F_中央制御室_端子盤ST-2-1	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	15	1998/12/25	屋内壁掛型	450×130×1000	松下電工(株)
水野_沈砂池汚泥棟_2F_電気室_端子盤ST-2-2	沈砂池汚泥棟	2F_電気室	稼動	15	1998/12/25	屋内壁掛型	450×130×1000	松下電工(株)
水野_沈砂池汚泥棟_3F_換気機械室_端子盤ST-3-1	沈砂池汚泥棟	3F_換気機械室	稼動	15	1998/12/25	屋内壁掛型		松下電工(株)
水野_管理本館_1F_自家発電機室_端子盤MT-1-1	管理本館	1F_自家発電機室	稼動	15	2000/03/17	屋内壁掛型	450×100×500	松下電工(株)
水野_展示館_1F_倉庫_端子盤T-1-1			稼動	15	2000/02/29			
水野_沈砂池汚泥棟_3F_倉庫B_TV機器収容箱	沈砂池汚泥棟	3F_倉庫B	稼動	15	1998/12/25	屋内壁掛型		松下電工(株)

水野浄化センター 設備情報

設備名称	設置場所	詳細位置	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
水野_沈砂池汚泥棟_2F_中央制御室_非常用放送装置	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	15	2000/03/17	屋内自立型	600×500×1470	松下電器産業(株)
水野_沈砂池汚泥棟_屋根B_TVアンテナ	沈砂池汚泥棟	屋根B	稼動	15	1998/12/25	TV用アンテナ		
水野_管理本館_屋上_TVアンテナ	管理本館	屋上	稼動	15	2000/03/17	TV用アンテナ		
水野_展示館_1F_事務室_表示器			稼動	15	2000/02/29			
水野_沈砂池汚泥棟_2F_中央制御室_防災監視盤	沈砂池汚泥棟	2F_中央制御室	稼動	8	1998/12/25	屋内自立型	600×450×1200	ホ-テ(株)
水野_沈砂池汚泥棟_全_総合盤	沈砂池汚泥棟	全	稼動	8	1998/12/25	総合盤一式		
水野_沈砂池汚泥棟_全_感知器	沈砂池汚泥棟	全	稼動	8	1998/12/25	感知器一式		
水野_管理本館_全_感知器	管理本館	全	稼動	8	2000/03/17	感知器一式		

場外ポンプ場 設備情報

施設名称	設備名称	設置場所	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
内田ポンプ場	内田ポンプ場_No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	1997/03/28	水中汚水ポンプ	80A	株式会社
内田ポンプ場	内田ポンプ場_No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	1997/03/28	水中汚水ポンプ	80A	株式会社
内田ポンプ場	内田ポンプ制御盤	ポンプ井	稼動	15	1997/03/28	屋外自立形	3φ200V 60Hz	株式会社
内田ポンプ場	内田ポンプ井水位計	ポンプ井	稼動	10	1997/03/28	投込式		
内田ポンプ場	内田_警報通報装置	その他	稼動	7	1997/03/28			
内田ポンプ場	内田_給水設備	その他	稼動	15	1997/03/28	給水管	φ20	
小田妻ポンプ場	小田妻ポンプ場_No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	1998/03/31	水中汚水ポンプ	80A	株式会社
小田妻ポンプ場	小田妻ポンプ場_No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	1998/03/31	水中汚水ポンプ	80A	株式会社
小田妻ポンプ場	小田妻ポンプ制御盤	その他	稼動	15	1998/03/31	屋外自立形	3φ200V 60Hz	株式会社
小田妻ポンプ場	小田妻ポンプ井水位計(投込式)	ポンプ井	稼動	10	1998/03/31	投込式	測定範囲：0～3m	
小田妻ポンプ場	小田妻_警報通報装置		稼動	7	1997/03/28			
小田妻ポンプ場	小田妻_給水設備	その他	稼動	15	1998/03/31			
川西ポンプ場	川西ポンプ場_No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	1999/03/25	水中汚水ポンプ	100A	株式会社
川西ポンプ場	川西ポンプ場_No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	1999/03/25	水中汚水ポンプ	100A	株式会社
川西ポンプ場	川西ポンプ場_予備汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2006/02/28	水中汚水ポンプ	100A	株式会社
川西ポンプ場	川西ポンプ制御盤	場内	稼動	15	1999/03/25	屋外自立形	3φ200V	株式会社
川西ポンプ場	川西ポンプ井水位計	ポンプ井	稼動	10	1999/03/25	投込式水位計(レベルレギュレータ)	測定範囲：0～3m	
川西ポンプ場	川西_警報通報装置	場内	稼動	7	1999/03/25			
川西ポンプ場	川西_ブロック舗装	場内	稼動	15	1999/03/25	焼成レンガブロック舗装	上層:焼成レンガブロック234×115×60、サンドクッションt=30、下層:RC-40 t=150	
川西ポンプ場	川西_片開スライド門扉	場内	稼動	10	1999/03/25	ステンス台車式引き戸(本体・レール共)	W=3.0m、H=1.4m	
川西ポンプ場	川西_フェンス	場内	稼動	10	1999/03/25	メッシュフェンス 亜鉛メッキ品	h800×L2000	
川西ポンプ場	川西_立壁(擁壁)	場内	稼動	30	1999/03/25	逆T型門壁	①2100H×200W×700W、②1300H×200W×700W	
川西ポンプ場	川西_給水設備	場内	稼動	15	1999/03/25	塩ビ管 PP	φ20	
十軒ポンプ場	十軒ポンプ場_No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2000/03/24	水中汚水ポンプ	80A	株式会社
十軒ポンプ場	十軒ポンプ場_No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2000/03/24	水中汚水ポンプ	80A	株式会社
十軒ポンプ場	十軒ポンプ場_予備汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2006/02/28	水中汚水ポンプ	80A	株式会社
十軒ポンプ場	十軒ポンプ制御盤	その他	稼動	15	2000/03/24	屋外自立形	3φ200V 60Hz	株式会社
十軒ポンプ場	十軒ポンプ井水位計	ポンプ井	稼動	10	2000/03/24	投込式	測定範囲：0～3m	
十軒ポンプ場	十軒_警報通報装置	その他	稼動	7	2000/03/24			
陶本ポンプ場	陶本ポンプ場_No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2005/02/10	水中汚水ポンプ	80A	株式会社
陶本ポンプ場	陶本ポンプ場_No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2005/02/10	水中汚水ポンプ	80A	株式会社
陶本ポンプ場	陶本ポンプ制御盤	その他	稼動	15	2005/02/10	屋外自立形	3φ200V,100V 60Hz	寿美工業(株)
陶本ポンプ場	陶本ポンプ井水位計(投込式)	ポンプ井	稼動	10	2005/02/10	投込式	測定範囲：0～10m	
陶本ポンプ場	陶本ポンプ井水位計(フリクト)	ポンプ井	稼動	10	2005/02/10	フリクトレベルスイッチ		寿美工業(株)
陶本ポンプ場	陶本_車止め		稼動	30	2005/02/10			
陶本ポンプ場	陶本_給水設備	その他	稼動	15	2005/02/10	①水道用ポリエチレン管、②塩ビ管、③ホース副栓付伸縮止水栓、④ホース分水栓	①φ20 二層式1種、②VPφ50、③φ20×φ13、④コック式鋼鉄管用φ100×φ20	
中水野(Ⅰ)ポンプ場	中水野(Ⅰ)ポンプ場_No.1汚水ポンプ		稼動	15	2007/03/23	水中汚水ポンプ	65A	株式会社
中水野(Ⅰ)ポンプ場	中水野(Ⅰ)ポンプ場_No.2汚水ポンプ		稼動	15	2007/03/23	水中汚水ポンプ	65A	株式会社
中水野(Ⅰ)ポンプ場	中水野(Ⅰ)ポンプ制御盤	その他	稼動	15	2007/03/23	屋外自立形	3φ200V 60Hz	株式会社
中水野(Ⅰ)ポンプ場	中水野(Ⅰ)ポンプ井水位計(投込式)	ポンプ井	稼動	10	2007/03/23	投込式	測定範囲：0～10m	
中水野(Ⅰ)ポンプ場	中水野(Ⅰ)ポンプ井水位計(フリクト)	ポンプ井	稼動	10	2007/03/23	フリクトレベルスイッチ		
中水野(Ⅰ)ポンプ場	中水野(Ⅰ)_給水設備	その他	稼動	15	2007/03/23	①水道用ポリエチレン管、②塩ビ管、③ホース副栓付伸縮止水栓、④ホース分水栓	①φ20 二層式1種、②VPφ50、③φ20×φ13、④コック式鋼鉄管用φ100×20	

場外ポンプ場 設備情報

施設名称	設備名称	設置場所	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
汗干ポンプ場	汗干ポンプ場_No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2008/03/07	水中汚水ポンプ	65A	(株)ホクタ
汗干ポンプ場	汗干ポンプ場_No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2008/03/07	水中汚水ポンプ	65A	(株)ホクタ
汗干ポンプ場	汗干ポンプ制御盤	その他	稼動	15	2008/03/07	屋外自立形	3φ200V, 100V 60Hz	寿美工業(株)
汗干ポンプ場	汗干ポンプ井水位計(投込式)	ポンプ井	稼動	10	2008/03/07	投込式	測定範囲: 1~10m	
汗干ポンプ場	汗干ポンプ井水位計(フリクト)	ポンプ井	稼動	10	2008/03/07	フリクトレベルスイッチ		
汗干ポンプ場	汗干制御盤スラブ	その他	稼動	50	2008/03/07	鉄筋コンクリート造	W1700×L2450×H200	
汗干ポンプ場	汗干ネットフェンス	その他	稼動	10	2008/03/07	ネットフェンス 溶融亜鉛めっき、菱形金網φ3.2×56	W1400×H1500	
汗干ポンプ場	汗干給水設備	その他	稼動	15	2008/03/07	①水道用ポリ пропилен管、②塩ビ管、③ホース副栓付伸縮止水栓、④射水分水栓	①φ20 二層式1種、②VPφ50、③φ20×13、④コック式鋼鉄管用φ100×20	
宝ヶ丘ポンプ場	宝ヶ丘ポンプ場_No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2009/03/19	水中汚水ポンプ	80A	(株)ホクタ
宝ヶ丘ポンプ場	宝ヶ丘ポンプ場_No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2009/03/19	水中汚水ポンプ	80A	(株)ホクタ
宝ヶ丘ポンプ場	宝ヶ丘ポンプ制御盤	その他	稼動	15	2009/03/19	屋外自立形	3φ200V, 100V 60Hz	(株)ホクタ
宝ヶ丘ポンプ場	宝ヶ丘ポンプ井水位計(投込式)	ポンプ井	稼動	10	2009/03/19	投込式	測定範囲: 0~10m	
宝ヶ丘ポンプ場	宝ヶ丘ポンプ井水位計(フリクト)	ポンプ井	稼動	10	2009/03/19			
宝ヶ丘ポンプ場	宝ヶ丘給水設備	その他	稼動	15	2009/03/19	①水道用ポリ пропилен管、②塩ビ管、③ホース副栓付伸縮止水栓、④射水分水栓	①φ20 二層式1種、②VPφ20、③φ20×φ13、④コック式鋼鉄管用φ100×20	
塩草ポンプ場	塩草ポンプ場_No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2009/03/19	水中汚水ポンプ	80A	(株)ホクタ
塩草ポンプ場	塩草ポンプ場_No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2009/03/19	水中汚水ポンプ	80A	(株)ホクタ
塩草ポンプ場	塩草ポンプ制御盤	その他	稼動	15	2009/03/19	屋外自立形	3φ200V, 100V 60Hz	寿美工業(株)
塩草ポンプ場	塩草ポンプ井水位計(投込式)	ポンプ井	稼動	10	2009/03/19	投込式	測定範囲: 0~10m	
塩草ポンプ場	塩草ポンプ井水位計(フリクト)	ポンプ井	稼動	10	2009/03/19	フリクトレベルスイッチ		
塩草ポンプ場	塩草給水設備	その他	稼動	15	2009/03/19	①水道用ポリ пропилен管、②塩ビ管、③ホース副栓付伸縮止水栓、④射水分水栓	①φ20 二層式1種、②VPφ20、③φ20×φ30、④コック式鋼鉄管用φ100×20	
西山町1丁目(1)ポンプ場	西山1丁目(1)ポンプ場_No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2010/01/29	水中汚水ポンプ	65A	(株)ホクタ
西山町1丁目(1)ポンプ場	西山1丁目(1)ポンプ場_No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2010/01/29	水中汚水ポンプ	65A	(株)ホクタ
西山町1丁目(1)ポンプ場	西山1(1)ポンプ制御盤	その他	稼動	15	2010/01/29	屋内壁掛形(電柱に装柱)	3φ200V, 100V 60Hz	寿美工業(株)
西山町1丁目(1)ポンプ場	西山1(1)ポンプ井水位計(投込式)	ポンプ井	稼動	10	2010/01/29	投込式水位計	測定範囲: 0~10m	寿美工業(株)
西山町1丁目(1)ポンプ場	西山1(1)ポンプ井水位計(フリクト)	ポンプ井	稼動	10	2010/01/29	フリクトレベルスイッチ		
西山町1丁目(1)ポンプ場	西山1(1)給水設備	その他	稼動	15	2010/01/29	①水道用ポリ пропилен管、②塩ビ管、③ホース副栓付伸縮止水栓、④射水分水栓	①φ20 二層式1種、②φ50、③φ20×φ13、④ホース式鋼鉄管用φ75×φ20	
西山町1丁目(2)ポンプ場	西山1丁目(2)ポンプ場_No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2010/03/10	水中汚水ポンプ	65A	(株)ホクタ
西山町1丁目(2)ポンプ場	西山1丁目(2)ポンプ場_No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼動	15	2010/03/10	水中汚水ポンプ	65A	(株)ホクタ
西山町1丁目(2)ポンプ場	西山1(2)ポンプ制御盤	その他	稼動	15	2010/03/10	屋外壁掛形	3φ200V, 100V	寿美工業(株)
西山町1丁目(2)ポンプ場	西山1(2)ポンプ井水位計(投込式)	ポンプ井	稼動	10	2010/03/10	投込式	測定範囲: 0~10m	
西山町1丁目(2)ポンプ場	西山1(2)ポンプ井水位計(フリクト)	ポンプ井	稼動	10	2010/03/10	フリクトレベルスイッチ		
西山町1丁目(2)ポンプ場	西山1(2)給水設備	その他	稼動	15	2010/03/10	①水道用ポリ пропилен管、②塩ビ管、③ホース副栓付伸縮止水栓、④射水分水栓	①φ20 二層式1種、②VPφ50、③φ20×φ13、④ホース式鋼鉄管用φ75×φ20	
西山町1丁目(3)ポンプ場	西山1丁目(3)ポンプ場_No.1汚水ポンプ		稼動	15	2010/03/10	水中汚水ポンプ	65A	(株)ホクタ
西山町1丁目(3)ポンプ場	西山1丁目(3)ポンプ場_No.2汚水ポンプ		稼動	15	2010/03/10	水中汚水ポンプ	65A	(株)ホクタ
西山町1丁目(3)ポンプ場	西山1(3)ポンプ制御盤	その他	稼動	15	2010/03/19	屋外壁掛形(電柱装柱)	3φ200V, 100V 60Hz	寿美工業(株)
西山町1丁目(3)ポンプ場	西山1(3)ポンプ井水位計(投込式)	ポンプ井	稼動	10	2010/03/19	投込式	測定範囲: 0~10m	
西山町1丁目(3)ポンプ場	ポンプ井水位計(フリクト)	ポンプ井	稼動	10	2010/03/19	フリクトレベルスイッチ		
西山町1丁目(3)ポンプ場	西山1(3)給水設備	その他	稼動	15	2010/03/19	①水道用ポリ пропилен管、②塩ビ管、③ホース副栓付伸縮止水栓、④射水分水栓	①φ20 二層式1種、②VPφ50、③φ20×φ13、④ホース式鋼鉄管用φ75×φ20	
西山町2丁目ポンプ場	西山町2丁目ポンプ場汚水ポンプNo.1	ポンプ井	稼動	15	2016/3/31			
西山町2丁目ポンプ場	西山町2丁目ポンプ場汚水ポンプNo.2	ポンプ井	稼動	15	2016/3/31			
西山町2丁目ポンプ場	西山町2丁目給水設備		稼動	15	2014/02/28			
西山町2丁目ポンプ場	西山町2丁目遠方監視制御装置	その他	稼動	15	2016/3/31			

場外ポンプ場 設備情報

施設名称	設備名称	設置場所	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様(1)	仕様(2)	製造会社
西山町2丁目ポンプ場	西山町2丁目ポンプ井水位計	ポンプ井	稼働	10	2016/3/31			
西山町2丁目ポンプ場	西山町2丁目ポンプ制御盤		稼働	15	2016/3/31			
東菱野ポンプ場	東菱野ポンプ場 No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼働	15	2014/02/28	水中汚水ポンプ	65A	新明和工業(株)
東菱野ポンプ場	東菱野ポンプ場 No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼働	15	2014/02/28	水中汚水ポンプ	65A	新明和工業(株)
東菱野ポンプ場	東菱野ポンプ制御盤	その他	稼働	15	2014/02/28	屋外装柱形		新明和工業(株)
東菱野ポンプ場	東菱野ポンプ井水位計		稼働	10	2014/02/28	投込式水位計		(株)ウォーターエージェンシー
東菱野ポンプ場	東菱野遠方監視制御装置	ポンプ井	稼働	10	2014/02/28			
東菱野ポンプ場	東菱野給水設備	その他	稼働	15	2014/02/28	①水道用ポリエチレン管、②水道用ポリエチレン管(塩ビVP管)、③サドル分水栓	①φ20、二層式1種、②φ50、③PP管用、φ50×φ20	
西追分ポンプ場	西追分ポンプ場 No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼働	15	2020/3/31	水中汚水ポンプ	50A 0.75kW	新明和工業(株)
西追分ポンプ場	西追分ポンプ場 No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼働	15	2020/3/31	水中汚水ポンプ	50A 0.75kW	新明和工業(株)
西追分ポンプ場	西追分ポンプ場 遠方監視制御装置	その他	稼働	15	2020/3/31			小松電機産業(株)
西追分ポンプ場	西追分ポンプ場 ポンプ制御盤	その他	稼働	15	2020/3/31	屋外自立型	3φ200V	
西追分ポンプ場	西追分ポンプ場 ポンプ井水位計(投込式)	ポンプ井	稼働	10	2020/3/31	投込式		
西追分ポンプ場	西追分ポンプ場 ポンプ井水位計(フリクト)	ポンプ井	稼働	10	2020/3/31	フリクトレベルスウィッチ		
西追分ポンプ場	西追分ポンプ場 給水設備	その他	稼働	15	2020/3/31			
池田町ポンプ場	池田町ポンプ場 No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼働	15	2023/3/31	水中汚水ポンプ	65A 0.75kW	新明和工業(株)
池田町ポンプ場	池田町ポンプ場 No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼働	15	2023/3/31	水中汚水ポンプ	65A 0.75kW	新明和工業(株)
池田町ポンプ場	池田町ポンプ場 遠方監視制御装置	その他	稼働	15	2023/3/31			小松電機産業(株)
池田町ポンプ場	池田町ポンプ場 ポンプ制御盤	その他	稼働	15	2023/3/31	屋外自立型	3φ200V	
池田町ポンプ場	池田町ポンプ場 ポンプ井水位計(投込式)	ポンプ井	稼働	10	2023/3/31	投込式		
池田町ポンプ場	池田町ポンプ場 ポンプ井水位計(フリクト)	ポンプ井	稼働	10	2023/3/31	フリクトレベルスウィッチ		
池田町ポンプ場	池田町ポンプ場 給水設備	その他	稼働	15	2023/3/31			
石田町ポンプ場	石田町ポンプ場 No.1汚水ポンプ	ポンプ井	稼働	15	2023/3/31	水中汚水ポンプ	65A 0.75kW	新明和工業(株)
石田町ポンプ場	石田町ポンプ場 No.2汚水ポンプ	ポンプ井	稼働	15	2023/3/31	水中汚水ポンプ	65A 0.75kW	新明和工業(株)
石田町ポンプ場	石田町ポンプ場 遠方監視制御装置	その他	稼働	15	2023/3/31			小松電機産業(株)
石田町ポンプ場	石田町ポンプ場 ポンプ制御盤	その他	稼働	15	2023/3/31	屋外自立型	3φ200V	
石田町ポンプ場	石田町ポンプ場 ポンプ井水位計(投込式)	ポンプ井	稼働	10	2023/3/31	投込式		
石田町ポンプ場	石田町ポンプ場 ポンプ井水位計(フリクト)	ポンプ井	稼働	10	2023/3/31	フリクトレベルスウィッチ		
石田町ポンプ場	石田町ポンプ場 給水設備	その他	稼働	15	2023/3/31			
水野中継ポンプ場	水野中継ポンプ場 スクリーン		休止	15	1975/03/20	バースクリーン		
水野中継ポンプ場	水野中継ポンプ場 自動スクリーン		休止	15	1975/03/20	回転式除塵機	巾500×深600	
水野中継ポンプ場	水野中継ポンプ場 制水扉		休止	15	1975/03/20	鋳鉄製角型ゲート	□500	
水野中継ポンプ場	水野中継ポンプ場 電動ホスト		休止	20	1975/03/20	手動トリ付電動ホスト		
水野中継ポンプ場	水野中継ポンプ場 制水弁		休止	15	1975/03/20	手動開閉付制水弁	φ200	
水野中継ポンプ場	水野中継ポンプ場 活性炭吸着塔		休止	10	1975/03/20			
水野中継ポンプ場	水野中継ポンプ場 排風機		休止	10	1975/03/20	多翼型送風機		
水野中継ポンプ場	水野中継ポンプ場 No.1水中ポンプ		休止	15	1975/03/20	水中汚水ポンプ	100A	
水野中継ポンプ場	水野中継ポンプ場 No.2水中ポンプ		休止	15	1975/03/20	水中汚水ポンプ	100A	
水野中継ポンプ場	水野P_発電機装置	ポンプ棟	休止	15	1975/03/20	ディーゼル発電機	出力40kVA	
水野中継ポンプ場	水野P_自動起動盤	ポンプ棟	休止	15	1975/03/20			
水野中継ポンプ場	水野P_冷却水ポンプ	ポンプ棟	休止	15	1975/03/20		口径:50mm	
水野中継ポンプ場	水野P_冷却水槽	ポンプ棟	休止	15	1975/03/20	冷却水槽	容量:500L	

場外ポンプ場 設備情報

施設名称	設備名称	設置場所	状態	耐用年数 (標準)	取得年月日	仕様 (1)	仕様 (2)	製造会社
水野中継ポンプ場	水野P_燃料タンク	ポンプ棟	休止	15	1975/03/20	燃料タンク	容量:200L	
水野中継ポンプ場	水野P_引込ポンプ盤	ポンプ棟	休止	15	1975/03/20	屋内自立形	W600×H1950×D500	富士電機製造㈱
水野中継ポンプ場	補機盤	ポンプ棟	休止	15	1975/03/20	屋外自立形	W900×H1950×D500	富士電機製造㈱
水野中継ポンプ場	水野P_テレメータ盤 (子局)	ポンプ棟	休止	10	1975/03/20			
水野中継ポンプ場	水野P_沈砂池躯体	ポンプ棟	休止	50	1975/03/31	鉄筋コンクリート造	幅5.0m×長9.0m×高5.5m	
水野中継ポンプ場	水野P_ポンプ井躯体	ポンプ棟	休止	50	1975/03/31	鉄筋コンクリート造	幅5.0m×長3.0m×高6.5m	
水野中継ポンプ場	水野P_消音槽躯体	場内	休止	50	1975/03/31	鉄筋コンクリート造	幅1.0m×長2.3m×高1.0m	
水野中継ポンプ場	ポンプ棟上屋	ポンプ棟	休止	50	1975/03/31	鉄筋コンクリート造	地上1階	
水野中継ポンプ場	ポンプ場換気設備	ポンプ棟	休止	15	1975/03/31			
水野中継ポンプ場	ポンプ場分電盤	ポンプ棟	休止	15	1975/03/31			
水野中継ポンプ場	ポンプ場照明器具	ポンプ棟	休止	15	1975/03/31			