

質疑回答書

令和8年5月1日

入札参加者 殿

瀬戸市長 川 本 雅 之

瀬戸特別支援学校リニューアル(電気設備)工事において、下記のとおり質疑がありましたので回答します。

番号	図面No.	質問事項	回答
1	E51	電話交換機の撤去・更新とありますが、電話交換機の仕様が不明です。ご指示をお願いします。	電話交換機の撤去・更新は不要です。 回線数の変更が必要となるため、変更協議の対象とします。 なお、入札は設計書のとおり積算してください。 設計書は、参考型番NW-CME-〈2〉(岩崎電気製)相当の撤去更新(材工共)となっています。
2	E50、51	防災アンプ・音声調整卓の撤去・更新とありますが、音声調整卓の仕様が不明です。ご指示をお願いします。	防災アンプは撤去・更新とします。 音声調整卓は、既設1台撤去、既設1台は既設再利用とします。 なお、入札は設計書のとおり積算してください。
3	E71	防災監視盤(自火報受信機)の撤去・更新とありますが、回線数が不明です。既設の系統図など資料のご提示をお願いします。また、既設自火報設備機器のメーカー名もご提示をお願いします。	以下のとおりです。 回路数: 40回線 系統図: 別紙参考図をご参照ください 既設機器メーカー(参考): ホーチキ製

質問事項は原文のままです。なお、設計変更に関しても瀬戸市工事施行規則が適用されます。

