

質疑回答書

令和8年5月13日

入札参加者 殿

瀬戸市長 川 本 雅 之

瀬戸特別支援学校リニューアル(機械設備)工事において、下記のとおり質疑がありましたので回答します。

番号	図面No.	質問事項	回答
1	M-22 M-26	TF-1 消化水槽の搬出、搬入のクレーンの費用が設計書に見当たりません。ご指示ください。	搬入・搬出のクレーン費用が別途生じる場合は、協議によります。
2	M-58	設計書のK-7、K-8、K-9の既設利用の数量が改修後と違いますが、改修後の図面を正とすれば良いですか。	改修後図面を正としてください。
3	M-11	EW-6飲料用電気温水器ですが6Lが見当たらず、12Lであれば商品があります。出来れば参考メーカー及品番を教えてくださいませんか。	12Lとしてください。 下記同等品とします。 参考メーカー:TOTO 参考品番:REKB12A1
4	M-76	設計書P-132のガスポンベ集合装置一式となっていますが、瀬戸市の他の中学校で設置のポンベスタンド及フェンスと考えて良いですか。	監督員との協議によります。
5	M-79 M-110	防球ガードが記載されていますが設計書には入っていません。建築工事でしょうか。ご指示ください。	防球ガードは本工事とします。
6	M-110	GAC14-2のガスヒートポンプマルチエアコン用保温付ダクトが設計書に見当たりません。ご指示ください。	保温付ダクトが必要となります。
7	M-93	GAC11-3、13-3のガスヒートポンプマルチエアコン用保温付ダクトが設計書に見当たりません。ご指示ください。	保温付ダクトが必要となります。
8	共通	既設再利用の器具の保管は学校内と考えると良いですか。	監督員との協議によります。

質問事項は原文のままです。なお、設計変更に関しても瀬戸市工事施行規則が適用されます。変更協議の対象とし、入札については設計書のとおり積算してください。