

屋内貯蔵所（他用途部分を有するもの）点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	他用途との区画	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滞油、滞水の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視		
照 明 設 備	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
ためます及び排水溝	亀裂、損傷の有無	目視			
	滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視			
架 台 等	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
	落下防止装置の適否	目視			
換気、排出設備	給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
	引火防止網の損傷及び目詰まりの有無	目視			
	防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については手動による確認）			
	ファンの作動状況の適否	目視			
	可燃性蒸気警報装置の作動状況	目視			
冷 房 装 置	損傷の有無	目視			
	機能の適否	作動確認			
電 気 設 備	配線及び機器の損傷の有無	目視			
	機能の適否	作動確認			
避 雷 設 備	突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無	目視			
	避雷導線の断線及び壁体等の接触の有無	目視			
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
標識、掲示板	取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視			

消火設備	消火器	位置、設置数、外観的機能の 適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による			
警報設備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による			
	自動火災報知設備 以外の警報設備	損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	その他				