

## 別記7

## 屋外貯蔵所点検表

| 点 検 項 目     |            | 点 検 内 容                | 点 検 方 法          | 点検結果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |
|-------------|------------|------------------------|------------------|------|-----------------|
| 保 安 距 離     |            | 保安物件新設等の有無             | 目視（該当物件がある場合は実測） |      |                 |
| 保 有 空 地     |            | 許可外物件の存置の有無            | 目視               |      |                 |
| さ く 等       |            | 変形、損傷の有無               | 目視               |      |                 |
| 地盤面等        | 地 盤 面      | くぼみ等の有無及び排水の適否         | 目視               |      |                 |
|             | 排水溝、油分離装置  | 亀裂、損傷等の有無              | 目視               |      |                 |
|             |            | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無        | 目視               |      |                 |
| 架 台         |            | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否      | 目視               |      |                 |
|             |            | 落下防止装置の適否              | 目視               |      |                 |
| 標 識 、 掲 示 板 |            | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視               |      |                 |
| 消火設備        | 消 火 器      | 位置、設置数、外観的機能の適否        | 目視               |      |                 |
|             | 消火器以外の消火設備 | 消火設備点検表による             |                  |      |                 |
| 警 報 装 置     |            | 損傷等の有無                 | 目視               |      |                 |
| 散 水 設 備     |            | 機能の適否                  | 作動確認             |      |                 |
|             |            | 機能の適否                  | 散水試験による確認        |      |                 |
| そ の 他       |            |                        |                  |      |                 |