

自動火災報知設備点検表

| 点 検 項 目 | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
|-------------|------------------|---------|------|-----------------|
| 感 知 器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | 感知障害の有無 | 目視 | | |
| | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| 中 継 器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | 表示の適否 | 目視 | | |
| | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| 受信機（総合操作盤） | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | 表示の適否 | 目視 | | |
| | 警戒区域一覧図の適否 | 目視 | | |
| | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| 主音響装置地区音響装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| 発 信 機 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| 非常電源、予備電源 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | 切替の適否 | 作動確認 | | |
| 配 線 | 損傷等の有無 | 目視 | | |
| | 接続の端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | |
| そ の 他 | | | | |